

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 20	Occupant patients Nombre max 15	CHS 35 lits DIMMS	Zone sécurisée patients	ACTPOLYREUN

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 300,500 lux <u>Plan de référence</u> 0,70m du sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade
Mur <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Partielle <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lavable <u>plafond</u> 2,70 m	Contrôle d'accès Clef		

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main 1 Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 4 1 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 4 Autres PC Tri TV 2PC 1COAX
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) 1 amoire : 7 ml et 60cm de profondeur, toute hauteur, tablettes horizontales ajustables, les portes des amiores disposeront d'un cylindre sur passe général dont la clé sera détenue par le personnel soignant Prévoir la fourniture et mise en œuvre de visioconférence. Prévoir prises au plafond permettant de raccorder un tover tafel. Meuble avec vitre incassable pour TV.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Tables et chaises TV Tover tafel
--	--

Observations
