

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
16	patients	10	USP333 DIMMS	Zone sécurisée patients	SVF33

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe	<u>Type</u> Pleine	<u>Niveau éclairement salle (lux)</u> 300.500 lux	
<u>IUPEC</u> U4P3E2C2	<u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés	<u>Plan de référence</u> 0.70m du sol	
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m	<u>Commande</u> Manuelle	
	<u>Passage accès principal</u> Porte simple		
	Largeur passage 1,23 m		

Mur	Lumière naturelle	Acoustique
<u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable	<u>Eclairage naturel</u> Indispensable	<u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui
<u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Occultation</u> Partielle	
	<u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique	
	<u>Type de vitre</u> Protection de la vue depuis l'extérieur	
	<u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	<u>Contrôle d'accès</u> Clef

Traitement d'ambiance
<u>Température</u> : 21°C
<u>Climatisation</u> Non T° été
<u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C
<u>Pression négative</u>

Plomberie sanitaires			Electricité				
ml de pailleasse 2	Point d'eau	Porte serviette	Poste de travail	Nbr de poste			
Nb bacs pailleasse 1	Vidoir	Lavabo					
Rangement bas pailleasse 1	WC	Lave-main	PC 10/16 A+T 4	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m 5
Rangement haut pailleasse 1	WC PMR	Evacuation	PC 10/16 A Ondule				
Douche	Miroir	Distributeur savon	Prise RJ45 cat 6 1				
Baignoire	Patère	Vanque résine avec mobilier HPL	Autres				
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage	PC Tri	TV	2PC 1COAX		
Siphon de sol	Urinor						

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Paillasse en résine pleine masse avec crédence sur 30cm au-dessus Prévoir la fourniture et mise en œuvre de visioconférence. Meuble avec vitre incassable pour TV.	6 fauteuils et tables basses. TV

Observations	
	L'aménagement intérieur devra permettre des subdivisions de l'espace pour permettre au patient d'être en intimité avec ses proches.