

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 20	Occupant Personnel Nombre max 3	Général	Général	OFF

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Résine pour locaux alimentaires <u>UPEC</u> <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> Pleine, milieu humide <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse 7 Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse 2 Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse 7 WC Lave-main 1 Rangement haut pailleasse 7 WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol 1 Urinoir	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 6 1 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri 1 TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Cf. annexe 7	Placards rangement denrées et vaisselle Cf. annexe 7

Observations
Alimentation en eau adoucie Alimentations fluides à prévoir par le groupement pour tous les équipements. Prévoir en sus (1 alimentation électrique et 1 RJ45 pour chambre froide positive) x 2