

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 12	Occupant Personnel Nombre max 2	UH 33 lits	Logistique	LINGP33

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> Pleine, milieu humide <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Peinture lavable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lavable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main 1 Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Rayonnage inox toute hauteur (rangement 2 rolls de linge propre)	2 chariots de réfection des chambres

Observations
L'accès à ce local est libre mais l'accès à la zone logistique dans laquelle il se trouve est accessible par badge.