

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 5	Occupant Personnel Nombre max 2	Ensemble CHS33 mts DIMMS	Sous-ensemble Logistique	Code local LDASRI

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P4E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> Pleine, milieu humide <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Badge + clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleuse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleuse WC Lave-main 1 Rangement haut pailleuse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 2 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations
Bacs DASRI 660 litres.