

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 7	UH 33 lits	Zone sécurisée patients
				CHISO33

Sol <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation <u>UPEC</u> U4P4E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine renforcée <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Oculus avec décor occultable par clef Protection contre les chocs toute hauteur <u>Passage accès principal</u> Porte simple ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 10.300lux modulable <u>Plan de référence</u> Sol, sol, lit <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade avec commande vocale pour le patient « contentonné » au lit ou ne pouvant se lever. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements. Terminal à positionner dans le sas.
Mur <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation et lessivable <u>Protection</u> arrière tête de lit sur 1,20m non arrachable Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil orientable à commande électrique entre deux vitrages sécurisés <u>Type de vitre</u> Sécurisée des 2 faces SP15 + anti UV, protection de la vue depuis l'extérieur en <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext Pression négative
Plafond <u>Revêtement</u> Sous face de plancher revêtu <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 3,50 m		Contrôle d'accès Badge + clef	

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres Horloge numérique avec date Diffusion audio PC Tri TV 2PC 1COAX
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Horloge numérique 24h avec date avec protection adéquate à encastrier dans le mur avec alimentation filaire TV à encastrier dans le mur avec protection adéquate Lit dégagé du mur permettant d'intervenir autour, scellé au sol Eclairage basse tension à intensité variable avec spots encastrés Luminaires inviolables Absence de béquille sur les fenêtres et portes. Paumelles non apparentes. Surveillance du patient dans la chambre. A partir du bureau infirmier : châssis vitré dans le mur pouvant être occulté mécaniquement de l'extérieur à l'initiative des soignants. Film sans tain.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Matelas ignifugé
---	--

Observations Eloignée des espaces de vie et d'apaisement. Contigue au bureau infirmier. La chambre est PMR. Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Oculus refermables et verrouillable depuis l'extérieur. L'accès à l'eau, l'électricité, l'ouverture de la fenêtre et des volets, l'ouverture de la porte vers l'espace extérieur seront possibles dans les chambres. Toutefois un système de contrôle est à prévoir depuis le sas ainsi que depuis le bureau infirmier de manière à ce qu'un personnel soignant puisse réaliser les actions des commandes à la place du patient ou lui interdire lorsqu'il est agité. Fenêtre en hauteur pour éviter les stimuli. Porte donnant sur jardin extérieur sécurisé décrit dans tome 1. Permettre 2 entrées simultanées et dans des axes opposés pour le personnel : l'une par le jardin et l'autre depuis le sas. Ambiance : plage de température entre 19°C et 26°C préconisée (climatisation). Ouverture des volets le matin avec une musique pour un réveil en douceur. Empêcher le démontage ou l'arrachage des interrupteurs et autres commandes à l'aide de systèmes adaptés. Système de détection incendie doit être protégé du patient. Pas de radiateur.
