

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 20	Occupant Public, personnel, patients Nombre max 10	Locaux communs	Espace oecuménique	ESPOECU

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P4E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Protection contre les chocs sur 1,20 <u>Autre</u> Porte simple <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 93 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 300 lux variable <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Lavable <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> 		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td> </td> <td>TV</td> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	4			2	PC 10/16 A Ondulé	4				Prise RJ45 cat 6	4				Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	4			2																											
PC 10/16 A Ondulé	4																														
Prise RJ45 cat 6	4																														
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Conception architecturale. Sono intégrée.	

Observations