

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 15	Occupant Personnel et patient Nombre max 2	PIMMS/US3A	Zone sécurisée patients	SBTHUSP

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P4E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	Porte <u>Type</u> Pleine, milieu humide <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 300 lux <u>Plan de référence</u> Lavabo <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements
Mur <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> Type d'occultation Type de vitre Type de fenêtre	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui Contrôle d'accès Clef	Traitement d'ambiance Température : 24°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m			

Plomberie sanitaires ml de pailleuse Point d'eau 1 Porte serviette 1 Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo 1 Rangement bas pailleuse 1 WC Lave-main Rangement haut pailleuse 1 WC PMR Evacuation Douche Miroir 1 Distributeur savon Baignoire Patère 2 Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique 1 Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol 1 Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 4 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 1 Autres PC Tri TV
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Baignoire à remous adapté PMR. Gestion de l'atmosphère lumineuse et olfactive. Niches pour poser les produits d'hygiène (pas de tablette). Rail lève-personnes au plafond. Eclairage dimmable.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
--	--

Observations
