

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 6	Occupant Patients	Nombre max 3	UH 33 lits	Zone sécurisée patients
				SASISO33

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
Revêtement Résistant à la dégradation UPEC U4P4E2C2 Caractéristiques Lavage fréquent	Type Pleine Finition Stratifiée avec chants de porte protégés Autre Oculus avec décor occultable par clef Protection contre les chocs toute hauteur Passage accès principal Porte simple s'ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,23m	Niveau éclairement salle (lux) 300 lux Plan de référence 0,85m du sol Commande Manuelle	Appel malade encastré avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements
Mur Revêtement Résistant à la dégradation et lessivable Protection Pas d'angles saillants	Lumière naturelle Eclairage naturel Pas nécessaire Occultation Type d'occultation Type de vitre Type de fenêtre	Acoustique Traitement acoustique supérieur Oui Contrôle d'accès Badge + clef	
Plafond Revêtement Faux plafond démontable avec outil Caractéristiques Lessivable plafond 2,70 m		Traitement d'ambiance Température : 21°C Climatisation Oui T° été 26°C Rafraîchissement Non Ecart T° / ext Pression négative	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleuse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleuse WC Lave-main Rangement haut pailleuse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 2 1 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 1 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Absence de béquille sur les portes. Contigu à la chambre d'isolement - 1 table ronde fixée au sol et placée au milieu, hors circulation - 1 chaise lisse avec accoudoir monobloc - 1 siège intégré dans le mur avec bords arrondis - 2 placards de rangement encastrés dans le mur : un espace dédié aux affaires du patient et un pour les soins. Largeur : 1,00 m, profondeur : 60 cm, toute hauteur, 2 portes avec étagères sur crémaillère, paumelles encastrées. Les portes des armoires disposeront d'un système de fermeture par badge + clé. Le personnel devra avoir également la possibilité d'en interdire l'accès au patient	

Observations
Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Ambiance : plage de température entre 19°C et 26°C préconisée (climatisation). Système de détection incendie doit être protégé du patient.