

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 15	Occupant Public Nombre max 5	US3A	Entrée unité	VESTIBUS

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec au moins un vantail de 1,13 m Largeur passage 183 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u>	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui <u>Contrôle d'accès</u> Badge + clef	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> plafond 2,70 m			

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Entrée au sein de l'unité. Il sera attenant au secrétariat médical avec banc encastré, placard à chaussures et à vestes/ boîtes courriers, meuble bas. "Système de vidéosurveillance. Contrôle d'accès des deux portes du sas par def+badge sur serrure électrique."	

Observations
Entrée au sein de l'unité. Il sera attenant au secrétariat médical. avec placard à chaussures et à vestes/ boîtes courriers, meuble bas