

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 40	Occupant Personnel Nombre max 3	Locaux communs	Logistique	LLOGG

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Résine <u>UPEC</u> U4P4E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> Pleine, milieu humide <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec au moins un vantail de 1,13 m Largeur passage 1,83 m	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Peinture lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> <u>Température</u> : 17°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C <u>Pression négative</u>
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 3,50m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol Point d'eau 1 Vidoir 1 WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main 1 Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
1 prise de courant 10/16 A+T est à prévoir tous les 10m² de circulation.	

Observations
Passages intensifs de matériels roulants à charge.