

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 2	UH 33 lits	Zone sécurisée patients
				SBISO33

Sol <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation <u>UPEC</u> U4P4E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	Porte <u>Type</u> <u>Finition</u> <u>Autre</u> Ouverture dans paroi <u>Passage accès principal</u> Largeur passage 1,00m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 200 lux <u>Plan de référence</u> Lavabo, wc <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade encastré avec interphonie + tirette amovible. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements.
Mur <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation et lessivable <u>Protection</u> Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 22°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> Faux plafond démontable avec outil <u>Caractéristiques</u> Lessivable <u>plafond</u> 3,50 m		Contrôle d'accès 	

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol Point d'eau Vidéo WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV
--	---

Equipements immobiliers (compris dans le programme) La gestion des fluides (on-off) se fait dans une gaine technique accessible depuis l'extérieur de la chambre. De plus ceux-ci devront pouvoir être actionnés à distance par le personnel soignant en lieu et place du patient qui souhaiterait par exemple prendre une douche, fermer un volet prendre une douche en n'ayant pas la capacité d'actionner par lui-même les commandes chaudes et froides. Une douche avec pommeau encastré dans le mur et possibilité d'y brancher un flexible de douche déconnectable (raccordement rapide type pneumatique). Température réglable par le personnel soignant.. WC suspendu bi-ton en résine indestructible solid surface type CORIAN ou équivalent, chasse d'eau directe avec nousoir intégré dans le mur ou sur le WC proprement dit. lavabo en résine	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
--	--

Observations La salle de bain est PMR. Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Douche à l'italienne. Sécurité et surveillance visuelles sous 2 angles : dans le sas et à l'entrée dans la chambre. Empêcher le démontage ou l'arrachage des interrupteurs et autres commandes à l'aide de systèmes adaptés. Système de détection incendie doit être protégé du patient. Pas de radiateur.
--