

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 60	Occupant Personnel Nombre max 	Locaux communs	Logistique	LDGEN

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Résine <u>UPEC</u> U4P4E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Porte métallique <u>Finition</u> Peinture <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	<u>Niveau éclairement salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Brut peint <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u>	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u>	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 17°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 3,50m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol 1 Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main 1 Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage 1	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 4 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations