

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 7	US3A	Zone sécurisée patients
				CHSECUS

Sol <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation et amortissant <u>UPEC</u> U4P4E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine renforcée <u>Finition</u> Stratifié avec chants de porte protégés et revêtement amortisseur <u>Autre</u> Oculus avec décor occultable de l'extérieur par def + protection toute hauteur <u>Passage accès principal</u> Porte simple ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairement salle (lux)</u> 5.100.300lux <u>Plan de référence</u> Sol, sol, lit <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade avec commande vocale pour le patient « contentonné » au lit ou ne pouvant se lever. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements. Terminal à positionner dans le sas.
Mur <u>Revêtement</u> stant à la dégradation, amortissant et lessiv <u>Protection</u> Arrière tête de lit (toute hauteur) Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique entre deux vitrages sécurisés <u>Type de vitre</u> Sécurisée des 2 faces SP15 + anti UV, protection de la vue depuis l'extérieur en <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> Sous face de plancher revêtue <u>Caractéristiques</u> Lessivable <u>plafond</u> 3,50 m		Contrôle d'accès badge/bracelet + cl	

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette 1 Lavabo 1 Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres Horloge numérique avec date Diffusion audio PC Tri TV 2PC 1COAX
---	---

Equipements immobiliers (compris dans le programme) WC suspendu bi-ton en résine indestructible solid surface type CORIAN ou équivalent, chasse d'eau directe avec poussoir intégré dans le mur ou sur le WC proprement dit, lavabo en résine indestructible solid surface type CORIAN ou équivalent incassable solidement scellé au mur (utilisation intensive) avec capot pour empêcher l'accès à la plomberie. Horloge numérique 24h avec date avec protection adéquate à encastrer dans le mur avec alimentation filaire TV à encastrer dans le mur avec protection adéquate Lit dégagé du mur permettant d'intervenir autour, scellé au sol Eclairage LED encastré à intensité variable avec spots encastrés Lumière au-dessus du lavabo avec prise rasoir	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Matelas ignifugé
--	--

Observations A proximité du bureau infirmier. Eloignée des espaces de vie et d'apaisement. Une chambre est PMR. Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Oculus refermables et verrouillable depuis l'extérieur. Serrure 3 points. L'accès à l'eau, l'électricité, l'ouverture de la fenêtre et des volets, l'ouverture de la porte vers l'espace extérieur seront possibles dans les chambres. Toutefois un système de contrôle est à prévoir depuis le sas de manière à ce qu'un personnel soignant puisse réaliser les actions des commandes à la place du patient ou lui interdire lorsqu'il est agité. Fenêtre en hauteur pour éviter les stimuli. Porte donnant sur jardin extérieur sécurisé décrit dans tome 1. Permettre 2 entrées simultanées et dans des axes opposés pour le personnel : l'une par le jardin et l'autre depuis le sas. Ambiance : plage de température entre 19°C et 26°C préconisée (climatisation). Ouverture des volets le matin avec une musique pour un réveil en douceur. Empêcher le démontage ou l'arrachage des interrupteurs et autres commandes à l'aide de systèmes adaptés. Système de détection incendie doit être protégé du patient. Pas de radiateur.
--