

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 30	Occupant Personnel et patient Nombre max 15	AIRMES	Locaux d'activité	ATERGOAIR

Sol

Revêtement
Sol souple avec remontée en plinthe

UPEC
U4P3E2C2

Caractéristiques
Lavage fréquent

Porte

Type
Pleine

Finition
Stratifiée avec chants de porte protégés

Autre
Protection contre les chocs sur 1,20m

Passage accès principal
Porte simple

Largeur passage 1,23 m

Eclairage artificiel

Niveau éclairage salle (lux)
500 lux

Plan de référence
0,70 du sol

Commande
Manuelle

Appel malade

Mur

Revêtement
Non décollable à la main et lessivable

Protection
Cornière d'angle

Lumière naturelle

Eclairage naturel
Indispensable

Occultation
Partielle

Type d'occultation
Brise soleil extérieur orientable à commande électrique

Type de vitre
Protection de la vue depuis l'extérieur

Type de fenêtre
Structure aluminium à rupture de pont thermique en première

Acoustique

Traitement acoustique supérieur
Oui

Traitement d'ambiance

Température : 21°C

Climatisation
Non T° été

Rafraîchissement
Oui Ecart T° / ext 7°C

Pression négative

Plafond

Revêtement

Caractéristiques
plafond 2,70 m

Contrôle d'accès

Clef

Plomberie sanitaires

ml de pailleasse 3 Point d'eau Porte serviette

Nb bacs pailleasse 2 Vidoir Lavabo

Rangement bas pailleasse WC Lave-main 1

Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation

Douche Miroir Distributeur savon

Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL

Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage

Siphon de sol Urinoir

Electricité

Poste de travail PC+Tél+Ecran+imp. Nbr de poste 1

	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
PC 10/16 A+T	10			6
PC 10/16 A Ondulé	2			
Prise RJ45 cat 6	4			
Autres				
PC Tri		TV		

Equipements immobiliers (compris dans le programme)

Avec une porte entre la salle d'art thérapie et atelier ergo. 1 mur en bois permettant de faire des fresques, point d'eau avec bacs profonds et douchette pour vannerie, lavage des mains, tables à hauteur variable et modulables, chaises, établi, placards de rangement fermables à clé (minimum 2 de 1,20 m de large et toute hauteur).

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Un bureau avec poste de travail ordinateur

Observations