

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 20	Occupant Personnel Nombre max 3	Locaux communs	Général	LVDI

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Résine <u>UPEC</u> Résine <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Peinture lavable <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Oui T° été 26°C Rafraîchissement Non Ecart T° / ext Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> plafond 3,50m		<u>Contrôle d'accès</u> Badge + clef	

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail PC+Tél+Ecran+imp. Nbr de poste 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	5			3	PC 10/16 A Ondulé	2			3	Prise RJ45 cat 6	3			3	Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	5			3																											
PC 10/16 A Ondulé	2			3																											
Prise RJ45 cat 6	3			3																											
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
3 baies de brassage toute hauteur actives 3 baies de brassage toute hauteur passives Système de vidéosurveillance Alarme anti-intrusion	

Observations
Le local comprendra un espace bureau pour la gestion des contrôles d'accès centralisée et la vidéosurveillance centralisée en particulier. Local serveur, rafraîchissement d'air, source de courant ondule. Courant normal, sécurité incendie, contrôle d'accès++, vidéo surveillance. Implantation judicieuse à prévoir pour desservir l'ensemble du bâtiment sans excéder 100m câble 6A. Sinon prévoir locaux vdi supplémentaires judicieusement répartis.