

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 8	Occupant Personnel Nombre max 3	Pharmacie	Pharmacotechnie	LPREPA

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifié <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec vitrages en partie haute Largeur passage 183 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u>	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u>	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Oui T° été 25°C Rafraîchissement Non Ecart T° / ext Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> Lisse <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse 5 Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse 6 WC Lave-main 1 Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Prévoir un espace libre sous pailleasse pour travail assis. Se conformer aux bonnes pratiques de préparation. Proscrire tout recoin y compris plomberie sanitaire afin de respecter les règles d'hygiène édictées.	

Observations