

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 15	Occupant Personnel Nombre max 3	Pharmacie	Pharmacotechnie	ZC

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifié <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec vitrages en partie haute Largeur passage 183 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Partielle <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> Protection de la vue depuis l'extérieur <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u>	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Oui T° été 25°C Rafraîchissement Non Ecart T° / ext Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> Lisse <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleasse 4 Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse 2 WC Lave-main 1 Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail PC+1él+Ecran+imp. Nbr de poste 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	5			2	PC 10/16 A Ondulé	2			2	Prise RJ45 cat 6	3			2	Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	5			2																											
PC 10/16 A Ondulé	2			2																											
Prise RJ45 cat 6	3			2																											
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Pièce traversante	de 2 postes de travail dont 1 poste informatisé et 2 armoires pour le dossier des patients et documents qualité associé à la production

Observations