

Annexe 5

Fiche de descriptif technique d'une opération dite « simple »

Intitulé de l'opération	Mise en place d'une climatisation
Demandeur	USID PAU / antenne Lons / M.XX
Date de la demande	15/03/2025
Objet des travaux / contexte de l'opération	Suite à la transformation d'une salle de cours en salle informatique, 10 ordinateurs ont été mis en place. Les travaux consistent à la mise en place d'une climatisation, afin d'améliorer le confort en évitant l'élévation de température due à la chaleur dégagée par le fonctionnement des ordinateurs
Localisation des travaux	Site : ETAP
	Bâtiment : 062
	Local : 102
Descriptif du besoin	Etat existant :
	Salle informatique équipée de 10 ordinateurs
	Etat futur :
	➤ Mise en place d'une climatisation dimensionnée selon le besoin ➤ Réalisation d'une visite initiale de conformité électrique par bureau de contrôle agréé
	Vérification électrique initiale à réaliser par le titulaire OUI/NON
Documents techniques mis à disposition par l'administration pour réalisation de l'étude/chiffrage	➤ Schéma de l'armoire électrique sur laquelle sera raccordé la climatisation ➤ Plan d'implantation du futur équipement ➤ Fiche de repérage amiante
Calendrier envisagé de l'opération	Durée (max ou prévisible) : 4 jours
	Début des travaux : 15/05/2025
	Fin des travaux : 25/06/2025
	Livraison client : 01/07/2025
Contraintes	Opérationnelles / fonctionnement
	Nécessité de réaliser la coupure électrique pour raccordement du nouvel équipement après 18h car bâtiment opérationnel
	Techniques
	Cyber, ERP, environnementales (ICPE/IOTA), servitudes (aéronautiques, radioélectriques, publiques, etc.)
Risques	Plomb, amiante, Radon, termites, risque pollution pyrotechnique, etc.
Besoins en livrables	DOE, MAJ Plans et schémas, fiches techniques, fiche de procédures, etc.