

Indice A : 12/02/2025

Tenant	Répère départ	Aboutissant	Type de câble	Section de câble	Longueur (m)	Mode de pose	Nb. Couches câbles
TGBT EL.18.34	D01	Bat. CAPA (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D1	Armoire Ecl + PC zone E EL.20.118	U1000 R2V	5G16	15	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D2	Groupe eau glacé 1 (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D3	Groupe eau glacé 2 (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D4	Groupe eau glacé 3 (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D5	Groupe eau glacé 4 (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D6	Tourelle désenfumage (extraction cuisine)	CR1	4G4	75	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D7	FR.20.646 Climatisation local VDI ADV/AU/91/00	U1000 R2V	5G10	40	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D8	Coffret EL.20.3549 coffret extérieur bornes recharge	U1000 AR2V ALU	4x(1x240)+1x70	50	Chemin de câbles + Fourreaux	3
TGBT EL.18.34	D9	Sous-station pompe GEG (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D10	Réservé équipée (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D11	Armoire EL.20.119 Eclairage extérieur	U1000 R2V	5G25	18	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D12	Centrale DI Local ADV/CF/91/00	U1000 R2V	5G4	35	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D13	EL.20.1466 Autocommutateur Local ADV/AU/91/00	U1000 R2V	5G10	42	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	16A	16A Télécommande Extracteur P9	H05VVF GRIS	3G1,5	9	Chemin de câbles	1
TGBT EL.18.34	16B	16B Puissance Extracteur P9	U1000 R2V	5G1,5	9	Chemin de câbles	1
TGBT EL.18.34	D17	Armoire EL.20.3931 Congérateurs	U1000 R2V	4x95+1x50	70	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D18	Armoire commande pompes groupes froid (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D19	FR.345 Armoire S/Station Clim ADV/FR/91/06	U1000 R2V	5G10	52	Chemin de câbles	3
TGBT EL.18.34	D20	Armoire EL.20154 (départ non conduit)	X	X	X	X	X
TGBT EL.18.34	D21	Armoire EL.20.846 Atelier (coffret dans le couloir)	U1000 R2V	5G25	20	Chemin de câbles	3
EL.20.118	17	Compacteur Aire de lavage ADV/LAV. CHARI	U1000 R2V	5G6	45	Chemin de câbles	3
EL.20.118	8	PC Nettoyage EF0C02-C01-C03-C05	U1000 R2V	3G2,5	45	Chemin de câbles	3
EL.20.118	10	PC Locaux EFG001-EFG002	U1000 R2V	3G2,5	40	Chemin de câbles	3
EL.20.118	11	Pompes de relevage	U1000 R2V	3G2,5	63	Chemin de câbles	3
EL.20.118	12	PC 32A locaux PC EF0C02-EF0C01	U1000 R2V	3G6 (PC déposée)	25	Chemin de câbles	3
EL.20.118	13	PC 32A local EFG003	U1000 R2V	3G6	??	Chemin de câbles	3
EL.20.118	15	Clim VDI		Pas de câbles		Chemin de câbles	3
EL.20.118	16	Local traitement TE.20.12 ADV/TE/91/00	U1000 R2V	3G2,5	34	Chemin de câbles	3
EL.20.118	18	Coffret pompes de relevage	U1000 R2V	5G4	60	Chemin de câbles	3
EL.20.118	19	PC Lavage poubelles ADV/EFG001	U1000 R2V	3G2,5	40	Chemin de câbles	3

Indice A : 12/02/2025

Tenant	Répère départ	Aboutissant	Type de câble	Section de câble	Longueur (m)	Mode de pose	Nb. Couches câbles
EL.20.118	20	Eclairage locaux EFG012-EFG005	U1000 R2V	3G1,5	40	Chemin de câbles	3
EL.20.118	21	Eclairage EFG006	U1000 R2V	3G1,5	15	Chemin de câbles	3
EL.20.118	22	PC locaux EFG012-EFG005	U1000 R2V	3G2,5	45	Chemin de câbles	3
EL.20.118	23	PC EFG006	U1000 R2V	3G2,5	15	Chemin de câbles	3
EL.20.118	24	PC 24V locaux EFG005	U1000 R2V	3G2,5	32	Chemin de câbles	3
EL.20.118	25	PC 24V locaux EFG006, local oxygène	U1000 R2V	3G6	50	Chemin de câbles	3
EL.20.118	26	Climatisation VDI Bis ADV/CF/91/00	U1000 R2V	5G2,5	35	Chemin de câbles	3
EL.20.118	27	Coffret Inverseur EL.20.1374	U1000 R2V	3G1,5	8	Chemin de câbles	3
EL.20.119	D1.1	Eclairage 1 et 2 circulation cardiologie	U1000 R2V	2 câbles 3G10	235	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D1.2						
EL.20.119	D2.1	Eclairage 1 et 2 abords bâtiment cardiologie	U1000 R2V	5G10	315	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D2.2						
EL.20.119	D3.1	Eclairage 1 et 2 abords bâtiment maternité	U1000 R2V	2 câbles 3G10	240	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D3.2						
EL.20.119	D4.1	Eclairage abords bâtiment N°4	U1000 R2V	5G16	330	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D4.2						
EL.20.119	D5.1	Eclairage abords bâtiment N°5 - (Condamné)	U1000 R2V	5G6	250	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D5.2						
EL.20.119	D6.1	Eclairage aire de stationnement N°6 - (Condamné)	U1000 R2V	5G10	455	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D6.2						
EL.20.119	D7	Armoire EL.20.709 - Eclairage rue médicale maternité	U1000 R2V	5G10	65	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D8	Armoire EL.20.715 - Eclairage rue médicale cardiologie	U1000 R2V	5G16	195	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D10	Alimentation BAES rue médicale cardiologie	U1000 R2V	5G1,5	195	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D11	Eclairage Préau compacteur	U1000 R2V	3G1,5	45	Chemin de câbles	3
EL.20.119	D9.1	Eclairage Aire de stationnement	U1000 R2V	5G10	415	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D9.2						
EL.20.119	D12	Cellule lumandar rues médicales	U1000 R2V	3G1,5	52	Chemin de câbles	3
EL.20.119	D13	Cellule lumandar Eclairage Extérieur	U1000 R2V	3G1,5	55	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D14.1	Eclairage 1 et 2 Jardin cardiologie - Boules + poteaux	U1000 R2V	5G10	345	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D14.2						
EL.20.119	D15	Eclairage parking Gynéco ADV	U1000 R2V	5G6	110	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.119	D16	Eclairage extérieur coté extension gynécologie	U1000 R2V	3G6	105	Chemin de câbles + Fourreaux	3

Indice A : 12/02/2025

Tenant	Répère départ	Aboutissant	Type de câble	Section de câble	Longueur (m)	Mode de pose	Nb. Couches câbles
EL.20.846	1	Plateforme air liquide	U1000 R2V	5G35	90	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.846	2	Coffret EL.20.854	U1000 R2V	5G6	8	Chemin de câbles	3
EL.20.846	7	Coffret Gama scan	U1000 R2V	3G2,5	25	Chemin de câbles	3
EL.20.846	8	Tableau EL.20.1695	U1000 R2V	5G6	45	Chemin de câbles	3
EL.20.846	9	Barrière ADV Nord SE.92.937 - SE.92.938	U1000 R2V	3G2,5	105	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.846	10	Barrière EL.20.3074 Cour logistique	U1000 R2V	3G6	95	Chemin de câbles + Fourreaux	3
EL.20.854	16	EL.20.2800 - Armoire cuisine Atelier - Salle Repos	U1000 R2V	5G6	20	Chemin de câbles	3