SYNTHESE POSTE P

1	Centrale des Lits	Centrale des Lits (Départ Disponible)	Centrale des Lits - Bloc 8000 C1	FRP3A/SI/S-EL ac Attente Numéro Gaine	10	D3-1A2		10		5G25	B/NB/NM/M	2 Arc par de coda GAIA 2	TGBT 3	A	4	46	B/GM/N/JV		B/GM/N/JV		5G25	4x630A	76A	760A	0,8	0,95	10			J1			1H30				
2	TD Urgences Alim normale - LAPIEL/91/51	2ème Alimentation URGENCES	TD Anesthésiologie - Bloc 6000 B2	FRP3A/SI/S-4-LAPIEL/91/51	1	D5-1A6		1		4x(1x120) +1x70 CR1/C1 à poser par CHBU	B/G/D3	SAH LAP/EL/91/51 EL20.1014	TGBT 3	A	4	54	B/GM/N/JV PE BOITE		B/GM/N/JV	NPH1/PH2/PH3/PE	4x(1x120 CR1/C1 + 1x70)PE	4x630A	200A	2000A	1	0,8	10			J1			3H00				
3	TD Circulation Attente Radio Centrale - LAPIEL/91/55	TD PCEcCirculations et Attentes Radio Centrale 7000 C2 LAPIEL/91/55, LAPIEL/91/54, LAP EL/91/56	TD Circulation et Attente Radio Centrale - Bloc 7000 C2a	FRP3A/SI/2-LAPIEL/91/55	3	D6-1A8		3		4x25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.224	TGBT 3	A	3	22	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x25 + 1x25PE	4x630A	95A	760A	1	0,95	8			J2			2H00				
4	Radio Centrale chld nord - LAPIEL/91/01	Radio Centrale côté nord LAPIEL/91/01	Radiologie Centrale 1 et 2	FRP3A/S7/2-LAPIEL/91/01	3	D1-1A12	4x800A	3	640A	3x2x1x185 + 1x185	B/N/NM	SH sur D8 de EL 20.1538	TGBT 3	A	4	72	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	4G/M2/M3/PE	3x2x1x185 + 1x185 + 1x95PE	4x800A N/2	560A	2360A		0,7	6	0,2	0,5	J2			4H00				Risque déclenchement - Pour avoir réglage remplacer câble par 2x1x240/PI-N 4P4D ou 2x1x240/PI-+ 2x1x120 N/2 PE neste en 1x95
5	TD Administration-Radio Centrale - LAPIEL/91/00	TD PCEcAdministration Radio Centrale Bloc 7000 C2b LAPIEL/91/00	TD Administration-Radio Centrale - Bloc 7000 C2b	FRP3A/S10-LAPIEL/91/00	7	D9-2A2		7		4x25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.226	TGBT 3	A	3	30	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x25 + 1x25PE	4x630A	76A	608A	0,8	0,95	8			J3			2H00				Risque déclenchement - Vérifier réglage thermique existant
6	TD Service des Brûlés - LAPIEL/91/08	TD Brûlés Bloc 8000 C2 LAPIEL/91/08	TD Service des Brûlés - Bloc 8000 C2	FRP3A/S9-LAPIEL/91/08	1	D8-2A4		1		4x70	B/NB/NM/M	SAH EL 20.220	TGBT 3	A	3	38	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x70 + 1x35PE	4x630A	149A	1192A	1	0,93	8			J3			2H00				Risque déclenchement - Vérifier réglage thermique existant
7	S/St. Clermont Ferrand - LAPITE/92/05	S/Station Clim. Clermont Ferrand Bloc 8000 C2 LAPITE/92/00, LAPIFR/92/05	S/Station Clim. Clermont Ferrand - Bloc 8000 C2	FRP3A/S8/1-LAPITE/92/00	2	D10-2A6		2		4x25	B/NB/NM/M	SH AU 241.11	TGBT 3	A	3	46	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x25 + 1x25PE	4x630A	61A	638A	0,7	0,9	10			J3			2H00	preparation TD aval				Risque déclenchement - Vérifier réglage thermique existant
8	TD Hémodialyse périodique - LAPIEL/91/07	TD PCEcHémodialyse Bloc 8000 D2 LAPIEL/91/07	TD Hémodialyse périodique - Bloc 8000 D2	FRP3A/S5/4-LAPIEL/91/07	1	D11-2A8		1		4x70	B/G/NM	SAH EL 20.1659 (section EL 20.216)	TGBT 3	A	3	54	B/GM/N/JV PE BOITE		B/GM/N/JV	B/G/NM/PE	4x70 + 1x35PE	4x630A	160A	968A	1	1	6			J3			2H00				
9	TD Chirurgie Viscérale - LAPIEL/91/14	TD PCEcChirurgie Viscérale TD 6000 A3 LAPIEL/91/14	TD Chirurgie Viscérale TD Electromyographie - Bloc 6000 A3	FRP3A/S4-4-LAPIEL/91/14	7	D13-3A8		7		4x25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.195	TGBT 3	A	2	44	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x25 + 1x25PE	4x630A	95A	950A	1	0,95	10			J4			2H00				
10	TD Neuro Consult. Chirurg Infantil - LAPIEL/91/18	TD PCEcConsultation Chir Infantile Bloc 6000 A3 LAPIEL/91/18	TD Neurologie - Bloc 6000 A3 - TD Consult. Chirurgie Infantil	FRP3A/S2-4-LAPIEL/91/18	7	D14-3A6		7		4x25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.197	TGBT 3	A	2	52	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x25 + 1x35PE	4x630A	95A	570A	1	0,95	6			J4			2H00				
11	TD Admission - LAPIEL/91/17	TD Admission Bloc 6000 B3 LAPIEL/91/17	TD Administration- Bloc 6000 B3	FRP3A/S6/1-LAPIEL/91/17	4	D15-3A8		4		4x25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.203	TGBT 3	A	2	60	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x25 + 1x35PE	4x630A	61A	461A	0,7	0,9	7			J4			2H00				Risque déclenchement - Vérifier réglage thermique existant
12	TD Pze aide ibd. Eau Chde Vide Sani - LAPIFR/91/00	Pompe à vide, Ballon Eau Chaude Vide Sanitaire LAPIFR/91/00	Pompe à vide / Ballon Eau Chaude / Vide Sanitaire	FRP3B/S5/4-LAPIFR/91/00	1	D18-4A2	4x63A	1		5G16	B/NB/NM/M	SH PM 20.8	TGBT 3	B	3	36	B/GM/N/JV /JV		B/GM/N/JV	B/M/NM/N/JV	5G16	4x630A	65A	468A	0,63	0,95	8			J4			1H30				
13	LT Cuisine Relais - LAPIFR/91/05 - LAPIFR/91/01	LT en Terrasse Cuisine relais LAPIFR/91/05, LAPIFR/91/01	FM LT Cuisine - Bloc 8000 A1 Terrasse	FRP3B/S3/8-LAPIFR/91/00	6	D16-4A4		6		4x50	B/NB/NM/M	SAH FR 20.211	TGBT 3	B	2	38	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/NB/NM/PE	4x50 + 1x35PE	4x630A	115A	920A	0,8	0,9	8			J5			2H00				Risque déclenchement - Vérifier réglage thermique existant
14	Autocom - LAPICF/92/04	Local Autocom LAPICF/92/04	Autocom	FRP3B/S6/1-LAPICF/92/04	3	D17-5A2		3		5G25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.1492	TGBT 3	B	2	46	B/GM/N/JV /JV		B/GM/N/JV	B/M/NM/N/JV	5G25	4x630A	76A	760A	0,8	0,95	10			J5			2H00				Risque déclenchement - Vérifier réglage thermique existant
15	TD Banque d'ors Niveau 1 - LAPIEL/92/22	Banque d'ors LAPIEL/92/22	TD Banque d'ors Niveau 1 - LAPIEL/92/22	FRP3B/S8/4-LAPIEL/92/22	6	D19-5A6		6		5G25	B/NB/NM/M	SAH EL 20.251	TGBT 3	B	4	44	B/GM/N/JV /JV		B/GM/N/JV	B/M/NM/N/JV	5G25	4x630A	95A	950A	1	0,95	10			J5			2H00				
16	Compresseur d'air - LAPIFM/93/01	Compresseur d'air LAPIFM/93/01	Compresseur d'air Niveau 0 - LAPIFM/93/01	FRP3B/S5/2-LAPIFM/93/01	3	D20-5A8		3	100A	5G25	J/NM/N/JM	SAH EL 20.7	TGBT 3	B	4	52	B/GM/N/JV /JV		B/GM/N/JV	B/M/NM/N/JV	5G25	4x630A	76A	760A	0,8	0,95	10			J6			2H00				
17	S/Station J - LAPIFR/91/52	S/Station J Bloc 8000 C2 LAPIFR/91/52	Local Technique J - Bloc 8000 C2	FRP3B/S6/0-LAPIFR/91/52	1	D21-5A8	4x160A	1		4x1x120	B/N/Violet/NM	SAH FR 20.295	TGBT 3	B	4	60	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/RN/NM/PE	4x1x120 + 1x50PE	4x250A	225A	1575A	1	0,9	7			J6			3H00				
18	FM Stérilisation - LAPIEL/92/47	FM Stérilisation Bloc 7000 A1 LAPIEL/92/47	TD Stérilisation - Tib 7 A1	FRP3B/S7/2-LAPIEL/92/47	4	D23-6A8	3x630+N/2	4	472A	3x2x1x150 + 1x150	B/V/ml/Jaune/M	SAH EL 20.1592	TGBT 3	B	3	72	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	N/1/2/3/PE	2x2x1x150 + 1x150 + 1x95PE	4x630A N/2	472A	3776A	0,8	0,9	8			J6			4H00				
19	TD Radiologie Centrale Sud - LAPIEL/91/02	Radio Centrale côté sud LAP ELL/91/02	TD Radiologie Centrale 3 et 4	FRP3B/S7/2-LAPIEL/91/02	3	D2-2A12	4x800A	3	640A	3x2x1x185 + 1x185	B/V/Violet/N/M	SAH sur D4 de EL 20.223	TGBT 3	B	2	72	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	B/RN/NM/PE	2x2x1x185 + 1x185 + 1x95PE	4x800A N/2	560A	2360A		0,7	6	0,2	0,5	J7			4H00				Risque déclenchement - Pour avoir réglage remplacer câble par 2x1x240/PI-N 4P4D ou 2x1x240/PI-+ 2x1x120 N/2 PE neste en 1x95
20	Onduleur 1 Réseau 1 Niveau 1 - LAPIEL/92/08	Onduleur 1 Réseau 1 LAPIEL/92/08	Onduleur 1 Réseau 1 Niveau 1	FRP3B/S4/8-Ond1 R1-LAPIEL/92/08	1	D24-6A11	3x400A	1		3x1x95 + 4x95 (3 pour Ph + 1 bagué V/J)	N/V/M N/B/NM/M	SH EL 18.68	TGBT 3	B	3	48	G/M/N/JV PE BOITE		G/M/N/JV	M/N/R/JV	3x95 + 4x95 (N+N+Neu utilisé comme JV)	3x400A	360A	1980A	1	0,9	5			J8			4H00				
21	Onduleur 1 Réseau 2 Niveau 1 - LAPIEL/92/09	Onduleur 1 Réseau 2 LAPIEL/92/09	Onduleur 1 Réseau 2 Niveau 1	FRP3B/S6/0-Ond1 R2-LAPIEL/92/09	1	D22-6A2	3x400A	1		3x1x150 + 4x50 (prolongateur 4x1x35 sur 1.5m dans TGBT)	B/P1/P2/P3	SH EL 18.68	TGBT 3	B	3	60	B/GM/N/JV PE BOITE		G/M/N/JV	B/M/N/RPE	4x1x150 + 1x50PE	4x400A	280A	1960A	1	0,7	7			J8			4H00				
22	SAR A - LAPIEL/91/24	SAR A LAPIEL/91/24	SARA EL 20.1816 - LAPIEL/91/24	FRP3B/S5/4-LAPIEL/91/24	1	6A14	4x250A	1	255A	4x(4x150 (CB/LC1)	B/M/N/Rouge	SAH sur D.0/01 de EL 20.1840	TGBT 3	B	2	54	B/GM/N/JV PE NEUF		B/GM/N/JV	1/2/3/4/PE	4x(4x150 + 1x50PE (CB/LC1)	4x250A	255A	2030A	1	1	8			J8			3H00				
	Batteries de Condensateurs - EL.152.46			FRP3A/S13-BAT COND EL.152.46	16								TGBT 3	A	1	53	CABLE NEUF		G/M/N/JV	G/M/N/JV	2x(2x1x300 + 1x240)	2x1250A	1125A	6750A		0,9	6	0,2	0,5								
	Chargeurs Batteries N/3 48Vcc - EL.9.174			FRP3A/S8-CHG BAT 1 EL.9.174									TGBT 3	A	4	30	CABLE NEUF		B/M/JV	B/M/JV	3G2.5	4x40A	16A	160A	0,6	0,8	10										
	Chargeurs Batteries N/3 48Vcc - EL.9.175			FRP3B/S3/0-CHG BAT 2 EL.9.175									TGBT 3	B	2	30	CABLE NEUF		B/M/JV	B/M/JV	3G2.5	4x40A	16A	160A	0,6	0,8	10										
	TD Climatisation P3A - FR.20.463			FRP3A/S9-TD CLIM P3A FR.20.463									TGBT 3	A	4	38	CABLE NEUF		B/GM/N/JV	B/G/M/N/JV	5G10	4x630A	40A	400A	0,6	0,8	10										
	TD Climatisation P3B - FR.20.464			FRP3B/S9-TD CLIM P3B FR.20.464									TGBT 3	B	3	28	CABLE NEUF		B/GM/N/JV	B/G/M/N/JV	5G10	4x630A	40A	400A	0,6	0,8	10										
	TD Auxiliaires Poste HTBT N°3 - EL.20.1974			FRP3A/8/2-TD AUX EL.20.1974									TGBT 3	A	4	22	CABLE NEUF		B/GM/N/JV	B/G/M/N/JV	5G10	4x40A	40A	400A	1	1	10										
	Parafoudre P3A												TGBT 3	A	4	14						3x100A	50A	500A	0,8	1	10									
	Parafoudre P3B												TGBT 3	B	3	20						3x100A	50A	500A	0,8	1	10									
	Bouclage BT vers TGBT N°1 - LAPIEL/91/03	Bouclage BT ve m TGBT N°1	Bouclage BT vers TGBT N°1	FRP3A/S7/2-Bouclage BT vers TGBT N°1		6A6				4x2x1x150	B/L1/L2/L3		TGBT 3	A	3	72					4x4x1x120	3x1000A	900A	4590A		0,9	5	0,2	0,5								
	Bouclage BT vers TGBT N°5 - LAPIEL/91/10	Bouclage BT ve m TGBT N°5	Bouclage BT vers TGBT N°5	FRP3B/S/13-Bouclage BT vers TGBT N°5		6A4				4x2x1x120	B/L1/L2/L3		TGBT 3	B	1	53					4x4x1x120	3x1000A	900A	5400A		0,9	6	0,2	0,5								
23	TD Désenfumages TGS Départ 1 - LAPIEL/92/06	TD Désenfumage LAPIEL/92/06	Armoire Désenfumage dans poste BT 2/3 - Bloc 7000 Bloc 2 8000 et 8000 Nv 2 et 3	FRP3A/S7/2-LAPIEL/92/06		D12-3A2				5G35	B/N/B/NM/M	SAH EL 20.675	TGBT 3	A	2	72	CABLE NEUF		B/GM/N/JV	B/G/M/N/JV	3x(2x1x120) + 1x120 (CB/LC1)	3x400A	400A	4000A	1	1	10										
24	TD Désenfumages TGS Départ 2 - LAPIEL/92/06			FRP3B/S7/2-LAPIEL/92/06									TGBT 3	B	4	72	CABLE NEUF		B/GM/N/JV	B/G/M/N/JV	3x(2x1x120) + 1x120 (CB/LC1)	3x400A	400A	4000A	1	1	10										
	Fond de tiroir 4x400A				12								TGBT 3	A	2	36																				Fond de Tiroir
	Fond de tiroir 4x400A				12								TGBT 3	B	4	36																				Fond de Tiroir
	Fond de tiroir 4x250A				12								TGBT 3	A	2	16																				Fond de Tiroir
	Fond de tiroir 4x250A				12								TGBT 3	A	2	24																				Fond de Tiroir
	Fond de tiroir 4x250A				12								TGBT 3	B	4	24																				Fond de Tiroir
	Antiuite TR1												TGBT 3	A	1	28						3x100A														
	Antiuite TR2												TGBT 3	B	1	28						3x100A														
	Couplage vers TGBT P3A												TGBT 3	B	6	28						3x100A														
	TD Désenfumage TGS	Armoire Désenfumage Niveau 1	Armoire Désenfumage Niveau 1				NC10/LM - 4x63A			5G25	B/N/B/NM/M		TGS/D1						B/G/M/N/JV		5G25									J1			2H00				
	TD Désenfumage TGS	Armoire Désenfumage Niveau 0	Armoire Désenfumage Niveau 0				NC10/LM - 4x63A			4X25	B/N/B/NM/M		TGS/D2						B/G/M/N		4x25									J1			2H00				
	TD Désenfumage TGS - FR.35.412	Extracteur Désenfumage Médecine Légale	Extracteur Désenfumage Médecine Légale - FR.35.412				C60LMA - 3x10A			5G2.5 utilisé en 4G2.5	N/B/NM/M		TGS/D3						G/M/N/JV		4G2.5									J1			1H00				Câble non-conforme, pour ce faire, remplacer par un 4G4 ou C60LMA 6.3A
	TD Désenfumage TGS - FR.35.544	Extracteur Désenfumage Terrasse Extension	Extracteur Désenfumage Terrasse Extension - FR.35.544			075Q005.5	C60LMA - 3x6.3A			4G6	B/N/M		TGS/D4						G/M/N/JV		4G6									J1			2H00				
	TD Désenfumage TGS - FR.35.543	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Extension	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Extension - FR.35.543			075Q005.4	C60LMA - 3x25A			4G25 ???	B/N/M		TGS/D5						G/M/N/JV		4G16									J2			2H00				
	TD Désenfumage TGS - FR.35.542	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Existant	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Existant - FR.35.542			075Q005.7	C60LMA - 3x10A			4G16 ???	B/N/M		TGS/D6						G/M/N/JV		4G10									J2			2H00				
	TD Désenfumage TGS - FR.35.541	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Existant	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Existant - FR.35.541			075Q005.6	C60LMA - 3x6.3A			4G2.5	B/N/M		TGS/D7						G/M/N/JV		4G2.5									J2			1H00				
	TD Désenfumage TGS - FR.35.546	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Existant	Extracteur Désenfumage Terrasse Bâtiment Existant - FR.35.546			075Q005.8	C60LMA - 3x6.3A			4G2.5	B/N/M		TGS/D8						G/M/N/JV		4G2.5									J2			1H00				