

ARRIVEES ET DEPARTS NOUVEAU TGBT POSTE P9																
TGBT PROJETE									TGBT EXISTANT					CANALISATION		
Désignation/Libellé/localisation/services	JDB (A ou B)	Type	Poles	Calibre	MX	Comptage	Ith	Cran délestage	LIBELLE DEPART	N° départ	CALIBRE	Ith	Cran délestage	Section	Long (m)	Type de câble
Disjoncteur Arrivée TRA	A	MTZ Micrologic	4P4D	1600		X										
Armoire EL.20.118 Armoire ECL + PC	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	Armoire Ecl + PC zone E EL.20.118	D1				5G16	15	U1000 R2V
EL.20.4097 Centrale DI Local ADV/CF/91/00	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	Centrale DI Local ADV/CF/91/00	D12			3	5G4	35	U1000 R2V
FR.20.646 Climatisation local VDI	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	FR.20.646 Climatisation local VDI ADV/AU/91/00	D7			3	5G10	40	U1000 R2V
Armoire EL.20.3931 Congélateurs	A	NSX Micrologic	4P4D	160		X		A définir par le CHU	Armoire EL.20.3931 Congélateurs	D17			3	4x95+1x50	70	U1000 R2V
Pôle Réanimation DARD N°1 (sauf production froid)	A	NSX Micrologic	4P4D	160		X		A définir par le CHU								
CTA DARD	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
Bureaux 1250 m2	A	NSX Micrologic	4P4D	160		X		A définir par le CHU								
Chargeur 48Vcc Poste 9A	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
TD Clim Poste 9A	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
TD Clim Poste 9B	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
TD Clim TGBT	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
TD Auxiliaires	A	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
Disjoncteur de couplage	A	MTZ Micrologic	4P4D	1600												
Disjoncteur Arrivée TRB	B	MTZ Micrologic	4P4D	1600		X										
Armoire EL.20.119 Eclairage extérieur	B	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	Armoire EL.20.119 Eclairage extérieur	D11			3	5G25	18	U1000 R2V
EL.20.1466 Autocommutateur Local ADV/AU/91/00	B	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	EL.20.1466 Autocommutateur Local ADV/AU/91/00	D13			3	5G10	42	U1000 R2V
FR.345 Armoire S/Station Clim ADV/FR/91/06	B	NSX Micrologic	4P4D	100	X	X		A définir par le CHU	FR.345 Armoire S/Station Clim ADV/FR/91/06	D19			8	5G10	52	U1000 R2V
Armoire EL.20.846 Atelier	B	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	Armoire EL.20.846 Atelier	D21			8	5G25	20	U1000 R2V
Coffret EL.3549	B	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU	Coffret EL.20.3549 coffret extérieur bornes recharge	D8			3	4x(1x240)+1x70	50	U1000 AR2V ALU
Pôle Réanimation DARD N°2 (sauf production froid)	B	NSX Micrologic	4P4D	160		X		A définir par le CHU								
Plateforme Fluides médicaux	B	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
Coffret IRVE - Coffret extérieur bornes recharge	B	NSX Micrologic	4P4D	250		X		A définir par le CHU								
Coffret EL.20.3547	B	NSX Micrologic	4P4D	250		X		A définir par le CHU								
Chargeur 48Vcc Poste 9B	B	NSX Micrologic	4P4D	100		X		A définir par le CHU								
Batterie de condensateurs	B	NSX Micrologic	4P4D	250				A définir par le CHU								