LOCAL HTA P9B ADV/EL/91/01B

LOCAL HTA P9A ADV/EL/91/01A

EL.X.XXX

EL.X.XXX

EL.X.XXX

EL.X.XXX

X9A5

EL.41.224

X9A3

S10A3

I9A

T9A

X9AB

09AB

JB1

3 TORES

EL.X.XXX

EL.X.XXX

EL.X.XXX

X9B2

S9B2

I9B

T9B

X9AB

09AB

JB2

3 TORES

EL.XX.XXX

Coffret raccordement G.E Mobile

EL.XX.XXXX

TRB 1250kVA EL.X.XXX

TNC

PEN

Câble xxxxxx

COFFRET PERMUTATEUR DE SOURCES EL.XX.XXX

COFFRET API INVERSEUR DE TRANSFORMATEUR

AU.XXXXX.XXX

TRA 1250kVA EL.X.XXX

TNC

PEN

Câble XXXX

CABLE ENTREES XX ENTREES

CABLES SORTIES XX SORTIES

LOCAL BT P9 - ADV/EL/91/01

TGBT P9 EL.18.34

Tableau: IS 333 Forme 4b - IP31

Protection Parafoudre P9B

3-S2

NSX XXX XXXA

3x XX

P9B/X-XX

NSX XXX

XXXA

Câble xxxxxx-CR1-C1

P9B/X-XX NWXXXXX NF XXXX A

INCAE MONIT ELWXXX

P9A/X-XX NWXXXXX NO XXXX A

INCAE MONIT ELWXXX

P9A/X-XX

NSX XXX

XXXA

Câble xxxx-CR1-C1

Protection Parafoudre P9A

2-22

NSX XXX XXXA

3x XX

GAB XXXX A

NF

TGBT P9A

P9B/X-XX NWXXXXX XXXXA

Armoire EL.05.119 Eclairage Exterieur

Coffret EL.20.1466 Autocommutateur Local ADV/CFO/01/00

Réserves pré-équipés (Nu de cuivre à prévoir pour l'extension)

Coffret PTI.345 Ouvrant 1 Local ADV/91/01/00

Coffret EL.20.346 Prises

Coffret EL.20.48 Bureaux VL (Standard)

PIEs Réamnation DASD N°2 (Ideal production froid)

Plateforme Fluides (Medicaux (prioritaire 2D)

Coffret IRVE – Coffret extérieur bornes recharge (4 par)

Coffret IRVE – Coffret extérieur bornes de recharge (4 par)

Coffret EL.20.3547

Armoire EL.05.118 ATEX + PCI Local F1/01

Coffret EL.20.4087 Caméras DI ADV/CFO/01/00

Coffret FM.20.040 Désinsufflation local VOS ADV/CFO/01/00

Armoire EL.20.3931 Congélateurs F02 Local réserve F02

PIEs Réamnation DASD N°1 (Ideal production froid)

CTA DASD

BUREAUX (1250 m2)

Réserves pré-équipés (Nu de cuivre à prévoir pour l'extension)

BATTERIE DE CONDENSATEURS EL.XXX.XXX

200 kVAR

TD CLIM P9A FR.XX.XX

TD CLIM P9B FR.XX.XX

TD CLIM TGBT FR.XX.XX

TD AUXILLAIRES EL.XX.XXX

LOCAL HTA P9B ADV/EL/91/01A

LOCAL HTA P9A ADV/EL/91/01B

Ensemble Chargeur 1 EL.X.XXX

Ensemble Chargeur 2 EL.X.XXX

SUPERVISEUR

REDRESSEUR

Sonde température

Batterie 48Vcc Chargeur 1 sur chantier EL.XXX.XXX

Batterie 48Vcc Chargeur 2 sur chantier EL.XXX.XXX

LOCAL BT P9 - ADV/EL/91/01

TGS EL.XX.XXX

INSX400NA 400A

INSXXX

CENTRALE D'EXTINCTION INCENDIE

ASS

RESERVE

RESEAU ONDULEE DEP 08 ARMOIRE EL.20.03

LOCAL BT P9 ADV/EL/91/01

TD ONDULE P9

TD 48Vcc EL.XX.XXX

SONNES D'ATTENTE POUR CHARGEUR SECOURS

CONMUTATEUR 2x500A

CHARGE SECOURTE ATTT ET DESENFUMAGE (100%)

CHARGE SECOURTE ATTT ET DESENFUMAGE (100%)

DEPUITS EGRE DEPOLLUATION ET FAUX DEPARTS TGBTA

DEPUITS EGRE DEPOLLUATION ET FAUX DEPARTS TGBTB

MOTORISATION DEPARTS TGBTA

MOTORISATION DEPARTS TGBTB

ALIM 48 Vcc ARMOIRE CFC P9

RESERVE

ANTIMERSEGUR TRANSFO

MAITRE D'OUVRAGE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GTH DE L'EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON

Maitrise d'oeuvre pour la réfection du poste HT/BT N°9 ADV/EL/91/01et de son TGBT.

HOPITAL ARNAUD DE VILLENEUVE

MAITRE D'OEUVRE :

ELCIMAÏ ENVIRONNEMENT

1 rue Saint Aubin
31000 - TOULOUSE

PHASE :		N° PLAN :
D.C.E	Lot N°2 : Electricité CFO/CFA Synoptique HTA/BT	0101

IND	MODIFICATIONS	DATE	Dessiné par	Vérifié par
Ø	Première édition	16/02/2026	CBARO	MTARA

Information plan :					
1005650	-	-	-	ELCIMAI	
N° AFFAIRE	BATIMENT	NIVEAU	ECHELLE	AUTEUR	