

Maîtrise d'ouvrage:

CROUS de l'Académie de Créteil

70, avenue du Général de Gaulle,
94010 CRETEIL Cedex
achat@crous-creteil.fr
01 45 17 06 43

Ouvrage :

Restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre

63, rue Gabriel Peri, 94270 KREMLIN-BICÊTRE

Maîtrise d'oeuvre:

Architecte :

Studio Kiraw

10 Villa Collet,
75014 PARIS
contact@studiokiraw.fr
09 54 00 13 87

BET Fluides :

RCA

1 rue des Mésanges,
77680 ROISSY EN BRIE
d.etile@bet-rca.fr
09 50 94 81 70

BE Cuisine :

Toutes les cuisines

99 rue Charles Bassée,
94120 FONTENAY SOUS BOIS
contact@touteslescuisines.fr
07 68 89 45 44

Coordinateur SSI :

Gayet SSI

39 rue Colette,
95310 SAINT OUEN
L'AUMONE
sgayet.gayetssi@orange.fr
01 30 37 70 92

Bureau de contrôle :

POINT CONTROLES

1 Allée, Emile Cohl,
77200, TORCY
christian.chekam@pointcontroles.fr
09 87 57 05 50 / 07 88 29 17 21

Coordinateur SPS :

QUALICONSULT SECURITE

127/131 Chemin des Bassins, Zone
Europarc, 94035 CRETEIL
yacine.haddar@qualiconsult.fr
06 82 55 19 82

N° de document :

01

Titre:

Phase du projet :

DCE

Liste matériel de cuisine

Date :

18/07/2025

Echelle :

Indice :

Date :

Modifications :

Dessin :

0	18/07/2025	Premier indice	Studio Kiraw
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



Généralités				Dimensions (en mm)	Electricité	Plomberie
Matériel	Repère	Nbre	Rec	Larg x Prof x Haut		
.DOTATION GENERALE						
DEPOSE ET EVACUATION DE TOUS LES MATERIELS NON RECUPERES - Y COMPRIS EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES	CUI036	1				
CAFETERIA - POLE FROID						
MEUBLE DE PRESENTATION REFRIGERE AVEC VITRINE - CUVE VENTILEE 200MM - 3 GN 1/1 - 3 ETAGERES - GROUPE LOGE - BAIE LIBRE - ACCES GROUPE ET COMMANDES EN FACADE COTE CONVIVES - IMPLANTATION ADOSSEE - ARRIERE DE VITRINE FIXE ET MIROIR - ENCADREMENT ARRIERE ENTRE VITRINE ET MUR - HORLOGE DE FONCTIONNEMENT PROGRAMMABLE	DIS060	1		1300x1100x1600	230V -1.1 Kw Attente:C H060	EU:40mm-
MEUBLE DE PRESENTATION NEUTRE A PLATEAUX	DIS061	1		800x800x600		
MEUBLE DE PRESENTATION REFRIGERE AVEC VITRINE - CUVE VENTILEE 200MM - 5 GN 1/1 - 3 ETAGERES - GROUPE LOGE - BAIE LIBRE - ACCES GROUPE ET COMMANDES EN FACADE COTE CONVIVES - IMPLANTATION ADOSSEE - ARRIERE DE VITRINE FIXE ET MIROIR - ENCADREMENT ARRIERE ENTRE VITRINE ET MUR - HORLOGE DE FONCTIONNEMENT PROGRAMMABLE	DIS062	3		2000x1100x1600	230V -2.2 Kw Attente:C H060	EU:40mm-
MEUBLE DE DISTRIBUTION NEUTRE D'ANGLE - SANS RAMPE - SUR MESURES POUR INTEGRATION POTEAU	DIS066	1		800x800x900		
MEUBLE LIBRE SERVICE LEGUMES - CHAUFFANT A AIR 5 BACS SUR BAIE LIBRE + ETAGERE CHAUFFANTE 2 PARE HALEINE - 2 RAMPES A PLATEAUX - FACADE STRATIFIE 4 COTES	DIS067	1		2000x1400x1500	230V -5.2 Kw Attente:C HSOL	
MEUBLE LIBRE SERVICE LEGUMES - MIXTE CHAUD-FROID PAR 1 PLAQUE 3 GN 1/1 ET 1 PLAQUE 2 GN 1/1 - ETAGERE CHAUFFANTE 2 PARE HALEINE - 2 RAMPES A PLATEAUX - FACADE STRATIFIE 4 COTES - GROUPE LOGES	DIS070	1		2000x1400x1500	230V -5.2 Kw Attente:C HSOL	
CAFETERIA - POLE MENU ACADEMIQUE ET GRILLADES						
ETUVE MOBILE 15 NIV GN1/1	CUI008	1		530x800x1500	400V -1.2 Kw Attente:P H120	
FRITEUSE ELECTRIQUE 21 LITRES 1 PANIER	CUI024	2		400x900x900	400V -20.3 Kw Attente:C H060	
FOUR MIXTE ELEC. 06 NIV GN1/1 SUR SUPPORT A GRILLES + EMBLACEMENT ADOUCISSEUR	CUI042	1		850x800x800	400V -10 Kw Attente:C H060	EF:20/27-0.21/s-V H030 EC:A20/27-0.21/s-V H030 EU:S100mm-H010
ADOUCISSEUR EAU FROIDE POUR FOUR MIXTE	CUI043	1		600x500x850	230V -0.2 Kw Attente:P H120	EF:20/27-0.21/s- EU:50mm-
GRILL A CONVOYEUR A POSER SUR MEUBLE - LARGEUR TAPIS 400MM	CUI064	1		700x997x765	400V -7.3 Kw Attente:C H060	
MEUBLE D'ANGLE	DIS002	1		1950x800x1600	230V -2 Kw Attente:C H060	
FACADE ET RAMPE A PLATEAUX	DIS004	2		500x400x900		
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES - DIAMETRE ASSIETTES 215-320 MM	DIS005	2		1000x500x970	230V -2 Kw Attente:P H120	
MEUBLE BAIN MARIE A AIR 5 BACS SUR BAIE LIBRE + ETAGERE CHAUFFANTE - HORLOGE DE FONCTIONNEMENT PROGRAMMABLE	DIS006	2		2000x1100x850	400V -4.5 Kw Attente:C H060	
MEUBLE NEUTRE AVEC RAMPE - BAIE LIBRE	DIS038	1		770x900x900		
LAMPE CHAUFFANTE A FIXER AU PLAFOND	DIS069	6		270x270x1500	230V -0.25 Kw Attente:P HPLF	
ARMOIRE FROIDE 650 L POSITIVE GN 2/1 - SEDA	FRD012	1	R	700x850x2120	230V -0.45 Kw Attente:P H250	
MEUBLE REFRIGERE EN SOUBASSEMENT - 2 TIROIRS AVEC BAC PVC - BI TEMPERATURE +15°C -22°C - GROUPE LOGE EN PARTIE ARRIERE	FRD020	1		880x880x900	230V -0.5 Kw Attente:C H120	
LAVE MAINS REGLEMENTAIRE	HYG007	1		450x350x500		EF:15/21-0.11/s- EC:15/21-0.11/s- EU:40mm-H010
ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF048	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
PLAYER POUR ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF049	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
CANIVEAU DE SOL 300 X 300 - TELESCOPIQUE	INO056	1		300x300		EU:100mm-Caniv.
TABLE MOBILE SANS DOSSERET SUR MESURES - ETAGERE BASSE	INO065	1		700x500x900		
CAFETERIA - POLE PIZZAS						
FOUR A PIZZA A CONVOYEUR - 200-220 PIZZAS / HEURE SUR SUPPORT MOBILE	CUI011	1		1650x2180x1200	400V -24.9 Kw Attente:C H060	
ETUVE MOBILE 15 NIV GN1/1	CUI026	2		530x800x1500	400V -1.2 Kw Attente:P H120	
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES - DIAMETRE ASSIETTES 215-320 MM	DIS028	2		1000x500x970	230V -2 Kw Attente:P H120	
MEUBLE DE PRESENTATION REFRIGERE HO/VITRINE/BAIE LIBRE	DIS029	1		2000x1100x1600	230V -4 Kw Attente:C H060	EU:40mm-
CHARIOT BAIN MARIE 3 BACS	DIS040	1		1300x650x900	230V -0.7 Kw Attente:P H120	
MEUBLE NEUTRE AVEC RAMPE - BAIE LIBRE - 2 ETAGERES CHAUFFANTES - SERVICE PIZZAS	DIS041	1		1600x900x900	230V -3 Kw Attente:C H060	
MEUBLE BAIN MARIE A AIR 4 BACS SUR BAIE LIBRE + ETAGERE CHAUFFANTE AVEC PARE HALEINE - HORLOGE DE FONCTIONNEMENT PROGRAMMABLE	DIS059	1		1500x1100x900	400V -3 Kw Attente:C H060	
LAMPE CHAUFFANTE A FIXER AU PLAFOND	DIS068	5		270x270x1500	230V -0.25 Kw Attente:P HPLF	

Généralités				Dimensions (en mm)	Electricité	Plomberie
Matériel	Repère	Nbre	Rec	Larg x Prof x Haut		
ARMOIRE FROIDE A 1 CHARIOT GN 2/1	FRD018	1		1000x1000x2400	230V -0.7 Kw Attente:P H250	
LAVE MAINS REGLEMENTAIRE	HYG019	1		450x350x500		EF:15/21-0.11/s- EC:15/21-0.11/s- EU:40mm-H010
ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF046	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
PLAYER POUR ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF047	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
CANIVEAU DE SOL 300 X 300 - TELESCOPIQUE	INO057	1		300x300		EU:100mm-Caniv.
TABLE MOBILE SANS DOSSERET SUR MESURES - ETAGERE BASSE	INO058	1		700x500x900		
CAFETERIA - ZONE CAISSES						
MEUBLE CAISSE - RAMPE A DROITE	DIS013	1		1100x1100x900	230V -1 Kw Attente:C H060	
MEUBLE CAISSE - RAMPE A GAUCHE	DIS014	1		1100x1100x900	230V -1 Kw Attente:C H060	
MEUBLE DE DISTRIBUTION A VERRES (ETAGERES INCLINEES) 480 VERRES - SUR ROULETTES	DIS015	1		800x800x1550		
MEUBLE DE DISTRIBUTION NEUTRE EN ANGLE - 2 PC SUR MUR - RETOUR DE RAMPE COTE DROIT	DIS016	1		1500x800x1600	230V -2 Kw Attente:C H060	
MEUBLE DE DISTRIBUTION NEUTRE EN ANGLE - 2 PC SUR MUR - RETOUR DE RAMPE COTE GAUCHE	DIS017	1		1500x800x1600	230V -2 Kw Attente:C H060	
MEUBLE DE PRESENTATION REFRIGERE AVEC VITRINE - CUVE 140MM - 3 GN 1/1 - GROUPE LOGE - BAIE LIBRE	DIS063	2		1300x1100x1600	230V -1.1 Kw Attente:C H060	EU:40mm-
ARMOIRE FROIDE BOISSONS A POSER SUR MEUBLE	FRD045	2	H	600x600x600	230V -0.2 Kw Attente:P H120	
CAFETERIA - ZONE PLATEAUX						
MEUBLE DE DISTRIBUTION A PLATEAUX ET COUVERTS - SUR ROULETTES	DIS001	1		1300x860x1400		
HALL RESTAURANT						
PLAYER POUR ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF052	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF053	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
LIBRE SERVICE						
FOUR MICRO-ONDES AIR PULSE - CUISSON ACCELEREE - COLORIS NOIR	CUI035	1	H	407x600x600	230V -2.9 Kw Attente:P H120	
GONDOLE REFRIGEREE "COCA COLA"	DIS033	1	R	880x700x2140	400V -0.8 Kw Attente:C H060	
GONDOLE REFRIGEREE "ENODIS"	DIS034	4	R	1005x700x2060	400V -0.8 Kw Attente:C H060	
ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF050	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
PLAYER POUR ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE	INF051	1	H	x	230V -0.2 Kw Attente:P H250	
RESTAURANT						
FOUR MICRO-ONDES PREPROGRAMMABLE	CUI032	4	H	600x400x300	230V -2 Kw Attente:P H120	
FONTAINE REFRIGEREE SUR PIEDS - 120 L/H	FRD031	1	R	500x500x1500	230V -0.1 Kw Attente:P H120	EF:15/21-0.11/s-VH030 EU:40mm-H010
FONTAINE REFRIGEREE SUR PIEDS - 120 L/H	FRD054	1		500x400x1500	230V -0.1 Kw Attente:P H120	EF:15/21-0.11/s-VH030 EU:40mm-H010
CHARIOT DE DEBARRASSAGE 2 x 12 PLATEAUX	MAN055	1		950x650x1900		

Généralités				Dimensions (en mm)	Electricité	Plomberie
Matériel	Repère	Nbre	Rec	Larg x Prof x Haut		
BILAN FLUIDES					ELECTRICITE	
					Nbre	Puiss.
					Points	Inst. (Kw)
					230 V	52 61.7
					400 V	16 102.4
					TOTAL	68 164.1
					GAZ	
					Nbre	Puiss.
					Points	Inst. (Kw)
					TOTAL	
					EAU	
					Nbre	Débit Inst.
					Points	(l/s)
					EF	6 0.43
					EF Ad.	
					TOTAL EF	6 0.43
					EC	2 0.24
					EC Ad.	1 0.24
					TOTAL EC	3 0.34
					EAU USEE	
					Nbre	
					Points	
					D 40mm	11
					D 50mm	1
					D 80mm	
					D 100mm	1
					D 100mm/caniv.	2

LEGENDE

Nbre	fait référence au nombre d'appareils
REC	précise la qualité du matériel
	Si R , désigne du matériel récupéré
	Si H, désigne du matériel ne faisant pas partie de l'appel d'offres / L'entreprise aura à sa charge d'en faire apparaître les attentes sur son plan de réservations, après demande et confirmation auprès du maître d'ouvrage
	Si D, désigne du matériel différé à chiffrer en option
	Si M, désigne du matériel récupéré et mis à disposition
Dimensions	exprimées en mm
Electricité	Type de branchement
	P : prise
	C : câble en attente
	D : Disjoncteur
	230V : Attente Mono 230 V + T
	400 V : Attente Tri 400 V + T + N
	Hxxx : hauteur d'alimentation en cm, si PLF attente au plafond, si SOL attente au sol
Courants Faibles	Raccord. Optim. : indique que le matériel est raccordé à un optimiseur de puissance
EF, EC	Si V : attente sur vanne –
	Si H : hauteur de l'attente en cm / réseau venant du sol
	Si HP : hauteur de l'attente en cm / réseau venant du plafond en apparent
	Si A : alimentation adoucie à 5 – 7 °TH (dans le cas où le réseau principal est non adouci)
	Si CT : alimentation via une colonne technique décrite sous un autre repère
	Calculs débits
	Estimation à partir de la somme des débits (en l/s) de chaque attente (n), assorti d'un coefficient de simultanéité (k) = $(0.8 / \sqrt{n-1}) \times 1.5$
EU	Diamètres de raccordement en mm
	Si S : siphonné sous dalle
	Si H : hauteur de l'attente en cm
	Si CAN : vidange dans un caniveau de sol décrit sous un autre repère