



IMAGINER & RÉALISER
L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

INRAE

Modernisation et mises aux normes des infrastructures

Site de MONTOLDRE Domaine des Palaquins 03150 MONTOLDRE

Référence	2025-003	TABLEAU DE REFERENCE DES EQUIPEMENTS
Date	27/02/2026	
Indice	-	
Date	Indice	Modifications
27/02/2026	-	Création du document

86, rue Pierre Estienne
63000 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 37 60 64
F. 04 73 37 98 78
r3i63@r3i.fr

WWW.R3I.FR

SIRET 43005507900023
RCS Clermont-Ferrand B 430 055 079
Capital social 150.000,00 Euros

Lot	Référence DPGF	Poste / Désignation	Matériau / Marque (ou équivalent)	Caractéristiques techniques	Justification (Performance / Ecologie)	A renseigner par l'entreprise
VRD / ASSAINISSEMENT	01.4.5.6.4 01.4.6.1.1 01.4.6.1.4	Pompe de relevage double pompe	Gamme DP SPR	2 sorties, 1 par pompe. Fonctionnement de manière simultanée 3 poires 1 poire alarme, 1 poire marche pompe et 1 poire arrêt pompe (bâchée jusqu'à 400L.	Pour eaux usées brutes.	
	01.4.5.6.3	Broyeur gravitaire	SGB01 AQUATIRIS – Cuve en polypropylène Avec pompe de relevage	Broyage en fond de cuve, Relevage après broyage Evacuation vers la canalisation en gravitaire Hauteur : 1200mm	Pour eaux usées brutes En cas de coupure d'électricité, ou de panne de la pompe, les eaux usées continuent à s'évacuer.	
	01.4.6.1.2	Débitmètre électromagnétique pour eau usée	M-Flow PW de chez Fuji Electric	DN 100 Pression nominale jusqu'à 100 bar Affichage : LCD Alimentation : 230 V Prévoir : liaison M-Bus ou HART	Préconisé pour eau industrielle ou eau usée	
	01.4.5.6.3 01.4.5.6.4 04.4.6.1 01.4.6.1.4	Coffret électrique commande double pompe	V2FP filtre planté V1 TOSCANO	Réglage intensité pompe Indicateurs de fonctionnement et défauts Réglage alternance filtre Commutateur pompe Sélecteur de pompe et du buzzer	3 flotteurs, remontée info RJ11, Système WIFI	
	01.4.6.1.3	Dégrillage	CD – ARG de chez SALHER	Compact, possibilité ajout tampon fonte D400	Prévoir cloison de surverse ou canal de secours	