

Liaison électrique basse tension
400V par câblage aérien à remplacer
et installer sous fourreau enterré

Tableau électrique à remplacer

Liaison électrique Basse Tension
400V par câble non conforme sous
fourreau à remplacer.

La note de calculs Basse tension fait
apparaître de nombreuses chutes de
tension sur les installations existantes,
celles-ci seront à prendre en compte et
solutionner dans le cadre du projet.

Δu

Chute de tension existante sur l'équipement
à l'heure actuelle (valeur en %).
Les valeurs autorisées :
- Eclairage 6%
- PE et FM 8%

Appellation Bâtiments et Numérotation patrimoniale	
Bâtiment A	23 50 001
Bâtiment B	23 50 002
Bâtiment C	23 50 003
Bâtiment D	23 50 004
Bâtiment E	23 50 005
Bâtiment F	23 50 006
Bâtiment G	23 50 007
Bâtiment H	23 50 008
Bâtiment I	23 50 009
Bâtiment J	23 50 010
Bâtiment K	23 50 011
Pavillon	23 50 012
Bâtiment L	23 50 013
Bâtiment M	23 50 014
Bâtiment Bascule	23 50 014

PLAN DE SITUATION

CE PLAN EST DESTINE A LA
CONSULTATION DES ENTREPRISES.
IL N'EST EN AUCUN CAS UN PLAN D'EXECUTION.

MAITRE D'OUVRAGE

INRAe
Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Route de Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle

Modernisation et mises aux normes
des infrastructures sur le site
MONTOLDRE (03150)
Domaine des Palaquins

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

MAITRISE D'OEUVRE

R3i
86, rue Pierre Estienne
63000 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 37 60 64
WWW.R3I.FR

ARCHITECTE

ENTREPRISE

ETAT DES LIEUX
SYNOPTIQUE DETAILLE DE
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
EXISTANTE DU SITE

LOT ELECTRICITE

DIAG APS APD PRO DCE DOE

Echelle : 1/500
Format : A0
Fichier : 23_50_014_Maitrise d'oeuvre DCE
Création : 27/02/25

N° Affaire : 2025-003

EL101 B

PROPRIETE EXCLUSIVE DE R3I. REPRODUCTION, COMMUNICATION OU UTILISATION INTERDITE SANS NOTRE ACCORD ECRIT.
CE DOCUMENT EST PROTEGE PAR LES DROITS D'AUTEURS CONFORMEMENT AU CODE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.