

Plan de prévention

Le plan de prévention doit être établi avant toute intervention dans une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure, en application des articles R.4511-1 à R. 4511-10 du Code du travail.

Avant le début des travaux et à l'initiative de l'employeur de l'entreprise utilisatrice, les employeurs définissent à l'issue d'une inspection commune les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels, qui peuvent résulter de l'exercice simultané, en un même lieu, des installations et activités des deux entreprises

Entreprise utilisatrice	
Raison social : EPSM 74	
Adresse	530 rue de la patience
Téléphone	0450254370
Représentant légal : Monsieur CAILLAUX	
Fonction	DIRECTEUR
Téléphone	0450254300
Responsable sécurité / travaux : Stéphane SERRURIER	
Fonction	Responsable sécurité des personnes et des biens
Téléphone	0450254370/0613912503
Autres informations utiles	
neant	

Opération nécessitant un plan de prévention			
Nature de l'opération : Opérations de travaux/maintenance			
Localisation	LA ROCHE SUR FORON		
Date de début	01/01/2025	Date de fin	31/12/2025
Durée prévisible (h)	400	Effectif global prévisible	4
Plage horaire d'intervention	6h00-21h00		
Travaux sous traités	à renseigner		
Descriptions succinctes : maintenance préventive et curative des systèmes de sécurité incendie			

Entreprises extérieures

Entreprise extérieure 1

Raison social : à renseigner

Adresse

Téléphone

Représentant légal :

Fonction

Téléphone

Autres informations utiles

Visite préalable commune

Date 15/09/2025

Actions réalisées au cours de l'inspection préalable

Actions	Observations
● Délimiter le secteur d'intervention des entreprises extérieures	à matérialiser sur le chantier par l'EE
● Matérialiser les zones dangereuses de ce secteur	à matérialiser sur le chantier par l'EE
● Indiquer les voies de circulation pouvant être empruntées par le personnel, véhicules et engins des EE	voir plan de circulation du site
● Définir les voies d'accès du personnel des EE aux locaux et installations mis à disposition	vu lors de la visite d'inspection commune
● Repérer les risques d'interférence	avec les services de soin - établissement d'un planning d'intervention
● Identifier les conditions de réalisation de l'opération	
● Communiquer les consignes de sécurité (permis feu, consignation, règles de circulation, etc.)	Il est essentiel de ne jamais laisser de matériel sans surveillance, afin de prévenir tout risque pour les patients. L'ensemble du matériel doit être rangé systématiquement, rien ne doit être laissé à l'abandon. Une vigilance renforcée s'impose particulièrement pour les outils coupants, tranchants ou piquants.
● Prévoir l'organisation des secours	tel : 18 ou tel poste de sécurité 450254313

Instructions générales de sécurité

Documents remis aux entreprises extérieures

- ☒ Consignes générales à respecter sur le site de l'opération
- ☒ Consignes générales en cas d'incendie
- ☐ Dossier technique amiante
- ☒ Permis feux éventuels
- ☐ Étude de sécurité pyrotechnique (si EE réalise une activité pyrotechnique dans une EU)
- ☐ Conclusion de l'étude de sécurité de l'activité pyrotechniques (si EU avec activité pyrotechnique)
- ☐ Autres :
 - Port de la tenue professionnelle, permettant l'identification de l'entreprise, obligatoire sur le site.

Plan du site

- ☒ Voies et plan de circulation
- ☒ Lieu de stationnement et de stockage du matériel
- ☒ Lieu et secteur de l'opération
- ☒ Locaux mis à disposition des salariés (vestiaire, sanitaire, restauration, etc.)
- ☐ Autres :
 - ces consignes sont données lors de la visite d'inspection commune

Service de santé

nom du médecin du travail de l'UE

Coordonnées

Localisation de l'infirmerie de l'UE

Nom et lieux de travail des membres du CSE

Entreprise 1

EPSM 74

Membre(s)

Entreprise 2

à renseigner

Membre(s)

Prérequis pour les salariés intervenants

Prérequis 1 habilitation électrique

Analyse des risques interférents

Phase de l'opération	Nature de l'intervention	Risques identifiés	Date de début	Date de fin	Entreprises concernées	Mesures de prévention
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à l'éclairage	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	neant
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques d'incendie et d'explosion	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	consignes de sécurité incendie - moyens présents sur le site - risque présent en permanence sur le site - consigne d'évacuation en cas de déclenchement de l'alarme incendie
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés au travail par fortes chaleurs	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	horaires de travail décalés - hydratation - poses fréquentes - accès à des locaux climatisés
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés au bruit	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	port des protections auditives obligatoires dans les environnements le nécessitant
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés aux ambiances thermiques (chaudes ou froids)	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	équipement de protection individuels pour les conditions thermiques - pauses fréquentes - hydratation
Toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à l'utilisation de machines	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	formation à l'utilisation de la machine - port des EPI - habilitation de l'employeur

Phase de l'opération	Nature de l'intervention	Risques identifiés	Date de début	Date de fin	Entreprises concernées	Mesures de prévention
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à la manutention mécanique	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	port des EPI - formation à l'utilisation des machines - attestations de conduite
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à la manutention manuelle, à la posture ou au geste répétitif	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	Formation geste et postures - PRAP - formation au poste de travail
déplacements routier et intervention sur les zones extérieures en véhicules, nacelles, engins de chantier...	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à la conduite (risque routier professionnel)	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	respect du code de la route - respect des consignes de sécurité sur les sites - autorisation de conduite
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés aux chutes d'objet	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Phase de l'opération	Nature de l'intervention	Risques identifiés	Date de début	Date de fin	Entreprises concernées	Mesures de prévention
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés aux chutes : de hauteur, de plein pied	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- risques liés aux agents infectieux	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	respect du protocole d'hygiène - port des EPI - désinfection
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés aux produits chimiques	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	certification biocide - port des EPI - formation des agents à l'utilisation des différents produits employés
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à l'énergie : électricité, gaz, air comprimé	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	procédure d'intervention, EPI, accès aux équipements, formation des agents

Phase de l'opération	Nature de l'intervention	Risques identifiés	Date de début	Date de fin	Entreprises concernées	Mesures de prévention
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés aux rayonnements	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	ce risque n'est pas présent sur le site
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés à l'organisation du travail	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	planification des tâches validées par l'EPSM (horaires - sites d'intervention) - matériel en bon état et nombre suffisant - agent formé
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés au travail isolé	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	PTI DATI - Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés aux situations de violence et d'agression	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	connaissance du milieu psychiatrique - les patients son généralement sous la surveillance des personnels soignants.
toutes les phases	maintenance des systèmes de sécurité incendie	- Risques liés au travail sur écran	01/01/2026	31/12/2026	à renseigner	non présent sur le site pour cette opération.

Engagements et signatures				
Entreprise	Signataire	Qualité du signataire	Visa	Date