

CONFIGURATION DU C.M.S.I. 8000 (EDITION PAR FAMILLE)
FACULTE DE MEDECINE

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 001

SITE : FACULTE DE MEDECINE créé par : JEAN-MARC le 07/10/2002
CONFIGURATION MATERIELLE

CMSI TYPE DE SDI : SDI CT SEC Esclave Jbus : 001
Nombre d'extension : 1
EXT 1 : 01: UGA 02: UCMC 03: UCMC 04: UCMC 05: UCMC 06: UCMC
BUS 01 : MB:101 MB:103 MB:105 MB:107 MB:109 MB:111 MB:113 MB:115 MB:117
MB:119 MB:121 MB:123 MB:125 MB:127 MB:129 MB:131 MB:133 MB:135
MB:137
BUS 02 : MB:201 MB:203 MB:205 MB:207 MB:209 MB:211 MB:213 MB:215 MB:217
MB:219 MB:221 MB:223 MB:225 MB:227 MB:229 MB:231 MB:233 MB:235
MB:237 MB:239 MB:241 MB:243 MB:245 MB:247 MB:249 MB:251 MB:253
BOUCLE : BO 1

ZONES DE DETECTION

ZD 01	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.1 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 02	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.2 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 03	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.3 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 04	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.4 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 05	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.5 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 06	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.6 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 07	D.M. SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.7 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT
ZD 08	DETECTEUR SDI : SDI CT SEC POSITION : BO 01.8 ZS associée n° 09	Libellé: Notes : PORTES BATIMENT

ZONES DE MISE EN SECURITE

ZS 01	Blocage: NON ZA associée n° 01 FT 003 STANDARD FT 004 STANDARD FT 005 STANDARD	Notes : CLAPET RDC Notes : FAC. PARIS SUD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.0 ZONE A COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.0 ZONE C COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.0 ZONE N
ZS 02	Blocage: NON ZA associée n° 01 FT 006 STANDARD FT 007 STANDARD FT 008 STANDARD	Notes : CLAPETS 1ER Notes : FAC. PARIS SUD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.1 ZONE A COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.1 ZONE B COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.1 ZONE C&N
ZS 03	Blocage: NON ZA associée n° 01 FT 009 STANDARD	Notes : CLAPETS 2EME Notes : FAC. PARIS SUD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.2 ZONE A

CONFIGURATION DU C.M.S.I. 8000 (EDITION PAR FAMILLE)
FACULTE DE MEDECINE

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 002

FT 010 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.2 ZONE B
FT 011 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.2 ZONE C&N
ZS 04 Blocage: NON	Notes :	CLAPETS 3EME
ZA associée n° 01	Notes :	FAC. PARIS SUD
FT 012 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.3 ZONE A
FT 013 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.3 ZONE B
FT 014 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.3 ZONE C&N
ZS 05 Blocage: NON	Notes :	CLAPETS 4EME
ZA associée n° 01	Notes :	FAC. PARIS SUD
FT 015 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.4 ZONE A
FT 016 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.4 ZONE B
FT 017 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.4 ZONE C&N
ZS 08 Blocage: NON	Notes :	CLAPETS 5EME
ZA associée n° 01	Notes :	FAC. PARIS SUD
FT 002 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.5
ZS 09 Blocage: NON	Notes :	PORTES BATIMENT
ZA associée n° 01	Notes :	FAC. PARIS SUD
FT 018 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: ZC1 PCF
FT 019 STANDARD	AUX. COMPART.	Libellé: ISSUES DE SECOURS

ZONES D'ALARME

ZA 01 Alarme Restreinte: 05 Min 00 sec	Libellé: FAC. PARIS SUD
Alarme Générale : 05 Min 00 sec	
Détecteurs : sur Alarme Restreinte	
Déclencheurs manu: sur Alarme Restreinte	
Module U.G.A. : n° 01	
FT 001 EVACUATION	Libellé: FACULTE PARIS SUD

FONCTIONS STANDARDS

FT 002 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.5
Facette UCMC	Module n° 5	Us n° 4 BP Actif : NON
Retard : 000 sec		
DAS : 229.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N03
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 249.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N08
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 249.2C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N09
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 251.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N04
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 251.2C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N05
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 252.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N10
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 252.2C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N11
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 253.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N01
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 253.2C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N02
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 254.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N03
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
FT 003 STANDARD	COMPARTIMENTAGE	Libellé: CCF NIV.0 ZONE A
Facette UCMC	Module n° 2	Us n° 1 BP Actif : NON
Retard : 000 sec		
DAS : 125.1C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A14
Cde: PERMANENTE		DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 125.2C CLAPET		Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A15

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 003

Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 126.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A16
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 126.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A17
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 129.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 129.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 130.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 130.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 131.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A22
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 131.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A21
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 132.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A20
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 132.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A08
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 133.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A09
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 133.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A10
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 134.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A11
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 134.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A12
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 135.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 135.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 136.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 136.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A13
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 137.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A18
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 137.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0A19
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 004 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.0 ZONE C
Facette UCMC Module n° 2 Us n° 2 BP Actif : NON

Retard : 000 sec	
DAS : 121.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0C01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 121.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0C02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 123.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0C03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 123.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0C04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 124.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0C05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 124.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0C06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 005 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.0 ZONE N
Facette UCMC Module n° 2 Us n° 3 BP Actif : NON

Retard : 000 sec	
DAS : 122.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0N01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 122.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0N04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 127.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0N03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 127.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 0N02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 004

FT 006 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.1 ZONE A
Facette UCMC Module n° 2 Us n° 4 BP Actif : NON
Retard : 000 sec

DAS : 101.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A15
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 103.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A14
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 103.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A25
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 104.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A32
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 104.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A33
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 105.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A11
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 105.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A12
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 106.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A13
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 106.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A17
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 107.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A09
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 107.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A10
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 108.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A23
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 108.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A24
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 109.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 109.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A08
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 110.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A18
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 110.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A22
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 111.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 111.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 112.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A19
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 112.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A21
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 113.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 113.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 114.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 114.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A20
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 117.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 117.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1A16
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 007 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.1 ZONE B
Facette UCMC Module n° 3 Us n° 1 BP Actif : NON
Retard : 000 sec

DAS : 115.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1B04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 118.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1B01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 008 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.1 ZONE C&N
Facette UCMC Module n° 3 Us n° 2 BP Actif : NON

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 005

Retard : 000 sec	
DAS : 115.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1N02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 116.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1N03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 118.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1N01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 119.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1C01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 119.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1C02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 120.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1C03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 120.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 1C04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 009 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.2 ZONE A
Facette UCMC Module n° 3 Us n° 3 BP Actif : NON
Retard : 000 sec

DAS : 205.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2A01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 205.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2A02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 206.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2A03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 206.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2A04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 010 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.2 ZONE B
Facette UCMC Module n° 3 Us n° 4 BP Actif : NON
Retard : 000 sec

DAS : 201.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2B03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 207.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2B01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 207.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2B02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 208.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2B04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 211.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2B05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 211.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2B06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 011 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.2 ZONE C&N
Facette UCMC Module n° 4 Us n° 1 BP Actif : NON
Retard : 000 sec

DAS : 201.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2N01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 202.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2N02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 202.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2N03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 209.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2C01A
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 209.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2C01B
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 210.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2C02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 210.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 2C03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 012 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.3 ZONE A
Facette UCMC Module n° 4 Us n° 2 BP Actif : NON
Retard : 000 sec

DAS : 215.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 215.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 006

DAS : 216.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 216.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 225.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A10
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 225.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A11
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 226.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 226.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A08
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 227.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 227.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 228.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3A09
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 013 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.3 ZONE B

Facette UCMC	Module n° 4	Us n° 3	BP Actif : NON
Retard : 000 sec			
DAS : 217.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B02		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 217.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B03		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 218.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B05		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 218.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B06		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 219.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B07		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 219.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B08		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 220.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B09		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 220.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B10		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 221.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B01A		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 221.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3B01B		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		

FT 014 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.3 ZONE C&N

Facette UCMC	Module n° 4	Us n° 4	BP Actif : NON
Retard : 000 sec			
DAS : 213.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3N02		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 213.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3N03		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 214.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3N07		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 222.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3C01A		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 222.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3C01B		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 223.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3C02		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 223.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3C03		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 224.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 3C04		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		
DAS : 224.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF3C05AB		
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage		

FT 015 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.4 ZONE A

Facette UCMC	Module n° 5	Us n° 1	BP Actif : NON
Retard : 000 sec			
DAS : 235.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A04		

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 007

Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 235.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 236.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 237.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 237.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 238.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 245.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A10
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 245.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A11
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 246.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A12
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 246.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A13
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 247.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 247.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A08
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 248.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4A09
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 016 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.4 ZONE B
Facette UCMC Module n° 5 Us n° 2 BP Actif : NON

Retard : 000 sec	
DAS : 231.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 231.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 241.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 241.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B08
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 242.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B09
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 242.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B10
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 243.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 243.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 244.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 244.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4B11
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FT 017 STANDARD COMPARTIMENTAGE Libellé: CCF NIV.4 ZONE C&N
Facette UCMC Module n° 5 Us n° 3 BP Actif : NON

Retard : 000 sec	
DAS : 229.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 230.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4N07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 232.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C03
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 232.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C04
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 233.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C01
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 233.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C02
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 234.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C05
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 239.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C06
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

Date de création : 07/10/2002

Date de modification : 23/10/2002

Page : 008

DAS : 239.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C07
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 240.1C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C08
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 240.2C CLAPET	Libellé: POSITION DE SECURITE CCF 4C09
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
FT 018 STANDARD	COMPARTIMENTAGE Libellé: ZC1 PCF
Facette UCMC	Module n° 6 Us n° 1 BP Actif : OUI
Retard : 000 sec	
DAS : 204.1C PCF	Libellé: CDE FERMETURE PCF
Cde: RUPTURE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
DAS : 228.2C PCF	Libellé: P.CF 3E ET 4E ETAGE
Cde: RUPTURE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage
FT 019 STANDARD	AUX. COMPART. Libellé: ISSUES DE SECOURS
Retard : 000 sec	
DAS : 208.2C TECHNIQUE	Libellé: CDE OUVERTURE I.S
Cde: RUPTURE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage

FONCTIONS D.A.S. COMMUNS

FONCTIONS D'EVACUATION

FT 001 EVACUATION	EVACUATION	Libellé: FACULTE PARIS SUD
Facette UGA	Module n° 1	
DAS : 101.2C SIRENE	Libellé: (14) SIRENES NIVEAU 1	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 102.1C SIRENE	Libellé: (8) SIRENES NIVEAU 1	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 128.1C SIRENE	Libellé: (10) SIRENES NIVEAU 0	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 128.2C SIRENE	Libellé: (3) FLASH NIVEAU 0	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 138.1C SIRENE	Libellé: (8) SIRENES NIVEAU 0	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 203.1C SIRENE	Libellé: (14) SIRENES NIVEAU 2	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 203.2C SIRENE	Libellé: (9) SIRENES NIVEAU 2	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 214.1C SIRENE	Libellé: (17) SIRENES NIVEAU 3	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 230.2C SIRENE	Libellé: (20) SIRENES NIVEAU 4	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 234.2C SIRENE	Libellé: FLASH NIVEAU 4	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 250.1C SIRENE	Libellé: FLASH NIVEAU 5	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	
DAS : 250.2C SIRENE	Libellé: (4) SIRENES NIVEAU 5	
Cde: PERMANENTE	DC: NON FC: NON Pas de filtrage	

FONCTIONS ARRET MOTEUR

TELESIGNALISATIONS

TELECOMMANDES

Date de création : 07/10/2002
Date de modification : 23/10/2002

Page : 009

POINTS MDxL NON AFFECTES

ESSER France

9, avenue du Marais
Parc des Algorithmes
Immeuble Sophocle
95815 ARGENTEUIL Cedex
☎ 01 39 96 49 70 - Fax 01 39 96 49 71