

Données installation

Projet: FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD
Installateur: INEO CGS SVP
Téléphone:

Ce rapport contient 78 pages.

Cette impression contient les rapports suivants:

- Configuration du Tableau

- Réglages tableau

- Esserbus (Vue d'ensemble)

- Esserbus (Vue graphique)

- Zones de détecteurs

 - indique les points de chaque zone de détecteurs

 - Détecteur et numéros de contrôle pour transpondeur

- Sorties (relais)

 - imprimer le type de sortie 'acoustique' en premier

 - Imprimer les activations pour chaque sortie de contrôle

- Activations

Configuration du Tableau

Numéro de tableau 1: IQ8Control M (ou μ); Nom / Libellé: FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD

Materiel: Report de zones (RDZ): non disponible

Imprimante: non disponible

Carte Mère:

Interface Série: inutilisé

Relais de dérangement général Sortie (relais) 11;

Micromodule: 3-Relais-Module (esserbuss 113)

Carte Micromodule 1

Micromodule 1: esserbuss-Module avec 1 points (esserbuss 121)

Micromodule 2: Interface Série-Module (esserbuss 122)

Micromodule 3: esserbuss-Module avec 104 points (esserbuss 123)

Carte Micromodule 2

Micromodule 1: esserbuss-Module avec 76 points (esserbuss 131)

Micromodule 2: esserbuss-Module avec 108 points (esserbuss 132)

Micromodule 3: esserbuss-Module avec 93 points (esserbuss 133)

éléments du bus

Quantité: 382

(DA)Détecteur Automatique

Quantité: 303 dont O-Détecteur: 294

S-Détecteur Thermostatique: 2

C-Dét. Thermovélocimétrique: 6

I-Détecteur: 1

(DM)Déclencheur Manuel

Quantité: 78

Transpondeur

Quantité: 1

Information sonore et lumineuse

Quantité: 0

Réglages tableau

Numéro de tableau 1: IQ8Control M (ou μ); Nom / Libellé: FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD

Configuration:

Installateur: INEO CGS SVP
Date et Heure: 18.01.2018 08:44:21
Version logiciel du tableau: 3.12.002
Code d'accès: non disponible

Plages de zone Zones de détecteurs

1 vers 9999
Nombres de zones de détecteurs utilisées: 45

Plages de zone Sorties (relais)

11 vers 9999
Nombre de sorties (relais) utilisées: 151

Plages de zone Masterbox UE/MB

1 vers 10

Fonctionnalités pays : France

Options du mode test: Fonctionnement standard

Fonctions spéciales:

Pas de prise en compte du défaut pendant ZD/DD
Hors service d'une seule information sonore permise
Permettre des actions sur le bus
Réactiver les informations sonores avec chaque nouveau feu

Langue: Français

Texte affichage: FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD

Affichage et Buzzer:

Affichage lors de l'ouverture du capot
Ne pas imprimer...
Activation Secteurs

Durée de retard sur dérangement général 0 minutes
Durée de retard sur défaut alimentation 3 minutes
Durée de vérification des secteurs de sortie 0 secondes
Durée de retard pour les secteurs de sortie 0 secondes
Durée maximum du mode test 0 minutes

Signal "modèle"

Signal suivant DIN 33404.3 (utilisé)

répétition: jusqu'au silence

Signal partie 1: Son DIN (jusqu'au silence)

Esserbus (Vue d'ensemble)

Points pour Esserbus 121; BUS ASSERVISSEMENTS
En mode dégradé les activations sont reportées en Feu

Ad.Crt. 1 12 Relais avec Isolateur
Nr. Série: 4000158532; Allocation: zone 1000/détecteur 1 ; CARTE 12 RELAIS/CMSI8000

Zones de détecteurs

1; DM L.TECHNIQUE NIV.0

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (8 (DM))Déclencheur

Manuel)

Détecteur 1; DM NIVO PLOT B COMPRESSEU; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535351729
Détecteur 2; DM NIV 0 ESC SECOURS B; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352016
Détecteur 3; DM NIV 0 PLOT C SAS CROUS; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535351828
Détecteur 4; DM NIV 0 PLOT C SAS CROUS; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535351668
Détecteur 5; DM NIV 0 ESC SECOURS C; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535354140
Détecteur 6; DM NIV 0 ENTREE LOCAL CTA; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535319408
Détecteur 7; DM NIV 0 PLOT A GRP FROID; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352672
Détecteur 8; DM NIV 0 ESC SECOURS A; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535241181

2; DAI L.TECHNIQUE ZONE A N0

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (12 (DA))Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3916352638
Détecteur 2; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3927002478
LED/Relais avec la sortie 67pas de Libellé
Détecteur 3; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3927003062
Détecteur 4; NIV 0 PLOT A CTA AMPHI A; O SN:3927003055
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3927002713
Détecteur 6; NIV 0 PLOT A CTA AMPHI C; O SN:3926782913
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3926783057
Détecteur 8; NIV 0 PLOT A CTA AMPHI B; O SN:3926783064
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 9; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3926782906
Détecteur 10; NIV 0 PLOT A AIR NEUF; O SN:3916328800
Détecteur 11; NIV 0 PLOT A AIR NEUF; O SN:3916352737
LED/Relais avec la sortie 34pas de Libellé
Détecteur 12; NIV 0 PLOT A LOCAL FILTRE; I SN:3510965593
LED/Relais avec contrôle local

3; DAI L.TECHNIQUE ZONE A N0

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (10 (DA))Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH A; O SN:3927002720
LED/Relais avec la sortie 42pas de Libellé
Détecteur 2; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH A; O SN:3927003048
Détecteur 3; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH A; O SN:3926789257
Détecteur 4; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH B; O SN:3926789127
Détecteur 5; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH B; O SN:3926789080
Détecteur 6; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH B; O SN:3926789110
Détecteur 7; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH B; O SN:3926789134
Détecteur 8; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH C; O SN:3926784375
Détecteur 9; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH C; O SN:3926782920
Détecteur 10; NIV 0 PLOT A CIRC AMPH C; O SN:3926784382
LED/Relais avec la sortie 33pas de Libellé

4; DAI L. TECHNIQUE ZONE C N0 Automatique)	Lieu d'installation: esserbus-Module 132 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB Catégorie de point: Détecteur Analogique (9 (DA)Détecteur
Détecteur 1; NIV 0 NOYAU GAINÉ AIR NEU; O SN:3927004168 Détecteur 2; NIV 0 NOYAU LOCAL CTA; O SN:3927002669 Détecteur 3; NIV 0 NOYAU GAINÉ AIR NEU; O SN:3927004175 Détecteur 4; NIV 0 NOYAU GAINÉ AIR NEU; O SN:3927004151 Détecteur 5; NIV 0 NOYAU GAINÉ AIR NEU; O SN:3927002652 LED/Relais avec la sortie 40pas de Libellé Détecteur 6; NIV 0 NOYAU LOCAL CTA; O SN:3926785693 Détecteur 7; NIV 0 NOYAU LOCAL CTA; O SN:3927002485 Détecteur 8; NIV 0 NOYAU LOCAL CTA; O SN:3927002775 Détecteur 9; NIV 0 NOYAU LOCAL CTA; O SN:3927002799 LED/Relais avec la sortie 65pas de Libellé	
5; DAI L. TECHNIQUE ZONE B N0 Automatique)	Lieu d'installation: esserbus-Module 132 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB Catégorie de point: Détecteur Analogique (4 (DA)Détecteur
Détecteur 1; NIV 0 PLOT B COMPRESSEUR; O SN:3916352706 LED/Relais avec la sortie 29pas de Libellé Détecteur 2; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3916352713 Détecteur 3; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3916352621 Détecteur 4; NIV 0 PLOT A GROUPE FROID; O SN:3916329272	
6; DAI L. TECHNIQUE ZONE C N0 Automatique)	Lieu d'installation: esserbus-Module 132 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB Catégorie de point: Détecteur Analogique (6 (DA)Détecteur
Détecteur 1; NIV 0 CHAUF. STATIC CROUS; O SN:3927002782 LED/Relais avec la sortie 32pas de Libellé Détecteur 2; NIV 0 CHAUF. STATIC CROUS; O SN:3927002829 Détecteur 3; NIV 0 CHAUF. STATIC CROUS; O SN:3927003093 LED/Relais avec la sortie 31pas de Libellé Détecteur 4; NIV 0 CHAUF. STATIC CROUS; O SN:3927003086 Détecteur 5; NIV 0 CHAUF. STATIC CROUS; O SN:3927002492 Détecteur 6; NIV 0 CHAUF. STATIC CROUS; O SN:3927003079	
7; DAI L. TECHNIQUE ZONE C N0 Automatique)	Lieu d'installation: esserbus-Module 132 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB Catégorie de point: Détecteur Analogique (4 (DA)Détecteur
Détecteur 1; NIV 0 PLOT C CROUS; O SN:3926786539 LED/Relais avec la sortie 68pas de Libellé Détecteur 2; NIV 0 PLOT C CROUS; O SN:3926785709 Détecteur 3; NIV 0 PLOT C CROUS; O SN:3926785716 Détecteur 4; NIV 0 PLOT C ASC CROUS; O SN:3916329050 LED/Relais avec contrôle local	
8; DEFAUT BATTERIE ECS ÜE/MB	Lieu d'installation: Carte Mère Configuration: Débranchement non mémorisé; Standard; Pas de Catégorie de point: Entrée surveillée
11; DM CIRCULATION NIV.1	Lieu d'installation: esserbus-Module 133

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB

Catégorie de point: Détecteur Analogique (17 (DM)Déclencheur

Manuel)

Détecteur 1; DM NIV 1 PLOT B CHAUFFERI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352245
Détecteur 2; DM NIV 1 PLOT B CHAUFFERI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350814
Détecteur 3; DM NIV 1 PLOT B GRP ELEC; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535291438
Détecteur 4; DM NIV 1 PLOT B CIRC ANIM; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535314564
Détecteur 5; DM NIV1 PLOT B CIRC ANIM; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345445
Détecteur 6; DM NIV 1 NOYAU ESCALIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351965
Détecteur 7; DM NIV 1 PLOT C ATELIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535343649
Détecteur 8; DM NIV 1 PLOT C ATELIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351859
Détecteur 9; DM NIV 1 PLOT C IS CROUS; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535346220
Détecteur 10; DM NIV 1 NOYAU IS QUAI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350456
Détecteur 11; DM NIV 1 QUAI LOCAL DEEE; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350364
Détecteur 12; DM NIV 1 NOYAU FACE WC; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535344073
Détecteur 13; DM NIV 1 ESC SECOURS A; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351293
Détecteur 14; DM NIV1 GRILLE ETUDIANT; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350975
Détecteur 15; DM NIV1 CIRC INT. AMPHI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352726
Détecteur 16; DM NIV1 CIRC INT. AMPHI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352627
Détecteur 17; DM NIV 1 NOYAU ESCALIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351811

12; DAI CIRCULATION NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB

Catégorie de point: Détecteur Analogique (8 (DA)Déclencheur

Automatique)

Détecteur 1; NIV1 PLOT A CIRC EXT AMPH; O SN:3926847537
Détecteur 2; NIV1 PLOT A CIRC EXT AMPH; O SN:3926873758
Détecteur 3; NIV1 PLOT A CIRC EXT AMPH; O SN:3926873741
Détecteur 4; NIV1 PLOT A CIRC EXT AMPH; O SN:3926960175
Détecteur 5; NIV1 PLOT A CIRC EXT AMPH; O SN:3926960199
Détecteur 6; NIV1 PLOT A CIRC INT AMPH; O SN:3926848138
Détecteur 7; NIV1 PLOT A CIRC INT AMPH; O SN:3926848145
Détecteur 8; NIV1 PLOT A CIRC INT AMPH; O SN:3926900232

13; DAI LOCAUX NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB

Catégorie de point: Détecteur Analogique (12 (DA)Déclencheur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 1 QUAI DECHETS BIO; O SN:3926784399
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 1 QUAI DECHETS RADIO; O SN:3926783989
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 3; NIV 1 QUAI LOCAL GAZ; TM SN:3620035575
Détecteur 4; NIV 1 QUAI PROD CHIMIQUES; TM SN:3610078506
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV1 NOYAU RESERVE LOG111; O SN:3926787956
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV1 PLOT A LOCAL MENAGE; O SN:3926847544
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV1 PLOT A RESERV PAPIER; O SN:3926874205
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 8; NIV1 PLOT A VESTIARE MENA; O SN:3926960182
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 9; NIV1 PLOT A ARCHIVE SCOL.; O SN:3926874199
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 10; NIV1 PLOT A RESERVE ELEC; O SN:3926847360
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 11; NIV1 PLOT A SALLE BLINDEE; O SN:3926960076
LED/Relais avec contrôle local

Détecteur 12; NIV1 PLOTA ARCHIVE MASTER; O SN:3942970684
LED/Relais avec contrôle local

14; DAI HALL NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (6 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 1 NOYAU HALL; O SN:3926790765
Détecteur 2; NIV 1 NOYAU HALL; O SN:3926893817
Détecteur 3; NIV 1 NOYAU HALL; O SN:3926848480
Détecteur 4; NIV 1 NOYAU HALL; O SN:3926784009
Détecteur 5; NIV 1 NOYAU HALL; O SN:3926847520
Détecteur 6; NIV 1 NOYAU HALL; O SN:3926848121

15; DAI LOCAUX TECHNIQUE NIV1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (2 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 1 NOYAU LOCAL ELEC ; O SN:3926784665
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 1 LOCAL ELEC PINEL; O SN:3926960052
LED/Relais avec contrôle local

16; DAI CIRCULATION NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (5 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV1 PLOT B CIRC TGBT; O SN:3926785815
Détecteur 2; NIV1 PLOT B CIRC TGBT; O SN:3926784849
Détecteur 3; NIV1 PLOT B CIRC ANIM; O SN:3926785099
Détecteur 4; NIV1 PLOT B CIRC ANIM; O SN:3926895804
Détecteur 5; NIV1 PLOT B CIRC ANIM.; O SN:3926785143

17; DAI LOCAUX NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (11 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 4; NIV 1 PLOT B CHIR EXPERIM; O SN:3926947954
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 1 PLOT B CHIR EXPERIM; O SN:3926947022
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926947930
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926960069
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 8; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926847346
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 9; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926847353
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 10; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926960274
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 11; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926960281
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 12; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926895798
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 13; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3926895811
LED/Relais avec contrôle local

Détecteur 14; NIV 1 PLOT B ANIMALERIE; O SN:3941183405
LED/Relais avec contrôle local

18; DAI LOCAUX ELEC/CHAUF.N1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (13 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 1 PLOT B CHAUFFERIE; O SN:3926787215
LED/Relais avec la sortie 27*pas de Libellé*
Détecteur 2; NIV 1 PLOT B CHAUFFERIE; O SN:3926787208
Détecteur 3; NIV 1 PLOT B CHAUFFERIE; O SN:3926787192
Détecteur 4; NIV 1 PLOT B TGBT; O SN:3926785839
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 1 PLOT B GRP ELECTROG; TD SN:3810603768
LED/Relais avec la sortie 26*pas de Libellé*
Détecteur 6; NIV 1 PLOT B GRP ELECTROG; TD SN:3810602013
Détecteur 7; NIV 1 PLOT B GRP ELECTROG; TD SN:3810602419
Détecteur 8; NIV 1 PLOT B GRP ELECTROG; TD SN:3810602785
Détecteur 9; NIV 1 PLOT B GRP ELECTROG; TD SN:3810602303
Détecteur 10; NIV 1 PLOT B AUTOCOM; O SN:3926947947
Détecteur 11; NIV 1 PLOT B AUTOCOM; O SN:3926947015
LED/Relais avec la sortie 69*pas de Libellé*
Détecteur 12; NIV 1 PLOT B RESERVE ELEC; O SN:3926786263
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 13; NIV 1 PLOT B RESEAU OXYGE; O SN:3926785822
LED/Relais avec contrôle local

19; DAI CIRCULATION NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (3 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 1 PLOT C CIRC ATELIER; O SN:3926893831
Détecteur 2; NIV 1 PLOT C CIRC CROUS; O SN:3926790796
Détecteur 3; NIV 1 PLOT C CIRC CROUS; O SN:3926789530

20; DAI LOCAUX NIV.1

Lieu d'installation: esserbus-Module 133
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (16 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 1 PLOT C ATELIER; O SN:3926848497
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 1 PLOT C ATELIER; O SN:3926893824
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 3; NIV 1 PLOT C ATELIER; O SN:3926873765
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 4; NIV 1 PLOT C ATELIER; O SN:3926947008
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 1 PLOT C MENUISERIE; O SN:3926848220
LED/Relais avec la sortie 28*pas de Libellé*
Détecteur 6; NIV 1 PLOT C MENUISERIE; O SN:3926848237
Détecteur 7; NIV 1 PLOT C MENUISERIE; O SN:3926848213
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 8; NIV 1 PLOT C CROUS POUB; O SN:3926790543
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 9; NIV 1 PLOT C CROUS POUB; O SN:3926790802
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 10; NIV 1 PLOT C CROUS ; O SN:3926787222
LED/Relais avec contrôle local

Détecteur 11; NIV 1 PLOT C CROUS ; O SN:3926786911
LED/Relais avec la sortie 72pas de Libellé
Détecteur 12; NIV 1 PLOT C CROUS ; O SN:3926787611
Détecteur 13; NIV 1 PLOT C CROUS ; O SN:3926786812
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 14; NIV 1 PLOT C CROUS ; O SN:3926786560
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 15; NIV 1 PLOT C CROUS ; O SN:3926789547
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 16; NIV 1 PLOT C MENUISERIE; O SN:3916328220

21; DM CIRCULATION NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (18 (DM)Déclencheur

Manuel)

Détecteur 1; DM NIV2 NOYAU ENTREE FAC; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535350074
Détecteur 2; DM NIV2 NOYAU COURRIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535344929
Détecteur 3; DM NIV2 PLOT B CIRC. SCOL; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535317633
Détecteur 4; DM NIV 2 ESC SECOURS B; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345094
Détecteur 5; DM NIV 2 PLOT B CIRC DIR; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351798
Détecteur 6; DM NIV 2 PLOT C CROUS; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350487
Détecteur 7; DM NIV 2 PLOT C CUISINE; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535349238
Détecteur 8; DM NIV2 ESC SECOURS CROUS; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535351842
Détecteur 9; DM NIV2 PLOT C CAFET DESA; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535348941
Détecteur 10; DM NIV 2 NOYAU HALL CROUS; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535351569
Détecteur 11; DM NIV2 NOYAU GRILLE CROU; Déclencheur Manuel avec Isolateur
SN:4535349078
Détecteur 12; DM NIV2 PLOT A HALL AMPH; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351613
Détecteur 13; DM NIV2 PLOT A HALL AMPH; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535327526
Détecteur 14; DM NIV2 PLOT A AMPHI A; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345056
Détecteur 15; DM NIV2 PLOT A AMPHI B; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350630
Détecteur 16; DM NIV2 PLOT A HALL AMPHI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535349849
Détecteur 17; DM NIV2 PLOT A AMPHI C; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350692
Détecteur 18; DM NIV2 PLOT A HALL AMPHI; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351989

22; DAI HALL AMPHIS NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (7 (DA)Déclencheur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926787901
Détecteur 2; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926786652
Détecteur 3; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926786805
Détecteur 4; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926787895
Détecteur 5; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926787888
Détecteur 6; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926782715
Détecteur 7; NIV 2 PLOT A HALL AMPHI; O SN:3926782531

23; DAI CIRCULATION NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (8 (DA)Déclencheur

Automatique)

Détecteur 1; NIV2 PLOTB CIRCU. SCOLA; O SN:3926788281
Détecteur 2; NIV2 PLOTB CIRCU. SCOLA; O SN:3926788199
Détecteur 3; NIV 2 ESC SECOURS B; O SN:3926785624

Détecteur 4; NIV2 PLOT B CIRC MONOD; O SN:3926788229
Détecteur 5; NIV2 PLOT B CIRC DIRECTIO; O SN:3926785617
Détecteur 6; NIV2 PLOT B CIRC DIRECTIO; O SN:3926788298
Détecteur 7; NIV2 PLOT B CIRC DIRECTIO; O SN:3926788267
Détecteur 8; NIV2 PLOT B CIRC DIRECTIO; O SN:3926790604

24; DAI LOCAUX NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (6 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 2 PLOT B LOCAL SSI; O SN:3926788168
Détecteur 2; NIV2 PLOTB ARCHIVES SCOLA; O SN:3926788182
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 3; NIV2 PLOTB ARCHIVES SCOLA; O SN:3926785600
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 4; NIV2 PLOT B PHOTOCOPIE; O SN:3926788571
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 2 PLOT B COURRIER; O SN:3926789554
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV2 PLOT B TABLETTES; O SN:3926786515
LED/Relais avec contrôle local

25; DAI CUISINE NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (8 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 2 PLOT C CUISINE CROU; TD SN:3812785301
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 2 PLOT C CUISINE CROU; O SN:3926782548
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 3; DAI LOCAL DESAFFECTE; O SN:3946912284
Détecteur 4; NIV 2 PLOT C CAFET. DESAF; O SN:3946911669
Détecteur 5; NIV 2 PLOT C CUISINE CROU; O SN:3926787734
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV 2 PLOT C BUREAU CROUS; O SN:3926782708
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV 2 PLOT C CUISINE CROU; O SN:3932957879
Détecteur 8; NIV 2 PLOT C CUISINE CROU; O SN:3946911812

26; DAI HALL NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (7 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 2 NOYAU ENTREE FAC; O SN:3926788274
Détecteur 2; NIV 2 NOYAU HALL CROUS; O SN:3926790536
Détecteur 3; NIV 2 NOYAU HALL CROUS; O SN:3926790680
Détecteur 4; NIV 2 NOYAU HALL CROUS; O SN:3926783804
Détecteur 5; NIV 2 NOYAU HALL CROUS; O SN:3926783828
Détecteur 6; NIV 2 NOYAU ENTREE FAC; O SN:3926786874
Détecteur 7; NIV 2 NOYAU ENTREE FAC; O SN:3926790109

27; DAI LOCAL TECHNIQUE NIV.2

Lieu d'installation: esserbus-Module 132
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (1 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 2 NOYAU LOCAL ELEC; O SN:3926783811
LED/Relais avec contrôle local

31; DM CIRCULATION NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB

Catégorie de point: Détecteur Analogique (15 (DM)Déclencheur

Manuel)

- Détecteur 1; DM NIV3 BIBLIO ESCALIER B; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345438
 Détecteur 2; DM NIV3 BIBLIO PCF PLOT B; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535348712
 Détecteur 3; DM NIV3 BIBLIO CIRC ADMIN; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351491
 Détecteur 4; DM NIV3 BIBLIO ENTREE; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345971
 Détecteur 5; DM NIV3 BIBLIO BAIE VITRE; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345087
 Détecteur 6; DM NIV3 BIBLIO ESCALIER C; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345339
 Détecteur 7; DM NIV3 BIBLIO MAGASIN; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351231
 Détecteur 8; DM NIV 3 NOYAU ESCALIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351675
 Détecteur 9; DM NIV3 CIRC BOURNEVILLE; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352023
 Détecteur 10; DM NIV 3 ESC SECOURS A; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535344110
 Détecteur 11; DM NIV3 PLOTA CIRC COMPTA; Déclencheur Manuel avec Isolateur
 SN:4535352207
 Détecteur 12; DM NIV 3 PLOT A CIRC DRH; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535344226
 Détecteur 13; DM NIV 3 PLOTA CIRC BROCA; Déclencheur Manuel avec Isolateur
 SN:4535351583
 Détecteur 14; DM NIV 3 PLOTA CIRC BROCA; Déclencheur Manuel avec Isolateur
 SN:4535345346
 Détecteur 15; DM NIV3 NOYAU ESACLIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535346237

32; DAI CIRCUL.Z.A NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB

Catégorie de point: Détecteur Analogique (10 (DA)Détecteur

Automatique)

- Détecteur 1; NIV 3 CIRC BOURNEVILLE; O SN:3926783293
 Détecteur 2; NIV 3 CIRC BOURNEVILLE; O SN:3926783606
 Détecteur 3; NIV 3 PLOT A CIRC JOLIOT; O SN:3926788007
 Détecteur 4; NIV 3 PLOT A CIRC JOLIOT; O SN:3926788618
 Détecteur 5; NIV 3 PLOT A CIRC COMPTA; O SN:3926788564
 Détecteur 6; NIV 3 PLOT A CIRC COMPTA; O SN:3926788243
 Détecteur 7; NIV 3 PLOT A CIRC DRH; O SN:3926788595
 Détecteur 8; NIV 3 PLOT A CIRC BROCA; O SN:3926788601
 Détecteur 9; NIV 3 PLOT A CIRC BROCA; O SN:3926788175
 Détecteur 10; NIV 3 PLOT A CIRC JOLIOT; O SN:3926788489

33; DAI LOCAUX NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB

Catégorie de point: Détecteur Analogique (7 (DA)Détecteur

Automatique)

- Détecteur 1; NIV 3 PLOT A STUDIO MOOC; O SN:3926783224
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 2; NIV 3 PLOT A ARCHIVE SCOL; O SN:3926783316
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 3; NIV 3 PLOT A ARCHIVE DRH; O SN:3926788557
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 4; NIV 3 NOYAU LOC.INFO 327; O SN:3962814098
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 5; NIV 3 PLOT A ARCHIVE DRH; O SN:3926788625
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 6; NIV 3 PLOT A PHOTOCOPIE; O SN:3926788588
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 7; NIV 3 PLOT A ARCHIVE DRH; O SN:3926788250
 LED/Relais avec contrôle local

34; DAI CIRCULATION Z.B NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131

Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (8 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 3 BIBLIO CIRC ADMIN; O SN:3926786737
Détecteur 2; NIV 3 BIBLIO CIRC ADMIN; O SN:3926786645
Détecteur 3; NIV3 PLOT B INFORMATIQUE; O SN:3926789820
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 4; NIV3 PLOT B INFORMATIQUE; O SN:3926790567
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 3 PLOT B PC LAB; O SN:3926888370
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV3 PLOT B RESERVE INFO; O SN:3926785860
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV3 BIBLIO ATELIER RESTO; O SN:3926788519
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 8; NIV3 BIBLIO ADMINISTRATIO; O SN:3926783545
LED/Relais avec contrôle local

35; DAI LOCAUX NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (25 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 5; NIV3 BIBLIO SALLE INFO; O SN:3926788854
Détecteur 6; NIV3 BIBLIO SALLE INFO; O SN:3926789868
LED/Relais avec la sortie 70pas de Libellé
Détecteur 7; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926790420
Détecteur 8; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926791380
LED/Relais avec la sortie 25pas de Libellé
Détecteur 9; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926790413
Détecteur 10; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926786720
Détecteur 11; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926786744
Détecteur 12; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926786751
Détecteur 13; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926786768
Détecteur 14; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926786621
Détecteur 15; NIV3 BIBLIO PHOTOCOPIE; O SN:3926786638
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 16; NIV3 BIBLIO PHOTOCOPIE; O SN:3926786669
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 17; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926786713
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 18; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783651
LED/Relais avec la sortie 24pas de Libellé
Détecteur 19; NIV3 BIBLIO CUISINE; O SN:3926783538
Détecteur 20; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783309
Détecteur 21; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783552
Détecteur 23; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783378
LED/Relais avec la sortie 23pas de Libellé
Détecteur 24; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783200
Détecteur 25; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783668
Détecteur 26; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926789318
Détecteur 27; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926783675
Détecteur 28; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926788533
Détecteur 29; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926788021
Détecteur 30; NIV3 BIBLIO SALLE LECTURE; O SN:3926788526

36; DAI MAGASINS NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (5 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 3 BIBILIO MAGASIN; O SN:3926788410
 Détecteur 2; NIV 3 BIBILIO MAGASIN; O SN:3926887472
 Détecteur 3; NIV 3 BIBILIO MAGASIN; O SN:3926791779
 Détecteur 4; NIV 3 BIBILIO MAGASIN; O SN:3926887496
 Détecteur 5; NIV 3 BIBILIO MAGASIN; O SN:3926887502
 LED/Relais avec la sortie 22pas de Libellé

37; DAI HALL PALIER NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131
 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
 Catégorie de point: Détecteur Analogique (4 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 3 NOYAU HALL PALIER; O SN:3926791809
 Détecteur 2; NIV 3 NOYAU HALL PALIER; O SN:3926785853
 Détecteur 3; NIV 3 NOYAU HALL PALIER; O SN:3926888264
 Détecteur 4; NIV 3 NOYAU HALL PALIER; O SN:3926791274

38; DAI LOCAL TECHNIQUE NIV.3

Lieu d'installation: esserbus-Module 131
 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
 Catégorie de point: Détecteur Analogique (2 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV3 NOYAU LOCAL ELEC; O SN:3926791717
 LED/Relais avec contrôle local
 Détecteur 2; NIV 3 PLOT A LOCAL ELEC; O SN:3926788540
 LED/Relais avec contrôle local

41; DM CIRCULATION NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
 Catégorie de point: Détecteur Analogique (19 (DM)Déclencheur

Manuel)

Détecteur 1; DM NIV 4 PLOT B CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351682
 Détecteur 2; DM NIV 4 PLOT B CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535317213
 Détecteur 3; DM NIV 4 PLOT B CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350517
 Détecteur 4; DM NIV 4 ESC SECOURS B; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535348040
 Détecteur 5; DM NIV 4 PLOT B CIRC ED6; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535352658
 Détecteur 6; DM NIV 4 PLOT B CIRC ED6; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535349252
 Détecteur 7; DM NIV 4 PLOT C CIRC TP; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345551
 Détecteur 8; DM NIV 4 ESC SECOURS C; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351705
 Détecteur 9; DM NIV 4 PLOT C CIRC ED15; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535346527
 Détecteur 10; DM NIV 4 NOYAU ESCALIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350050
 Détecteur 11; DM NIV4 PLOTA CIRC MASTER; Déclencheur Manuel avec Isolateur
 SN:4535352085
 Détecteur 12; DM NIV 4 PLOT A CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535351835
 Détecteur 13; DM NIV 4 ESC SECOURS A; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535344486
 Détecteur 14; DM NIV 4 PLOT A CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535345292
 Détecteur 15; DM NIV 4 PLOT A CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535325478
 Détecteur 16; DM NIV 4 PLOT A CIRC LABO; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535350067
 Détecteur 17; DM NIV 4 NOYAU ESCALIER; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535348774
 Détecteur 18; DM NIV 4 PLOT A CIRC L2; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4536609058
 Détecteur 19; DM NIV 4 PLOT A CIRC L2; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4536609904

42; DAI CIRCULATION Z.A NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
 Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
 Catégorie de point: Détecteur Analogique (11 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 PLOT A CIRC MASTER; O SN:3926129190
 Détecteur 2; NIV4 PLOT A CIRC LABO 414; O SN:3926130868
 Détecteur 3; NIV4 PLOT A CIRC LABO 414; O SN:3926790482

Détecteur 4; NIV4 PLOT A CIRC LABO 415; O SN:3926788458
Détecteur 5; NIV4 CIRC ESC SECOURS A; O SN:3926784566
Détecteur 6; NIV4 PLOT A CIRC LABO 421; O SN:3926784573
Détecteur 7; NIV4 PLOT A CIRC L2; O SN:3926788342
Détecteur 8; NIV4 PLOT A CIRC LABO 423; O SN:3926887458
Détecteur 9; NIV4 PLOT A CIRC LABO 428; O SN:3926888400
Détecteur 10; NIV4 PLOT A CIRC LABO 430; O SN:3926888363
Détecteur 11; NIV4 PLOT A CIRC LABO 444; O SN:3926786195

43; DAI LOCAUX NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (22 (DA))Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 PLOT A LABO 432; O SN:3926128896
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 4 PLOT A LABO 432; O SN:3926129725
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 3; NIV 4 PLOT A LABO 414; O SN:3926127196
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 4; NIV 4 PLOT A LABO 415; O SN:3926789660
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 4 PLOT A LABO 416; O SN:3926784153
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV 4 PLOT A LABO 417; O SN:3926783972
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV 4 PLOT A LABO 418; O SN:3926788311
Détecteur 8; NIV 4 PLOT A LABO 419; O SN:3926785006
LED/Relais avec la sortie 30pas de Libellé
Détecteur 9; NIV 4 PLOT A LABO 421; O SN:3926788427
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 10; NIV 4 PLOT A LABO 440; O SN:3926787178
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 11; NIV 4 PLOT A LABO 422; O SN:3926887106
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 12; NIV 4 PLOT A LABO 423; O SN:3926887489
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 13; NIV 4 PLOT A LABO 441; O SN:3926887533
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 14; NIV 4 PLOT A LABO 442; O SN:3926887113
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 15; NIV 4 PLOT A LABO 428; O SN:3926888240
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 16; NIV 4 PLOT A LABO 443; O SN:3926859509
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 17; NIV 4 PLOT A LABO 444; O SN:3926786065
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 18; NIV 4 PLOT A LABO 431; O SN:3926786072
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 19; NIV 4 PLOT A LABO L1; O SN:3947993008
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 20; NIV 4 PLOT A LAVERIE; O SN:3947992902
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 21; NIV 4 PLOT A LAVERIE; O SN:3926790819
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 22; NIV 4 PLOT A LABO 434; O SN:3962955678
LED/Relais avec contrôle local

44; DAI CIRCULATION Z.B NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (10 (DA))Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 PLOT B CIRC LABO; O SN:3926790352
Détecteur 2; NIV 4 PLOT B CIRC L2; O SN:3926789837
Détecteur 3; NIV 4 PLOT B CIRC L2; O SN:3926789851
Détecteur 4; NIV 4 PLOT B CIRC L2; O SN:3926859493
Détecteur 5; NIV 4 PLOT B CIRC LABO; O SN:3926786355
Détecteur 6; NIV 4 CIRC ESC SECOURS B; O SN:3925852600
Détecteur 7; NIV 4 PLOT B CIRC ED 9; O SN:3925706613
Détecteur 8; NIV 4 PLOT B CIRC ED 7; O SN:3925703476
Détecteur 9; NIV 4 PLOT B CIRC ED 6; O SN:3925666818
Détecteur 10; NIV 4 PLOT B CIRC ED 6; O SN:3925854116

45; DAI LABORATOIRE NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (11 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 PLOT B LABO 460; O SN:3926790451
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 4 PLOT B LABO 451; O SN:3926791496
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 4; NIV 4 PLOT B LABO 447; O SN:3926887731
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 4 PLOT B LABO 452; O SN:3926884921
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV 4 PLOT B LABO 453; O SN:3926887748
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV 4 PLOT B LABO 450; O SN:3926786362
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 8; NIV 4 PLOT B LABO 455; O SN:3926786249
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 9; NIV 4 PLOT B LABO 458; O SN:3926786379
Détecteur 10; NIV 4 PLOT B LABO 458; O SN:3926786232
LED/Relais avec la sortie 66pas de Libellé
Détecteur 11; NIV 4 PLOT B RESERVE 478; O SN:3925816213
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 12; NIV 4 PLOT B RESERVE 477; O SN:3943393055
LED/Relais avec contrôle local

46; DAI CIRCULATION Z.C NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (7 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 PLOT C CIRC SIMU; O SN:3925815131
Détecteur 2; NIV 4 PLOT C CIRC SIMU; O SN:3925816152
Détecteur 3; NIV 4 PLOT C CIRC SIMU; O SN:3926127936
Détecteur 4; NIV 4 CIRC ESC SECOURS C; O SN:3926129626
Détecteur 5; NIV 4 PLOT C CIRC TP 4; O SN:3926129800
Détecteur 6; NIV 4 PLOT C CIRC TP 3; O SN:3926129206
Détecteur 7; NIV 4 PLOT C CIRC TP 2; O SN:3926127929

47; DAI LOCAUX NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (9 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 PLOT C LABO 489; O SN:3925815278
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 2; NIV 4 PLOT C LABO 490; O SN:3925816183
LED/Relais avec contrôle local

Détecteur 3; NIV 4 PLOT C LABO 491; O SN:3926129855
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 4; NIV 4 PLOT C LABO 492; O SN:3926129633
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 5; NIV 4 PLOT C REPRO 484; O SN:3926129213
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 6; NIV 4 PLOT C RESERVE SIMU; O SN:3962954831
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 7; NIV 4 PLOT C REGIE SIMU; O SN:3962955258
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 8; NIV 4 PLOT C SAS SIMU; O SN:3942987910
LED/Relais avec contrôle local
Détecteur 9; NIV 4 PLOT C SALLE ED16; O SN:3962251343
LED/Relais avec contrôle local

48; DAI PALIER NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (5 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 NOYAU PALIER; O SN:3926786553
Détecteur 2; NIV 4 NOYAU PALIER; O SN:3916328602
Détecteur 3; NIV 4 NOYAU PALIER; O SN:3926129596
Détecteur 4; NIV 4 NOYAU PALIER; O SN:3926129640
Détecteur 5; NIV 4 NOYAU PALIER; O SN:3926790369

49; DAI LOCAL.TECH.NIV.4

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (1 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 4 NOYAU LOCAL ELEC; O SN:3926784948
LED/Relais avec contrôle local

51; DM CIRCULATION NIV.5

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (1 (DM)Déclencheur

Manuel)

Détecteur 1; DM NIV 5 ESCALIER TECH; Déclencheur Manuel avec Isolateur SN:4535349283

52; DAI LOCAL TECHNIQUE NIV.5

Lieu d'installation: esserbus-Module 123
Configuration: Feu; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Détecteur Analogique (8 (DA)Détecteur

Automatique)

Détecteur 1; NIV 5 MACHINERIE ASC; O SN:3961652271
Détecteur 2; NIV 5 LOCAL CTA; O SN:3926789448
Détecteur 3; NIV 5 LOCAL CTA; O SN:3926789455
Détecteur 4; NIV 5 LOCAL CTA; O SN:3926786300
Détecteur 5; NIV 5 LOCAL CTA; O SN:3926786317
Détecteur 6; NIV 5 LOCAL CTA; O SN:3926785259
LED/Relais avec la sortie 50pas de Libellé
Détecteur 7; NIV 5 MACHINERIE ASC; O SN:3962893314
LED/Relais avec la sortie 71pas de Libellé
Détecteur 8; NIV 5 MACHINERIE MC; O SN:3926786546
LED/Relais avec contrôle local

1000; CARTE 12 RELAIS/ASSERVISS

Lieu d'installation: esserbus-Module 121
Configuration: Dé rangement mémorisé; Standard; Pas de ÜE/MB
Catégorie de point: Transpondeur (Quantité 1)

Détecteur 1; CARTE 12 RELAIS/CMSI8000; 12 Relais avec Isolateur SN:4000158532

K1: Sortie (relais) 51; ZD1
K2: Sortie (relais) 52; *pas de Libellé*
K3: Sortie (relais) 53; *pas de Libellé*
K4: Sortie (relais) 54; *pas de Libellé*
K5: Sortie (relais) 55; *pas de Libellé*
K6: Sortie (relais) 56; *pas de Libellé*
K7: Sortie (relais) 57; *pas de Libellé*
K8: Sortie (relais) 58; *pas de Libellé*
K9: Sortie (relais) 59; *pas de Libellé*
K10: Sortie (relais) 60; *pas de Libellé*
K11: Sortie (relais) 61; *pas de Libellé*
K12: Sortie (relais) 62; *pas de Libellé*