

MAITRE de L'OUVRAGE
UNIVERSITE d'ORSAY - PARIS SUD
91405 - ORSAY CEDEX

MAÎTRE d'ŒUVRE et COORDINATION SSI :
C.A.EL Conseil Assistance Électricité
et coordinations systèmes de sécurité incendie
73, avenue Foch 94100 - SAINT-MAUR-des-FOSSÉS
Tel: 01 48 86 26 63 Fax 01 48 86 25 71

Opération: REFECTION du SYSTEME d'ALARME INCENDIE

FACULTE DE MEDECINE PARIS-SUD - UNIVERSITE PARIS XI

63, Rue Gabriel Péri

94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

tél.: 01 49 59 67 67 Fax: 01 49 59 67 00

PROCES VERBAL RECEPTION FINALE de COORDINATION SSI

présent

* Mme HAJIZADEH	Faculté Médecine
M. J.P. LEMOINE	Direction du Patrimoine
* M. J.P. DERRIEN	Faculté Médecine
* M. TROCHERIE	Faculté Médecine
M. ROBERT	Bureau VERITAS
* M. ALLOUCHE	CAEL
* M. MARCHAND	INEO COM (VD com)
* MM LARUELLE et VAURES	LARUELLE et FILS
* M. SZESTAK (F)	B.S.I
* M. ESADI	BSMG

Diffusion

fax

Téléphone

*	01 49 59 66 62	01 49 59 66 66
*	01 69 15 70 07	01 69 15 31 10
*	01 49 59 67 00	01 49 59 66 71
*	01 49 59 67 00	01 49 59 66 69
*	01 69 47 12 59	01 69 47 12 10
*	01 48 86 25 71	01 48 86 26 63
*	01 49 68 47 21	01 49 68 44 18
*	01 48 92 80 17	01 48 92 97 56
*	01 60 18 30 56	01 60 18 30 55

Le présent PV de réception n'est pas un PV de réception de maîtrise d'œuvre.

Il a pour but de prononcer la réception conforme aux normes et aux différentes pièces du dossier SSI, des équipements d'alarmes, détection automatique, compartimentage, désenfumage (naturel existant conservé), réalisés conformément à la notice de sécurité CAEL déposée en préfecture et acceptée par elle.

PROCES VERBAL:

A la demande du maître d'ouvrage "L'université d'Orsay Paris Sud", et des entreprises, nous sommes intervenus ce jour, jeudi 28/11/02 pour réceptionner les installations relatives au Système de Sécurité Incendie (SSI), conformément à NF S 61 932 de la faculté de médecine du CHU de KREMELIN BICETRE.

DOSSIER d'IDENTITE SSI

Les documents: notices CAEL de mars 2002, demandes de dérogations, accords de la préfecture figurent au dossier SSI. Toutes les pièces techniques, PV, certificats NF, plans de zones, plans et synoptiques, notices d'exploitations, ont été fournis avec les installations et figurent également au dossier SSI.

Le dossier SSI constitué selon la NF S 61 932 a été remis en deux exemplaires à l'exploitant, et un exemplaire au bureau de contrôle (VERITAS)

INSTALLATION et MATERIELS MIS en ŒUVRE

Les installations nouvelles ou modifiées ont été réalisées conformément à la notice CAEL.

Bureau d'Études
C.A.EL
S.A.R.L. au capital de 50.000 F
73, avenue Foch
94100 SAINT-MAUR-des-FOSSÉS
RCS Créteil 81 B 1179 - APE 770
SIREN 320 853 740 0019

1/2

Tous les matériels du SSI mis en œuvre par les entreprises sont conformes aux normes NF S... les concernant, les matériels certifiables ont été fournis avec leur certificat, les matériels non certifiables ont été fournis avec leur procès verbal d'essais établi par laboratoires agréés.

PROCEDURE d'ESSAIS:

Les procédures d'essais ont démontré un fonctionnement correcte des installations, tant au niveau détection/signalisation, qu'au niveau mise en sécurité (système d'alarme, compartimentage, désenfumage)
Les remarques signalées lors des essais ont été levées par les entreprises et fait l'objet de lettres d'attestation de levées de réserves, jointes au dossier SSI.

FORMATION du PERSONNEL à l'exploitation du SSI

3 groupes de 5 personnes ont été formés, les listings figurent au dossier SSI.
Par ailleurs, les consignes de manœuvre synthétisées sont affichées près des SDI-CMSI et UAE.

CONCLUSION

Nous confirmons que l'ensemble des travaux de remplacement du système d'alarme incendie entrepris et réalisés sont conformes aux normes se rapportant au SSI, en particulier NF-S 61 932, interprétations FD S 61 949, et spécifications figurant dans le dossier d'identité.

Par ailleurs, ces réalisations sont conformes à la déclaration de travaux et à la notice de sécurité qui avaient été présentés à la commission départementale de sécurité.

**Bureau d'Études
C A E L**
S.A.R.L. au capital de 50.000 F
73, avenue Foch
94100 SAINT-MAUR-des-FOSSÉS
RCS Créteil 81 B 1179 - APE 7701
SIREN 320 853 740 0019

fait à Saint Maur des Fosses, le 28 novembre 2002

Alain ALLOUCHE, Coordonnateur SSI

