

FACULTE KREMLIN BICÊTRE

Niveau 0

INDICE clapet	Marque	Type clapet	Type auxiliaire	Dimension EN mm	Rapport de fonctionnement				Vitesse d'air mesurée (CCF fermé)	Bobine déposée	Clapet remplacé
					Montage	F. D. C.	P.V. actualisé	Fusible			
CCF0A01	INCONNU	INCONNU	fin de course	800x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,36 m/s Asservissement au ventilateur prévue par maîtrise d'ouvrage	OUI	NON
CCF0A02	INCONNU	INCONNU	fin de course	800x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF0A03	TYCO	C2S0500	PV99M309	800x500	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF0A04	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,13 m/s	OUI	NON
CCF0A05	INCONNU	INCONNU	fin de course	300x600	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,32 m/s Asservissement au ventilateur prévue par maîtrise d'ouvrage	OUI	NON
CCF0A06	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,14 m/s	OUI	NON
CCF0A07	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON
CCF0A08	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON

CCF0A09	ALDES	VRFI	fin de course	600x400	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,28 m/s		NON
CCF0A10	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,23 m/s	OUI	NON
CCF0A11	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,15 m/s	OUI	NON
CCF0A12	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,23 m/s	OUI	NON
CCF0A13	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,24 m/s	OUI	NON
CCF0A14	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON
CCF0A15	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,22 m/s	OUI	NON
CCF0A16	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,21 m/s	OUI	NON
CCF0A17	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,25 m/s	OUI	NON
CCF0A18	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,28 m/s	OUI	NON
CCF0A19	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12m/s	OUI	NON
CCF0A20	TYCO	C2S0500	fin de course	400x450	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI

CCF0A21	TYCO	C2S0500	fin de course	400X500	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF0A22	TYCO	C2S0500	fin de course	400X500	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF0C01	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x350	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0, 20 m/s	OUI	NON
CCF0C02	INCONNU	INCONNU	fin de course	500x900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,22 m/s	OUI	NON
CCF0C03	INCONNU	INCONNU	fin de course	550x350	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,24 m/s	OUI	NON
CCF0C04	INCONNU	INCONNU	fin de course	550x350	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF0C05	INCONNU	INCONNU	fin de course	850x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,23 m/s	OUI	NON
CCF0C06	INCONNU	INCONNU	fin de course	500x850	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF0N01	INCONNU	INCONNU	fin de course	1100x700	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0, 42 m/s Flocage gainé	OUI	NON
CCF0N02	INCONNU	INCONNU	fin de course	1200x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF0N03	INCONNU	INCONNU	fin de course	1350x650	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	CLAPET NEUF 2200x1250	OUI	NON
CCF0N04	INCONNU	INCONNU	fin de course	750x1250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0, 45m/s	OUI	NON

FACULTE KREMLIN BICÊTRE

Niveau 1

INDICE clapet	Marque	Type clapet	Type auxiliaire	Dimension EN mm	Rapport de fonctionnement				Vitesse d'air mesurée (CCF fermé)	Bobine déposée	Clapet remplacé
					Montage	F. D. C.	P.V.actualisé	Fusible			
CCF1A01	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10 m/s	OUI	NON
CCF1A02	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF1A03	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF Flocage gaine + Clapet (De 1A03 à 1A20)		OUI
CCF1A04	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF Flocage gaine + Clapet (De A04 au mur)		OUI
CCF1A05	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF Flocage gaine + Clapet (De'1A05 au mur + Réserve 117)		OUI
CCF1A06	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF Flocage gaine + Clapet (De 1A06 à 1A21)		OUI
CCF1A07	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	Flocage gaine + Clapet (De 1A07 à 1A22 + Archive 119) Vitesse d'air Clapet fermé : 0,00 m/s	OUI	NON
CCF1A08	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	Flocage gaine + Clapet (De 1A08 au mur) 0,16 m/s	OUI	NON

B.S.M.G
3 bis, avenue du Rocher
94100 SAINT-MAUR

CCF1A09	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	Flocage gaine + Clapet (De 1A09 au mur) 0,16 m/s	OUI	NON
CCF1A10	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	Flocage gaine + Clapet (De 1A10 à 1A23) 0,07 m/s	OUI	NON
CCF1A11	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,16 m/s	OUI	NON
CCF1A12	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,13 m/s	OUI	NON
CCF1A13	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON
CCF1A14	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,21 m/s	OUI	NON
CCF1A15	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10 m/s	OUI	NON
CCF1A16	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF1A17	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF1A18	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,43 m/s Flocage gaine	OUI	NON
CCF1A19	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	99- M -291	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF1A20	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200			AUCUN	CORRECT	CLAPET condamné en position OUVERTE. Flocage gaine (De 1A03 à 1A20)	OUI	NON
CCF1A21	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200			AUCUN	CORRECT	CLAPET condamné en position OUVERTE. Flocage gaine (De 1A06 à 1A21 + Réserve 117)	OUI	NON

B.S.M.G
3 bis, avenue du Rocher
94100 SAINT-MAUR

CCF1A22	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200			AUCUN	CORRECT	CLAPET condamné en position OUVERTE. Flocage gaine (De 1A07 à 1A22 + archive 119)	OUI	NON
CCF1A23	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200			AUCUN	CORRECT	CLAPET condamné en position OUVERTE. Flocage gaine (De 1A10 à 1A23)	OUI	NON
CCF1A24	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF1A25	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	Clapet dans gaine maçonnée cf	OUI	NON
CCF1A32	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,08 m/s	OUI	NON
CCF1A33	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF1B01	INCONNU	INCONNU	fin de course	550x1200	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10 m/s	OUI	NON
CCF1B04	INCONNU	INCONNU	fin de course	650x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF1C01	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 350	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF1C02	INCONNU	INCONNU	fin de course	550X500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,30 m/s	OUI	NON
CCF1C03	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	Clapet dans trémis . Vérification visuelle OK	OUI	NON
CCF1C04	TYCO	C2S0500	fin de course	500X700	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI

B.S.M.G
3 bis, avenue du Rocher
94100 SAINT-MAUR

Niveau 1

CCF1N01	TYCO	C2S0500	fin de course	550x1200	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF1N02	INCONNU	INCONNU	fin de course	350x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,40 m/s	OUI	NON
CCF1N03	INCONNU	INCONNU	fin de course	500x300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,30 m/s	OUI	NON

Niveau 2

INDICE clapet	Marque	Type clapet	Type auxiliaire	Dimension EN mm	Rapport de fonctionnement				Vitesse d'air mesurée (CCF fermé)	Bobine déposée	Clapet remplacé
					Montage	F. D. C.	P.V. actualisé	Fusible			
CCF2A01	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF2A02	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF2A03	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF2A04	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF2B01	TYCO	C2S0500	fin de course	300x450	CORRECT	CORRECT	99- M -309	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF2B02	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 350	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF2B03	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10 m/s	OUI	NON
CCF2B04	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,22 m/s	OUI	NON
CCF2B05	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,17 m/s	OUI	NON

CCF2B06	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,16 m/s	OUI	NON
CCF2C01a	INCONNU	INCONNU	fin de course	700x450	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,27 m/s	OUI	NON
CCF2C01b	INCONNU	INCONNU	fin de course	700x450	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF2C02	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF2C03	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF2N01	INCONNU	INCONNU	fin de course	1200X500	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF2N02	INCONNU	INCONNU	fin de course	500x500	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,13m/s	OUI	NON
CCF2N03	INCONNU	INCONNU	fin de course	500X500	CORRECT	CORRECT	INCONNU	CORRECT	0,0 m/s	OUI	NON

FACULTE KREMLIN BICËTRE

Niveau 3

INDICE clapet	Marque	Type clapet	Type auxiliaire	Dimension EN mm	Rapport de fonctionnement				Vitesse d'air mesurée (CCF fermé)	Bobine déposée	Clapet remplacé
					Montage	F. D. C.	P.V.actualisé	Fusible			
CCF3A01	INCONNU	INCONNU	fin de course	350x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF3A02	INCONNU	INCONNU	fin de course	500x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF3A03	INCONNU	INCONNU	fin de course	450X400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF3A04	INCONNU	INCONNU	fin de course	850X300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,19 m/s	OUI	NON
CCF3A05	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,10 m/s		NON
CCF3A06	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,14 m/s		NON
CCF3A07	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,22 m/s		NON
CCF3A08	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,11 m/s		NON
CCF3A09	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,17 m/s		NON

CCF3A10	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF3A11	TYCO	C2S0500	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	99- M -290	CORRECT	CLAPET NEUF		OUI
CCF3B01a	INCONNU	INCONNU	fin de course	1400X300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10 m/s	OUI	NON
CCF3B01b	INCONNU	INCONNU	fin de course	1400X300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,15 m/s	OUI	NON
CCF3B02	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 125	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF3B03	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 125	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,40 m/s	OUI	NON
CCF3B05	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10 m/s	OUI	NON
CCF3B06	INCONNU	INCONNU	fin de course	250X300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF3B07	INCONNU	INCONNU	fin de course	300X900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF3B08	INCONNU	INCONNU	fin de course	300X300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF3B09	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,08 m/s	OUI	NON
CCF3B10	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 150	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,20 m/s	OUI	NON
CCF3C01a	INCONNU	INCONNU	fin de course	350X950	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,11 m/s	OUI	NON

CCF3C01b	INCONNU	INCONNU	fin de course	350X900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,10m/s	OUI	NON
CCF3C02	INCONNU	INCONNU	fin de course	300x600	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,17m/s	OUI	NON
CCF3C03	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,30m/s	OUI	NON
CCF3C04	INCONNU	INCONNU	fin de course	300x300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,15m/s	OUI	NON
CCF3C05a	INCONNU	INCONNU	fin de course	1000x300	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,36m/s	OUI	NON
CCF3C05b	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x1000	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,13m/s	OUI	NON
CCF3N01	INCONNU	INCONNU	fin de course	1800X650	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,19m/s	OUI	NON
CCF3N02	INCONNU	INCONNU	fin de course	550x800	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,25 m/s	OUI	NON
CCF3N03	INCONNU	INCONNU	fin de course	800x550	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON

Niveau 4

INDICE clapet	Marque	Type clapet	Type auxiliaire	Dimension EN mm	Rapport de fonctionnement				Vitesse d'air mesurée (CCF fermé)	Bobine déposée	Clapet remplacé
					Montage	F. D. C.	P.V.actualisé	Fusible			
CCF4A01	INCONNU	INCONNU	fin de course	350x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF4A02	INCONNU	INCONNU	fin de course	350x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,19 m/s	OUI	NON
CCF4A03	INCONNU	INCONNU	fin de course	1100x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,37 m/s	OUI	NON
CCF4A04	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,23 m/s	OUI	NON
CCF4A05	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,15 m/s	OUI	NON
CCF4A06	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF4A07	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,24 m/s		NON
CCF4A08	INCONNU	INCONNU	fin de course	450x400	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,08 m/s	OUI	NON
CCF4A09	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,13 m/s	OUI	NON

CCF4A10	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 200	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,16 m/s		NON
CCF4A11	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,20 m/s		NON
CCF4A12	ALDES	INCONNU	fin de course	350x350	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,19 m/s		NON
CCF4A13	ALDES	INCONNU	fin de course	Ø 315	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,25 m/s		NON
CCF4B01	INCONNU	INCONNU	fin de course	400Xx900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,34 m/s	OUI	NON
CCF4B02	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x700	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,17 m/s	OUI	NON
CCF4B03	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,16m/s	OUI	NON
CCF4B04	ALDES	VRFI	fin de course	250x100	CORRECT	CORRECT	PV99M310	CORRECT	0,21 m/s		NON
CCF4B05	ALDES	VRFI	fin de course	350x450	CORRECT	CORRECT	PV99M311	CORRECT	0,17 m/s		NON
CCF4B06	INCONNU	INCONNU	fin de course	350x650	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,39 m/s	OUI	NON
CCF4B07	INCONNU	INCONNU	fin de course	Ø 500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,00 m/s	OUI	NON
CCF4B08	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 350	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,10 m/s		NON
CCF4B09	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 250	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,10 m/s		NON

CCF4B10	ALDES	VRFI	fin de course	350x700	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,00 m/s		NON
CCF4B11	INCONNU	INCONNU	fin de course	350x900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,06 m/s	OUI	NON
CCF4C01	INCONNU	INCONNU	fin de course	450x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,17 m/s	OUI	NON
CCF4C02	INCONNU	INCONNU	fin de course	650x600	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,30 m/s	OUI	NON
CCF4C03	INCONNU	INCONNU	fin de course	450x900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,19 m/s	OUI	NON
CCF4C04	INCONNU	INCONNU	fin de course	500x550	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,15 m/s	OUI	NON
CCF4C05	INCONNU	INCONNU	fin de course	600x800	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,17 m/s	OUI	NON
CCF4C06	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 350	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,00 m/s		NON
CCF4C07	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 350	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,25 m/s		NON
CCF4C08	ALDES	VRFI	fin de course	Ø 350	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,15 m/s		NON
CCF4C09	ALDES	VRFI	fin de course	350x350	CORRECT	CORRECT	94 - A -308	CORRECT	0,00 m/s		NON
CCF4N06	INCONNU	INCONNU	fin de course	450x600	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON
CCF4N07	INCONNU	INCONNU	fin de course	550x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,13 m/s	OUI	NON

FACULTE KREMLIN BICËTRE

Niveau 5

INDICE Clapet	Marque	Type clapet	Type auxiliaire	Dimension en mm	Rapport de fonctionnement				Vitesse d'air mesurée (CCF fermé)	Bobine déposée	Clapet remplacé
					Montage	F. D. C.	P.V.actualisé	Fusible			
CCF4N01	INCONNU	INCONNU	fin de course	550x500	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18m/s	OUI	NON
CCF4N02	INCONNU	INCONNU	fin de course	450x450	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,15 m/s	OUI	NON
CCF4N03	INCONNU	INCONNU	fin de course	700x550	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,11 m/s	OUI	NON
CCF4N04	INCONNU	INCONNU	fin de course	650x900	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,17 m/s	OUI	NON
CCF4N05	INCONNU	INCONNU	fin de course	650X600	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,18 m/s	OUI	NON
CCF4N08	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,25 m/s	OUI	NON
CCF4N09	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,21 m/s	OUI	NON
CCF4N10	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,38 m/s	OUI	NON
CCF4N11	INCONNU	INCONNU	fin de course	400x1100	CORRECT	CORRECT	AUCUN	CORRECT	0,12 m/s	OUI	NON