

DÉSENFUMAGE - REGROUPEMENT COMMANDES

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 1 Zone A Circulation sur locaux 119/120	3 ouvrants à commander simultanément par 1 seul DCM CC DCM :	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 1 Zone A Circulation sur locaux 117/116	4 ouvrants à commander simultanément par 1 seul DCM CC DCM :	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 2 Zone centre Hall principal	4 ouvrants à commander simultanément par 1 seul DCM CC DCM :	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 2 Zone A Halls 215/217	4 ouvrants à commander simultanément par 1 seul DCM CC DCM :	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 3 Zone centre Hall principal	2 ouvrants à commander simultanément par 1 seul DCM CC DCM :	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone centre Hall principal	2 ouvrants à commander simultanément par 1 seul DCM CC DCM :	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01

DÉSINFUMAGE - VOILETS A REMPLACER

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 1 Zone centrale Hall principal	Remplacement 2 volets 160 x 60 cm Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 1 Zone A Hall vers amphi.	Remplacement 2 volets 130 x 60 cm Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 1 Zone A Circulation sur amphithéâtre A/B/C/	Remplacement 3 volets 35 x 50 cm Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 1 Zone A Salle Centrale	Remplacement 1 volet 100 x 100 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 1 Zone B Circulation sur locaux 153/169	Remplacement 1 volet 160 x 80 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 2 Zone A Hall des amphithéâtres	Remplacement 1 volet 160 x 120 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 2 Zone B Circulation sur locaux 224 à 225	Remplacement 2 volets 40 x 80 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99

DÉSINFUMAGE - VOILETS A REMPLACER

	Constat CCTP	Marque	Matériel installé Référence	Réf Norme	PV d'essai N° certificat
Niveau 2 Zone B Circulation sur locaux 236 à 247	Remplacement 1 volet 80 x 60 cm Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 2 Zone C Hall CROUS	Remplacement 1 volet 140 x 120 m Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 3 Zone A Circulation sur locaux 307 à 308	Remplacement 1 volet 60 x 60 cm Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 3 Zone A Circulation sur locaux 312 à 322	Remplacement 1 volet 50 x 120 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 3 Zone A Circulation sur locaux 310 à 325	Remplacement 1 volet 80 x 60 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
Niveau 3 Zone C Bibliothèque	Remplacement 1 volet 60 x 120 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
	Remplacement 1 volet 100 x 140 cm Volet : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99

DÉSENFUMAGE - VOILETS A REMPLACER

	Constat CCTP	Marque	Matériel installé Référence	Réf Norme	PV d'essai N° certificat
Niveau 4 Zone C Circulation sur locaux 489 à 493 Niveau 4 Zone centrale Hall principal	Remplacement 2 volets 40 x 80 cm Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
	Remplacement 1 volet 40 x 50 m par un volet 80 x 40 Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99
	Remplacement 1 volet 60 x 60 cm par un volet 80 x 60 Volets : O/F pneumatique Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	PANOL	GOR 27180	61937	1615/99

DÉSENFUMAGE - EXUTOIRES A REMPLACER

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 408 à 412	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 417 à 445	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/04/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 438 à 440	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 421 à 424	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 451 à 450	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 460 à 466	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 471 à 475	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01

DÉSENFUMAGE - EXUTOIRES A REMPLACER

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 477 à 479	1 exutoire à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 489 à 493	2 exutoires à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone C Circulation sur locaux 488 à 485	2 exutoires à remplacer	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
	Cde CO ² O/F Contact électrique : Position - Sécurité - Ouverture	MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01

DÉSENFUMAGE - REGROUPEMENT COMMANDES

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 1 Zone centrale / Hall principal et Hall vers amphithéâtres	4 volets à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 1 Zone A Circulation amphithéâtres A/B/C	3 volets à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 1 Zone A Salle centrale	1 volet à commander par 1 DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 1 Zone B Circulation sur locaux 153/169	1 ouvrant et 1 volet à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 2 Zone A Hall amphithéâtres	1 volet à commander par 1 DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 2 Zone B Circulation sur locaux 224 à 235	1 ouvrant et 2 volets à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 2 Zone B Circulation sur locaux 236 à 247	2 ouvrants et 1 volet à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 2 Zone C Hall CROUS	1 volet à commander par 1 DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 3 Zone A Circulation sur locaux 307 à 308	1 volet à commander par 1 DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 3 Zone A Circulation sur locaux 312 à 322	1 volet à commander par 1 DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01

DÉSENFUMAGE - REGROUPEMENT COMMANDES

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 3 Zone A Circulation sur locaux 310 à 325	1 ouvrant et 1 volet à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 3 Zone C Bibliothèque	4 volets à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 4 Zone C Circulation sur locaux 489 à 493	2 exutoires et 1 volet à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	MADICOB PANOL MADICOB	E4C GOR 27180 2020-F1	61937 61937 61938	10/02/01 1615/99 02/04/01
Niveau 4 Zone centrale Hall principal	2 ouvrants et 1 volet à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	PANOL MADICOB	GOR 27180 2020-F1	61937 61938	1615/99 02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 408 à 412	1 exutoire à commander par 1 DCM CO ² DCM :	MADICOB MADICOB	E4C 2020-F1	61937 61938	10/02/01 02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 417 à 445	1 exutoire à commander par 1 DCM CO ² DCM :	MADICOB MADICOB	E4C 2020-F1	61937 61938	10/02/01 02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 438 à 440	1 exutoire à commander par 1 DCM CO ² DCM :	MADICOB MADICOB	E4C 2020-F1	61937 61938	10/02/01 02/04/01
Niveau 4 Zone A Circulation sur locaux 421 à 424	1 exutoire à commander par 1 DCM CO ² DCM :	MADICOB MADICOB	E4C 2020-F1	61937 61938	10/02/01 02/04/01
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 451 à 450 Circulation sur locaux 460 à 466	2 exutoires à commander par 1 seul DCM CO ² DCM :	MADICOB MADICOB	E4C 2020-F1	61937 61938	10/02/01 02/04/01

DÉSENFUMAGE - REGROUPEMENT COMMANDES

	Constat CCTP	Matériel installé		Réf Norme	PV d'essai N° certificat
		Marque	Référence		
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 471 à 475	1 exutoire à commander par 1 DCM CO ² DCM :	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
		MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone B Circulation sur locaux 477 à 479	1 exutoire à commander par 1 DCM CO ² DCM :	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
		MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01
Niveau 4 Zone C Circulation sur locaux 488 à 485	2 exutoires à commander simultanément par 1 seul DCM CO ² DCM :	MADICOB	E4C	61937	10/02/01
		MADICOB	2020-F1	61938	02/04/01