


OP914 - Restructuration du bâtiment Montalembert - CRNH CLERMONT FERRAND

TGBT



H				
G				
F				
E				
D				
C				
B				
A	MISE A JOUR FIN DE CHANITER	GF3E	23/11/21	CA
O	CREATION DU DOSSIER	GF3E	06/08/2020	CA
IND	MODIFICATIONS	ENTREPRISE	DATE	NOM

	Entreprise	Maitre d'ouvrage :	Université Clermont Auvergne	N° Plan :	2020_214_040	FOLIO : A	
	Gestion Facilitée Equipements Energétiques et Electriques	Affaire :	OP914 – Restructuration du bâtiment Montalembert – CRNH	Dessiné par :	CA	Indice :	
	45 Rue Jules Verne 63100 Clermont Fd	Nom de l'armoire :	TGBT	Vérifié :			
	Tél: 04 73 25 62 08	Situation :	Niveau RDJ	Date :	06/06/2020		



Repère Circuit							TGBT-FM1.3	TGBT-FM1.4	TGBT-FM1.5	TGBT-FM1.6	TGBT-FM1.7		
Destination	DEPUIS TRANSFO 160 KVA		ECLAIRAGES TGBT		DISJONCTEUR GENERAL	PARAFONDRE	ARMOIRE CHAMBRES CALORIMETRIQUES	ASCENSEUR	CHAUFFERIE	ARMOIRE RDC	ARMOIRE R+1	SPECTRO	
Type de protection			C60N		NS 250	C60N	C120N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	
Marque													
Nb pôles			2P		4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	2P	
I Th (A)			2A		225A	63A	100A	40A	63A	63A	63A	25A	
I Mag (A)													
Valeur diff					3A Sélectif 150mS	300mA	1A	300mA	300mA	1A	1A	30mA	
Puissance (KVA)													
Intensité Ib (A)													
Câble (type et sect)	3x1x185 ² +1x185 ² Alu CU 1x35 ²		R2V 3G1.5				R2V 5G25	R2V 5G10	R2V 5G16	R2V 5G16	R2V 5G16	R2V 3G4	
Longueur	10m												
Mode de pose													
Chute de tension													
Icc3	Icc1												

	Entreprise	Maitre d'ouvrage :	Université Clermont Auvergne	N° Plan :	2020_214_040	FOLIO : 01
	Gestion Facilitée Equipements Energétiques et Electriques	Affaire :	OP914 – Restructuration du bâtiment Montalembert – CRNH	Dessiné par :	CA	Indice :
	45 Rue Jules Verne 63100 Clermont Fd	Nom de l'armoire :	TGBT COMMANDE	Vérifié :		
	Tél: 04 73 25 62 08	Situation :	Niveau RDJ	Date :	06/06/2020	

