



# MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Gendarmerie nationale

**Objet :** fiche d'étude sur l'état des chambres de sûreté et de dégrisement (CSD) pour la brigade de gendarmerie de : GROS MORNE

| Critères techniques                                                                                                                                                        | Travaux à réaliser                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Peinture murale + plafond : finition lissée                                                                                                                                | A faire                                                |
| Sol = peinture résine                                                                                                                                                      | A faire                                                |
| Brique de verre en éclairage naturel<br>2 rangées de 2x3 briques chacune                                                                                                   | Sans objet                                             |
| Éclairage via ampoule entre la porte et le plafond                                                                                                                         | prévoir 1 ampoule LED E27 minimum 3500 K +<br>min 20 W |
| Présence du muret d'occultation du WC                                                                                                                                      | A faire                                                |
| cuvette WC en acier inoxydable                                                                                                                                             | Sans objet                                             |
| Judas de 20 cm x 20 cm min<br>châssis fixe à vitrage anti-effraction de classe P5A<br>minimum, à<br>1,60 m du sol, occulté côté extérieur par un volet<br>plein coulissant | A faire                                                |
| bouton d'appel anti-vandalisme                                                                                                                                             | À installer                                            |
| État des serrures et des soudures                                                                                                                                          | Sans objet                                             |

**Commandement de la Gendarmerie de Martinique**

Caserne chef d'escadron Joseph France

Route de Redoute

BP 616

97261 Fort de France Cedex

05 96 59 90 03

[comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr](mailto:comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr)