



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Gendarmerie nationale

Objet : fiche d'étude sur l'état des chambres de sûreté et de dégrisement (CSD) pour la brigade de gendarmerie de : SAINT PIERRE

Critères techniques	Travaux à réaliser
Peinture murale + plafond : finition lissée	A refaire
Sol = peinture résine	A refaire
Brique de verre en éclairage naturel 2 rangées de 2x3 briques chacune	Sans objet
Éclairage via ampoule entre la porte et le plafond	prévoir 1 ampoule LED E27 minimum 3500 K + min 20 W
Présence du muret d'occultation du WC	A faire
cuvette WC en acier inoxydable	Traiter la rouille
Judas de 20 cm x 20 cm min châssis fixe à vitrage anti-effraction de classe P5A minimum, à 1,60 m du sol, occulté côté extérieur par un volet plein coulissant	A faire
bouton d'appel anti-vandalisme	À installer
État des serrures et des soudures	Sans objet

Commandement de la Gendarmerie de Martinique

Caserne chef d'escadron Joseph France

Route de Redoute

BP 616

97261 Fort de France Cedex

05 96 59 90 03

comgndmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr