

Activité, Principe d'aménagement

Il s'agit d'une pièce à destination de l'éducateur en charge de la surveillance de nuit de l'établissement. C'est un simple bureau disposant d'une paroi vitrée sur la circulation principale desservant les chambres. Il est situé à l'entrée de l'unité d'hébergement.

Dans la mesure du possible, il ouvrira sur les espaces extérieurs. Les reports d'alarme et sonette de nuit sont situés dans ce bureau. Une vue sur la rue et l'entrée de l'établissement est fortement souhaitée.

Liaisons

A l'entrée de l'unité d'hébergement.

Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre mini	2,5 m
Surface	10 m²
Nombre d'accès	
Gabarit d'accès	
Surcharge d'exploitation	250 daN/m²

Performances thermiques	
Température intérieure	19°C
Humidité relative	
Ventilation	Ventilation double flux ou simple
	flux hygroréglable
	au choix du concepteur

Traitement second œuvre		
Sols	Type revêtement	
	UPEC	U2sP3 E1C0
	Caractéristiques	facilité de nettoyage
Murs	Type revêtement	
	Caractéristiques	cloison vitrée sur circulation
		lavable
Plafonds / Faux-plafonds	Type revêtements	
	Caractéristiques	Acoustique
Menuiseries Intérieures	Type menuiseries	
	Particularités	
Anti intrusion		renforcée en RDC

Ambiances lumineuses	
Eclairage naturel	Obligatoire
Nature du matériel d'éclairage	ampoule à basse consommation
	basse luminance
Niveau d'éclairement	300 lux général
	500 lux sur plan de travail
Protection solaire	Selon orientation
Occultation	

Performances acoustiques	
caractéristiques	Ra > 40 dB

Fluides et équipements techniques sanitaires	
Eau	
Equipements	

Courants forts - courants faibles	
PC 10/16 A + T circuit général	2 PC 2 x 10/16A+T
PC spécifiques	
PC 10/16 A +T circuit VDI	
	VDI 1 RJ45
	(téléphone)
Divers	la mise en œuvre des câblage doit respecter "Le cahier des clauses techniques générales - système de câblage de la Ministère de la justice"
	report vidéophone de l'entrée

Equipements mobiliers compris dans l'opération	
1 placard intégré toute hauteur	
1 poste de travail	
2 chaises	

Divers	
Report des alarmes techniques	