

Chaudières Fioul Bâtiment A :

Surface du local chaufferie : 30,90

- 2 chaudières De Dietrich C34 / 420 KW / fioul / 2004 / cuve à fioul de 20 000 l / bat A



- 1 pompe simple sur réseau primaire Salomon SCX50-25



- 1 pompe simple Wilo MAXO 50/0,5-9



1 Disconnecteur DN 15

1 Pressostat

1 circuit 2ETG avec pompe double STRATOS MAXO D40/0,5-12



1 circuit RDC et 1ETG avec pompe double SALMSON DCX50-90



1 circuit de chauffage logement avec pompe double SALMSON CLX2050T3



1 Vannes 3 voies 2ETG M6063L100g HONEYWELL



1 Vannes 3 voies RDC et 1ETG ARM730 SATCHWELL



1 Vannes 3 voies LGT CONCIERGE XRM3201 SATCHWELL



Régulation SIEMENS RVL469



Vase d'expansion 400 litres



Cuve à fioul 20000 litres dans local Bâtiment sous-sol sous escalier principal accessible par une trappe



Armoire électrique en chaufferie

