

Tableau des corrélations entre les Zones de détection (ZD) et les Zones de mise en sécurité (ZS)

Etablissement : CAMPUS UNIVERSITAIRE BEAULIEU - BATIMENTS 10B et 10C
263 avenue du Général Leclerc
35700 RENNES

Suivi des indices :

Indice	Date	Auteur de la mise à jour			Opération	Commentaires
		Type d'intervenant	Entreprise	Personne		
00	13/01/2026	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Rénovation du SSI	Mise à jour du document

Tableau des corrélations entre les Zones de détection (ZD) et les Zones de mise en sécurité (ZS)

Etablissement :
CAMPUS UNIVERSITAIRE BEAULIEU - BATIMENTS 10B et 10C

Entreprise ayant réalisé la mise à jour du document :
Namixis & SSICoor
6 allée du Mortier
44620 LA MONTAGNE

Indice :
00

Date :
13/01/2026

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
NIVEAU S1									
ZDM	900	ZDM S1 BAT10B	01	BATIMENT 10B					
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	901	ZDA S1 CIRCULATION BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	902	ZDA S1 LOCAUX BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDM	950	ZDM S1 BAT10C	02	BATIMENT 10C					
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	951	ZDA S1 CIRCULATION BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	952	ZDA S1 LOCAUX BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
NIVEAU RDC									
ZDM	010	ZDM RDC BAT10B	01	BATIMENT 10B					
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	011	ZDA RDC CIRCULATION BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	012	ZDA RDC LOCAUX BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDM	020	ZDM RDC BAT10C	02	BATIMENT 10C					
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	021	ZDA RDC CIRCULATION BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	022	ZDA RDC LOCAUX BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
NIVEAU R+1									
ZDM	100	ZDM R+1 BAT10B	01	BATIMENT 10B					
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	101	ZDA R+1 CIRCULATION BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	102	ZDA R+1 LOCAUX BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDM	150	ZDM R+1 BAT10C	02	BATIMENT 10C					
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	151	ZDA R+1 CIRCULATION BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	152	ZDA R+1 LOCAUX BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
NIVEAU R+2									
ZDM	200	ZDM R+2 BAT10B	01	BATIMENT 10B					
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	201	ZDA R+2 CIRCULATION BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	202	ZDA R+2 LOCAUX BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDM	250	ZDM R+2 BAT10C	02	BATIMENT 10C					
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	251	ZDA R+2 CIRCULATION BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	252	ZDA R+2 LOCAUX BAT10C	02	BATIMENT 10C	02	BATIMENT 10C			
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
NIVEAU TERRASSE									
ZDM	300	ZDM TERRASSE BAT10B	01	BATIMENT 10B					
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDA	301	ZDA TERRASSE BAT10B	01	BATIMENT 10B	01	BATIMENT 10B			
			02	BATIMENT 10C					
			BAT Tiers 10A						
ZDM	350	ZDM TERRASSE BAT10C	02	BATIMENT 10C					
			01	BATIMENT 10B					
			BAT Tiers 10A						
BATIMENT 10A									
ZDA	400	TOUTE DETECTION BAT 10A	01	BATIMENT 10B					
			02	BATIMENT 10C					

Liste des Dispositifs commandés terminaux par fonction

Zones d'alarme (ZA)		
N°	Libellé	DCT
01	BATIMENT 10B	DSAF DL DIS
02	BATIMENT 10C	DSAF DL DIS

Zones de compartimentage (ZC)		
N°	Libellé	DCT
01	BATIMENT 10B	PCF
02	BATIMENT 10C	PCF

Zones de désenfumage (ZF)		
N°	Libellé	DCT
01	CIRCULATION N°1 RDC	VB VH CR Arrêt ventilation
02	CIRCULATION R+1	VB VH CR Arrêt ventilation
03	CIRCULATION R+2	VB VH CR Arrêt ventilation
04	CIRCULATION S1	VB VH Arrêt ventilation
05	CIRCULATION N°1 RDC	VB VH Arrêt ventilation