

ANNEXE 1 - SELECTION VENTIL-CONVECTEURS  
INSERM L4

					CONSIGNE		VENTIL-CONVECTEUR INSTALLE		RESULTATS DU BILAN THERMIQUE	Selection VC		
Niveau	Désignation plan Archi	n° INSERM	Commentaires	Surface (m²)	Température int Eté (°C)	Température int hiver (°C)	Quantitatif	Puissance Batterie d'EG (W)	Puissance Chaud (BT) Majorée 10%	Type d'unité	Débit EC 70/50 °C	Débit EG 7/12°C
RDC	RDC Centrifugeuses	014A	VC conservé. Modif Régulation	21,26	22	21	1	8068	1 260	WESPER AHC 9030	-	1387
RDC	RDC Congélateurs R19	015	VC conservé. Modif Régulation	42,08	22	21	2	8068	2 629	WESPER AHC 9030		1387
RDC	RDC TGBT R10	010	VC conservé. Modif Régulation	10,38	18	18	1	3936	342	WESPER AHC 6030		676
RDC	RDC Bureau Magasin R11	008	AVEC batterie électrique	6,25	22	18	1	1182	515	P-FC 40 - 2T+BE	-	315
RDC	RDC Bureau laverie R21	017	VC conservé. Modif Régulation	8,85	26	21	1	1182	729	WESPER AHC 2020		203
RDC	RDC Laverie R22	018	VC conservé. Modif Régulation	15,38	26	19	2	5940	2143	WESPER AHC8030E		1018
RDC	RDC Local courrier R_08	007	AVEC batterie électrique	7,40	26	19	1	1182	692	P-FC 30 - 2T+BE	-	288
RDC	RDC local déchets R01	001	VC conservé.	21,23	-	16	1	1182	1 099	WESPER AHC 2020		203
RDC	RDC Produits Chimiques R05	005	VC conservé. Modif Régulation	10,29	26	18	1	1182	1 053	WESPER AHC 2020E		203
RDC	RDC Cryogénie(Hte sécurité) R06	006	VC conservé. Modif Régulation	21,07	22	19	1	1628	10 043	WESPER AHC 3020E		279
R+1	R+1 Bureau Zone 1C	121B		7,85	26	21	1	1182	1 145	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+1	R+1 Bureau Zone 1B	121C		7,92	26	21	1	1182	1 013	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+1	R+1 Bureau Zone 1A	121D		10,94	26	21	1	1628	1 377	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Bureau Zone 2C	117B		10,95	26	21	1	1628	1 378	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Bureau Zone 2B	117C		7,94	26	21	1	1182	1 016	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+1	R+1 Bureaux Zone 2A	117D		10,92	26	21	1	1628	1 374	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Bureau Zone 3C	113B		10,98	26	21	1	1628	1 381	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Bureau Zone 3B	113C		7,90	26	21	1	1182	1 010	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+1	R+1 Bureau Zone 3A	113D		7,98	26	21	1	1182	1 160	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+1	R+1 Bureau Zone 1D	121A		18,74	26	21	1	2326	2 252	P-FC 50 - 4T	166	622
R+1	R+1 Bureau Zone 2D	117A		20,88	26	21	1	1913	2 396	P-FC 50 - 4T	166	622
R+1	R+1 Bureau Zone 3D	113A		18,84	26	21	1	2326	2 263	P-FC 50 - 4T	166	622
R+1	R+1 Laboratoire E14 (1_37)	120		8,63	22	21	1	1182	498	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Laboratoire E14 (1_27)	116		8,60	22	21	1	1182	499	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Laboratoire1_18	?		8,61	22	21	1	1182	495	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Laboratoire E13 (1_40)	118		42,40	22	21	2	1913	2 468	P-FC 50 - 4T	137	374
R+1	R+1 Laboratoire E13 (1_24)	114		43,37	22	21	2	1913	2 269	P-FC 50 - 4T	137	374
R+1	R+1 Laboratoire E13 (1_15)	111		42,62	22	21	2	1913	2 477	P-FC 50 - 4T	137	374
R+1	R+1 Zone contrôlée 1_43	123		14,03	22	21	1	1628	1 188	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Réunion B1 (1_12)	110		25,38	26	21	1	3936	2 220	P-FC 70 - 4T	189	780
R+1	R+1 Préparation cellules _ exploration fonctionnelle D	125		14,37	22	21	1	1913	1 029	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Chambre noire E24	124		10,07	22	21	1	1182	838	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Sorbonne E21 1_09	108		6,20	22	21	1	1182	540	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Sacrifices D31 1_01	101		12,25	22	21	1	1913	910	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Prélèvements organes D32 1_02	102	Vérifier le raccordement hydraulique DN15 NOK	18,85	22	21	1	2326	1 053	P-FC 60 - 4T	166	424
R+1	R+1 Bactériologie E26	105		10,10	22	21	1	1628	783	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+1	R+1 Laverie E22	106		10,69	26	19	1	3366	795	P-FC 60 - 4T	166	622
R+1	R+1 Pièce technique E25 (1_07)	107		10,28	22	21	1	3366	711	P-FC 70 - 4T	189	532
R+2	R+2 Bureau Zone 4C	222B		7,98	26	21	1	1182	621	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+2	R+2 Bureau Zone 4B	222C		7,93	26	21	1	1182	434	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+2	R+2 Bureau Zone 4A	222D		10,96	26	21	1	1628	553	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau Zone 5C	218B		10,96	26	21	1	1628	553	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau Zone 5B	218C		7,93	26	21	1	1182	434	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+2	R+2 Bureau Zone 5A	218D		10,95	26	21	1	1628	553	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau Zone 6C	214B		10,98	26	21	1	1628	554	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau Zone 6B	214C		7,91	26	21	1	1182	434	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+2	R+2 Bureau Zone 6A	214D		7,87	26	21	1	1182	616	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+2	R+2 Bureaux Zone 4D	222A		18,88	26	21	1	2326	774	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau Zone 5D	218A		20,93	26	21	1	2326	645	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau Zone 6D	214A		18,80	26	21	1	2326	772	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Laboratoire E14 (2_37)	221		8,57	22	21	1	1182	413	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Laboratoire E14 (2_27)	217		8,58	22	21	1	1182	419	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Laboratoire E14 (2_18)	213		8,59	22	21	1	1182	411	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Laboratoire E13 (2_40)	219		42,61	22	21	2	2326	2 286	P-FC 50 - 4T	137	374
R+2	R+2 Laboratoire E13 (2_24)	215		43,37	22	21	2	2326	1 884	P-FC 50 - 4T	137	374
R+2	R+2 Laboratoire E13 (2_15)	211		42,42	22	21	2	2326	2 282	P-FC 50 - 4T	137	374
R+2	R+2 Pièce d'analyse D21 (2_42)	226B		14,28	22	21	1	3366	1 030	P-FC 70 - 4T	189	532
R+2	R+2 Réunion B1 2_12	210		22,47	26	21	1	3936	1 953	P-FC 70 - 4T	189	780
R+2	R+2 Chambre noire E24	224		6,58	22	21	1	1182	589	P-FC 40 - 4T	92,6	350

R+2	R+2 Pièce d'analyse D21 (2_45)	226A		10,31	22	21	1	3366	561	P-FC 70 - 4T	189	532
R+2	R+2 Sorbonne E21 2_09	208		8,30	22	21	1	1182	659	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bureau D14 (2_44)	225		6,61	26	21	1	1182	380	P-FC 10 - 4T	78,4	203
R+2	R+2 Biacore D11 (2_01)	201		10,12	22	21	1	1913	629	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Electrophorèse Robot Picker D12	202		21,08	22	21	1	1628	1 315	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Bactériologie E26	205		10,09	22	21	1	1182	726	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+2	R+2 Laverie E22	206		10,65	26	19	1	3366	732	P-FC 60 - 4T	166	622
R+2	R+2 Pièce technique E25	207		10,14	22	21	1	3366	629	P-FC 70 - 4T	189	532
R+3	R+3 Cafeteria	311		66,75	26	21	3	3936	4 645	P-FC 70 - 4T	189	780
R+3	R+3 Secrétariat	314		19,15	26	21	1	1337	1 783	P-FC 30 - 4T	76,2	291
R+3	R+3 Bureau IFR	310		25,33	26	21	2	2326	2 609	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+3	R+3 Secrétariat B3	314		19,13	26	21	1	1337	1 671	P-FC 30 - 4T	76,2	291
R+3	R+3 Bureau 3_01	301		10,14	26	21	1	1628	783	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+3	R+3 SAS d'accueil 3_02	302		10,67	26	21	1	1913	836	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+3	R+3 Bureau 3_3	303		10,11	26	21	1	1628	703	P-FC 40 - 4T	92,6	350
R+3	R+3 Secretariat A3	306		18,35	26	21	2	1337	1 134	P-FC 30 - 4T	76,2	291
R+3	R+3 Directeur IFR	307		12,91	26	21	1	1337	887	P-FC 30 - 4T	76,2	291
RDC	RDC Matériel réforme R17		VC conservé. Modif Régulation. Non présent sur DOE	13,36	22		1	8068		WESPER AHC 9030		1387
RDC	RDC Baie L4-RDC		VC conservé. Non présent sur DOE	5,94	22		1	1182		WESPER AHC 2020		203