



Accord Cadre Maintenance CVC du SNA-CE

ANNEXE A

Descriptif des installations et des
équipements du lot 1

Projet/Opération :	Entretien des installations de climatisation et de chauffage du SNA-CE
Référence consultation :	2026-04-SNACE
Version :	V1.0

Dispositifs de production

Circuit froid

- Deux producteurs d'eau glacée dont 1 CIAT de type LD 700 et 1 CIAT LD 0650R ;
- Automate SAUTER pour la gestion de la production d'eau glacée ;
- Trois ensembles de pompes jumelées circuit eau glacée GRUNDFOS ;
- Dis connecteur de type BA ;
- Armoire électrique : Schneider, Télémécanique, Legrand ;

Circuit chaud

- 1 échangeur à plaque de marque Ciat (400 kW) ;
- 1 ensemble de pompes jumelées GRUNDFOS ;
- 1 vanne trois voies HONEYWELL ML 7420 ;
- Automate SAUTER pour la gestion de la production d'eau chaude ;
- Disconnecteur de type BA pour le chauffage ;
- Disconnecteur de type BA pour la RIA ;
- Filtre sur eau froide ;
- Armoire électrique : Télémécanique, Schneider, LEGRAND, WEIDMULLER.

Traitement de l'air neuf

- Pour la salle Technique principale et la salle IFR : ventilateur France Air type Silence air 200
- Pour la salle technique annexe : 1 caisson CIAT de type FEH 15
- Pour le reste du bâtiment 4 tourelles d'extraction CIAT de type TC 29 ; 32 ; 36 + deux plafonniers Mitsubishi

Descriptif du matériel

Cette liste se veut être la plus exhaustive possible, et évoluera en fonction des modifications des systèmes installés. Des mises à jour actualiseront cette liste autant que de besoin.

LOT 1 Saint Exupéry Bloc Technique ASTREINTE sur L'OPERATIONNEL								
CLIMATISEURS OPERATIONNELS								
Lieu	Type machine	Marque	Puissance	Année	GAZ - GWP	Quantité	Référence – UE	N°Série
Local opérateur A	Bi-Split système	TOSHIBA	5 kW	2024	R 32 - 675	1,920 Kg	RAS3M26U2AGVE	22601179
Local opérateur B	Bi-Split système	TOSHIBA	5 kW	2024	R 32 - 675	1,920 Kg	RAS3M26U2AGVE	22601180
Local 24 V A	Bi-Split système	TOSHIBA	5 kW	2024	R 32 - 675	1,920 Kg	RAS3M26U2AGVE	22601180
Local 24 V B	Bi-Split système	TOSHIBA	5 kW	2024	R 32 - 675	1,920 Kg	RAS3M26U2AGVE	22601179
Local NRJ A	S.S Plafonnier	TOSHIBA	10 kW	2010	R 410 A -2088	2,800 kg	RAVSM1103	8440087
Local NRJ B	Split système	TOSHIBA	5 kW	2010	R 410 A -2088	1,700 kg	RAVSM803	1052P0183
Local NRJ B	Split système	TOSHIBA	5 kW	2011	R 410 A -2088	1,700 kg	RAVSM803	102P189
S.Technique A	Armoire DD	HIROSS	62 kW	2015	R 407 C-1774	16,64+13,39 kg	M 66UA	7540200001
Salle écran	VRV	ATLANTIC	22,4 kW	2015	R 410 A -2088	11,200 kg	AJY A 72 LKLH	R303350
Simulateur	Split système	ATLANTIC	5 kW	2015	R 410 A -2088	1,700 kg	AJY 108LALH	R205204
Simulateur	Split système	ATLANTIC	5 kW	2015	R 410 A -2088	1,700 kg	AOYG18LFC	E0433346/E043345
S.Technique B	Armoire DD	EMERSON	28,8 kW	2015	R 410 A -2088	10,150 kg	PX033DAL3S	1247210002
S.Technique B	Armoire DD	EMERSON	28,8 kW	2015	R 410 A -2088	10,150 kg	PX033DAL3S	12047210001
ST EX	Groupe froid	Ciat	170 kW	2008	R 410 A-2088	17,800 kg x2	LD 700 V	3025225.2484
St EX	Groupe froid	Ciat	174 kW	2020	R 32 - 675	11,400 kg x2	LD 650 R	M20200114670
ST EX	VRV	DAIKIN	33 kW	2006	R 410 A -2088	8,600 kg	RXYQ12P7W1B	1601287
ST EX	VRV	DAIKIN	33 kW	2022	R 410 A -2088	6,300 kg	RXYQQ12U7Y1B	3200380
Local badge	Split système	TOSHIBA	5,6 kW	2024	R 32 - 675	0,900 kg	RAVGM562ATPE	42100265

CLIMATISEURS CONFORTS								
Lieu	Type machine	Marque	Puissance	Année	GAZ - GWP	Quantité	Référence – UE	N°Série
Bureaux modulaire	Mural x (21)	Daikin	2 kW	2007	R 410 A-2088	0,800 kg	RXS25E2V1B	J053284
Ext. sud salle Ecrin	VRV x (4 UI)	Atlantic	22,4 kW	2014	R 410 A-2088	11,8 kg	AJY72LAH	R303350
Bureaux modulaire	Mural x (5)	Toshiba	2,5 kW	2018	R 32 - 675	0,430 kg	RAS13E2AVGE	323305357
Bureaux direction	VRV x (9 UI)	Atlantic	33,5 kW	2014	R 410 A-2088	11,8 kg	AJY108LAH	R205266
Bureaux BT extension	VRV x (9 UI)	Atlantic	33,5 kW	2014	R 410 A-2088	11,8 kg	AJY900LALH	R303001