



Accord Cadre Maintenance CVC du SNA-CE

ANNEXE B

Descriptif des installations et des
équipements du lot 2

Projet/Opération :	Entretien des installations de climatisation et de chauffage du SNA-CE
Référence consultation :	2026-04-SNACE
Version :	V1.0

Adresses et coordonnées GPS des sites du lot 2

Site	Adresse	Coordonnées WGS84 (Latitude / longitude)
Aéroport de Lyon Bron	Aérodrome de Lyon Bron, 69680 Chassieu	45°43'45.5" N / 04°56'19.4" E
Aéroport de Chambéry	Route de l'Aéroport, 73420 Viviers-du-Lac	45°38'14.5" N / 05°53'1.56" E
Aéroport d'Annecy	8 Rte de Côte Merle, 74370 Epagny Metz-Tessy	45°55'50.6" N / 06°6'23.6" E
Aéroport de Grenoble Isère	Terrain d'Aviation, 38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs	45°21'35.09" N / 5°19'52.7" E
Aéroport de Grenoble Le Versoud	Aérodrome du Versoud, 38420 Le Versoud	45°13'2.36" N / 05°51'0.13" E
Aéroport de St Etienne Loire	Aérodrome de St Etienne Loire, 42160 Andrézieux-Bouthéon	45°31'58.07" N / 04°17'38.3" E
Aéroport de Valence Chabeuil	360 Allée de l'Ancien Hippodrome, 26120 Chabeuil	44°54'59.19" N / 04°57'55.5" E
VOR-DME LTP (Tour Du Pin)	Chemin de la balise 38730 BLANDIN	45°29'20,3" N / 05°26'20,6" E
CED (antenne avancée) de Diémoz	Rue des étangs 38790 DIEMOZ	45°35'43,1" N / 05°06'19,0" E
CRD de Saint-Quentin Fallavier	Chemin de Châtenay 38070 SAINT- QUENTIN FALLAVIER	45°37'29,8" N / 05°06'11" E
CERD de Colombier-Saugnieu	Evessay de Saugnieu 69124 COLOMBIER- SAUGNIEU	45°42'56,85" N / 05°06'12,7" E
Radar sol de Colombier- Saugnieu	Chemin du petit pré 69124 COLOMBIER- SAUGNIEU	45°43'10.0"N / 05°05'54,3" E
Radar Primaire TRAC	Rue du Portugal 69125 Lyon St Exupéry Aéroport	45°41'50.48"N / 05°4'56.05"E
VOR-DME MTL (Montélimar)	Chemin de Margerie à Montboucher 26200 MONTELMAR	44°33'17.82"N / 04°46'47.36"E
VOR ROA (Roanne)	Aérodrome de ROANNE Route de Combrey 42370 RENAISSON	46°3'32.96"N / 03°59'57.44"E

Antenne Avancée Valence (Tour de contrôle Valence)	Aéroport de Valence (tour de contrôle) 26120 CHABEUIL	44°55'0.75"N / 04°57'57.25"E
VOR DME de THIERS		45°52'54.6"N / 03°33'12,9"E

Descriptif du matériel

Cette liste se veut être la plus exhaustive possible, et évoluera en fonction des modifications des systèmes installés. Des mises à jour actualiseront cette liste autant que de besoin. Les sites sont regroupés par département.

ISERE (38)								
CLIMATISEURS OPERATIONNELS SAINT GEOIRS								
Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	Gaz-GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Salle technique	SS plafonnier	Toshiba	12,8 kW	2015	R 410 A -2088	2,800 kg	RAVSM1404ATPE	52700026
Salle technique	SS plafonnier	Toshiba	13 kW	2020	R 32 - 675	2,100 kg	RAVGM1401ATPE	2900066
Vigie	SS cassette	DAIKIN	14 kW	2007	R 410 A -2088	3,700 kg	RQ125B8W1B	1704280
Vigie	SS cassette	Toshiba	14 kW	2010	R 410 A -2088	2,800 kg	RAVSM1403ATE	908 E 0103
GONIO	Split système	Toshiba	3,3 kW	2021	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	2601376
GLIDE	Split système	Toshiba	3,3 kW	2021	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	2900789
LOC	Split système	Toshiba	3,3 kW	2022	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	12301509
Local NRJ A	Split système	Toshiba	3,3 kW	2024	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13E2AVGE	23203026
Local NRJ A	Split système	Toshiba	3,3 kW	2024	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13E2AVGE	23203036
Local NRJ B	Split système	Toshiba	3,3 kW	2024	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13E2AVGE	23203023
Local NRJ B	Split système	Toshiba	3,3 kW	2024	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13E2AVGE	23203024

CLIMATISEURS CONFORTS								
Bureau ADJ Chef CA	Mural	Toshiba	3,5 kW	2014	R 410 A -2088	0,630 kg	RAS107SKVE3	22403887
Salle de cours	Mural	Toshiba	4,5 kW x 2	2014	R 410 A -2088	0,800 kg x2	RAS137SAVE3	12800099
Bureau DSAC	Mural	Toshiba	3,5 kW	2010	R 410 A -2088	0,850 Kg	RAS167SKVE	82500614
Bureau Chef CA	Mural	Toshiba	4,5 Kw	2013	R 410 A -2088	0,800 kg	RAS137SAVE3	12600485
S. informatique	Mural	Toshiba	3,5 kW	2013	R 410 A -2088	0,630 Kg	RAS107SAVE3	22403878
S. anglais	Mural	Toshiba	5,5 kW	2014	R 410 A -2088	1,050 kg	RAS167SAVE3	42200100

CLIMATISEURS OPERATIONNELS LE VERSOUD								
Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	GAZ - GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Salle technique	SS plafonnier	TOSHIBA	5 kW	2010	R 410 A -2088	1,100 kg	RAVSM563ATE	002N0186
Salle technique	Split système	TOSHIBA	5 kW	2021	R 32 - 675	0,880 kg	RAS18J2AVGE	92400740
Vigie	SS Cassette	TOSHIBA	5,2 kW	2022	R 32 - 675	1,020 kg	RAS2M18U2AVGE	123025566
Vigie	SS Cassette	TOSHIBA	5,2 kW	2022	R 32 - 675	1,020 kg	RAS2M18U2AVGE	12302577
CLIMATISEURS CONFORTS								
Bureau chef CA	Mural	TOSHIBA	3,5 kW	2024	R 32 - 675	0,540 kg	RAS13J2AVGE	42200254
Salle réunion	Mural	TOSHIBA	3,5 kW	2014	R 410 A -2088	0,630 kg	RAS137SAVEE3	42300398
Salle imprimante	Mural	TOSHIBA	3,5 kW	2021	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	2900802

HAUTE SAVOIE (74)								
CLIMATISEURS OPERATIONNELS ANNECY								
Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	GAZ -GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Salle technique A	S.S Plafonnier	TOSHIBA	10 kW	2010	R 410 A -2088	2,800 kg	RAV SM1103ATE	001E0403
Salle technique B	S.S Plafonnier	TOSHIBA	8 kW	2011	R 410 A -2088	2,100 kg	RAV SM804ATE	10240510
Vigie	S.S cassette	TOSHIBA	14 kW	2010	R 410 A -2088	3,500 kg	RAVSM1403AT	320641
Vigie	S.S cassette	TOSHIBA	12 kW	2020	R 32 - 675	2,100 kg	RAVGM1401ATPE	2900067
Local Opérateur	Mural	TOSHIBA	3,5 Kw	2022	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	22602014
Local 24 V	Mural	TOSHIBA	3,5 Kw	2022	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	12501137
Local 24 V	Mural	TOSHIBA	3,5 Kw	2022	R 32 - 675	0,540 kg	RAS13J2AVGE	12501184

CLIMATISEURS CONFORTS								
Bureau Chef CA	Mural	TOSHIBA	2,5 kW	2013	R 410 A -2088	0,630 kg	RAS137SAVE6	42401472
Salle repos	Mural	TOSHIBA	2,5 kW	2013	R 410 A -2088	0,630 kg	RAS107SVE3	22403466
salle réunion	Mural	TOSHIBA	3,5 kW	2015	R 410 A -2088	0,630 kg	RAS107SVE3	22403360

SAVOIE (73)

CLIMATISEURS OPERATIONNELS CHAMBERY

Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	Gaz -GWP	Quantité	Reference-UE	N° Serie
Salle technique 1	Armoire DD	EMICON	16 kW	2010	R 407 C-1774	3,800 KG	EDA 171 OK	09Q081
Salle technique 2	Armoire DD	EMICON	16 Kw	2010	R 407 C-1774	3,800 KG	EDA 171 OK	09Q082
Vigie	SS cassette	Toshiba	14 kW	2010	R 410 A -2088	3,200 kg	RAVSM1603ATE	003B0354
Vigie	SS plafonnier	Toshiba	10 kW	2015	R 410 A -2088	2,800 kg	RAVSM1404APE	42200163
Local operateur	Split système	Daikin	3,5 kW	2008	R 410 A -2088	1,000 kg	ARXS35F3V1B	J004509
Salle sigma	Split système	Toshiba	3,5 KW	2020	R 32 - 675	0,310 kg	RAS13J2AVGE	2601494
Local NRJ A	Split système	Toshiba	5 kW	2020	R 32 - 675	1,100 kg	RAVGM401ATE	02600202/02600025
Local NRJ B	Split système	Toshiba	5 kW	2020	R 32 - 675	1,100 kg	RAVGM401ATE	026000231/02600234
LOC	Split système	Toshiba	3,3 kW	2020	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	
LOT 12 EOLYA	Split système	Toshiba	3,3 kW	2020	R 32 - 675	0,460 kg	RAS13J2AVGE	

CLIMATISEURS CONFORTS

Bureau Technique	Mural	Toshiba	3,5 kW	2024	R 32 - 675	0,54 kg	RAS13E2AVGE	42200256
Logistique	Mural	Toshiba	3,5 kW	2024	R 32 - 675	0,54 kg	RAS13E2AVGE	42200257
B. chef Adjoint	Mural	Toshiba	3,5 kW	2024	R 32 - 675	0,54 kg	RAS13E2AVGE	42200243
B. chef CA + Anglais	Mural (bi split)	Toshiba	3,5 kW x 2	2021	R 32 - 675	1,920 kg	RAS3M2642AVGE	92800259
Salle de Réunion	Mural	Daikin	4,5 kW	2011	R 410 A -2088	1,200 kg	FTXS35J2V1B	J063132
Bureau CA	Mural	Toshiba	3,5 kW	2019	R 32 - 675	046 kg	RAS 13 J2AVGE	92700145

DROME (26)

CLIMATISEURS OPERATIONNELS VALENCE

Lieu	Type De Machine	Marque	Puissance	Année	GAZ -GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Local NRJ	Split système	TOSHIBA	5 kW	2011	R 410 A -2088	1,400 kg	RAS22SK2E	12400394
Local NRJ	Split système	TOSHIBA	5 kW	2011	R 410 A -2088	1,400 kg	RAS22SK2E	12400358
Local opérateur	Split système	TOSHIBA	3 kW	2011	R 410 A -2088	0,630 kg	RAS107SAVE3	12400347
Salle technique	Split système	Daikin	13 kW	2008	R 410 A -2088	2,750 kg	RZQS100C7V1B	1807651

CLIMATISEURS OPERATIONNELS sites isolés

VOR Montélimar	SS plafonnier	TOSHIBA	5 kW	2008	R 410 A -2088	1,200 kg	RAVSM563XTE	005N0469
VOR Montélimar	SS plafonnier	TOSHIBA	5 kW	2022	R 32 - 675	1,350 kg	RAVGM401ATPE	
AA Montélimar	Split Système	TOSHIBA	3,5 kW	2021	R 32 - 675	0,430 KG	RAS10BAVGE E1	82201749
AA Montélimar	Split Système	TOSHIBA	3,5 kW	2024	R 32 - 675	0,540 kg	RAS 13E2AGVE	23202849

LOIRE (42)

CLIMATISEURS OPERATIONNELS SAINT ETIENNE BOUTHEON

Lieu	Type De Machine	Marque	Puissance	Année	GAZ -GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Salle Technique	SS Plafonnier	Toshiba	10 Kg	2011	R 410 A -2088	2,800 Kg	RAVSM1102CTE	10230156
Salle Technique	Ss Plafonnier	Toshiba	10 Kg	2011	R 410 A -2088	2,800 Kg	Ravsm1103ate	10140012
Vigie	SS Cassette	Toshiba	6,7 Kw	2011	R 410 A -2088	1,700 Kg	RAVSM803ATE	102P0191
Vigie	SS Cassette	Toshiba	6,7 Kw	2011	R 410 A -2088	1,700 Kg	RAVSM803ATE	102P0368
Salle Olivia	Split Système	Toshiba	5 Kw	2016	R 410 A -2088	1,100 Kg	Ras13bvae	62704059
Salle Olivia	Split Système	Toshiba	5 Kw	2016	R 410 A -2088	1,100 Kg	Ras13bvae	62703462
Salle Relecture	Split Système	Carrier	4,8 Kg	2011	R 410 A -2088	1,080 Kg	Illisible	Illisible

CLIMATISEURS CONFORTS

Bureau Chef Ca	Console	Haier	8 Kw	2016	R 410 A -2088	2 Kg	ILLISIBLE	ILLISIBLE
Bureau 1	Console	Carrier	2,5 Kw	2005	R 410 A -2088	0,730 Kg	38BG012B	2064Y2280B
Bureau 2	Mural	Daikin	2,5 Kw	2005	R 410 A -2088	0,800 Kg	RKS20G2V1B	J001344
Bureau 3	Mural	Carrier	2,5 Kw	2005	R 410 A -2088	0,730 Kg	38BC012B	3004Y23120
Secrétariat	Mural (Bi Split)	Carrier	2,5 Kw X 2	2005	R 410 A -2088	1,150 Kg	DUO38VYM18	04AQL2893B
Salle Repos	Console	Carrier	3,5 Kw	2005	R 410 A -2088	Illisible	ILLISBLE	ILLISBLE

VOR ROANNE

Lieu	Type De Machine	Marque	Puissance	Année	GAZ-GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
VOR ROANNE	Split Système	TOSHIBA	4,5 kW	2023	R 32 - 675	0,800 kg	RAS16J2AVSGE1	227011780
VOR ROANNE	Split Système	TOSHIBA	4,5 kW	2023	R 32 - 675	0,800 kg	RAS16J2AVSGE1	227011776

RHONE (69)

CLIMATISEURS OPERATIONNELS BRON

Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	GAZ -GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Vigie	SS Cassette	TOSHIBA	10 kW	2006	R 410 A -2088	2,200 kg	RAVSM1402ATE2	51220498
Vigie	SS plafonnier	TOSHIBA	10 kW	2009	R 410 A -2088	2,200 kg	RAVSM1403AT	908 E 0112
Salle technique A	Split système	TOSHIBA	5 kW	2012	R 410 A -2088	1,400 kg	RAS18SAV2E	12300487
Salle technique A	Split système	TOSHIBA	5 kW	2012	R 410 A -2088	1,400 kg	RAS18SKV2E	12500399
Salle NRJ 1	SS plafonnier	TOSHIBA	5 kW	2021	R 32 - 675	0,900 kg	RAVGM561ATPE	2600266
Salle NRJ 2	SS plafonnier	TOSHIBA	5 kW	2021	R 32 - 675	0,900 kg	RAVGM561ATPE	2600276
Local operateur	SS plafonnier	TOSHIBA	3,5 kW	2021	R 32 - 675	0,630 kg	RAVGM401ATPE	2600027
Gonio	Split système	TOSHIBA	3,5kW	2012	R 410 A -2088	0,800 kg	RAS137SAVE3	12600669
Salle technique B	SS plafonnier	TOSHIBA	14 kW	2022	R 32 - 675	2,400 kg	RAVGM1601AT8PE	12800156
Salle technique B	SS plafonnier	TOSHIBA	14 kW	2022	R 32 - 675	2,400 kg	RAVGM1601AT8PE	12800157

CLIMATISEURS CONFORTS

Bureaux chef CA + adjoint + salle de repos	Tri Split Mural	Daikin	8,5 kW	2021	R 32 - 675	2,4 kg	3MXM68N2V1B	J058567
Salle de réunion+ chambre	Tri Split Cassette + mural	Daikin	6 kW	2021	R 32 - 675	2 kg	5MXM90N2V1B	J032236

Mont Verdun (base militaire)

Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	GAZ -GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
Mt Verdun Garenne A	Split Système	TOSHIBA	5 kW	2004	R 410 A -2088	1,500 kg		
Mt Verdun Garenne B	Split Système	TOSHIBA	5 kW	2019	R 32 - 675	1,350 kg		
Mt Verdun Narcelle A	Split Système	TOSHIBA	5 kW	2020	R 32 - 675	1,350 kg	RAS 18J2AVGE	92800804
Mt Verdun Narcelle B	Split Système	TOSHIBA	5 kW	2020	R 32 - 675	1,350 kg	RAS 18J2AVGE	92800811

Sites Extérieurs au terrain de Lyon St Exupéry								
Lieu	Type de machine	Marque	Puissance	Année	GAZ -GWP	Quantité	REFERENCE-UE	N° SERIE
CERD Colombier	Armoire DD	HIROSS	16 kW	2008	R 407 C -774	3,800 kg	S17UA/HCE24	8,0823E+10
CERD Colombier	Armoire DD	TECKAIR	16 kW	2004	R 407 C -1774	3,500 kg	UKA/51H	699701
RADAR SOL Colombier (S.R)	SS Plafonnier	TOSHIBA	10 kW	2010	R 410 A -2088	2,500 kg	RAVSP564ATE	8,0823E+10
RADAR SOL Colombier (S.R)	SS Plafonnier	TOSHIBA	8 kW	2012	R 410 A -2088	2,100 kg	RAVSM804CT	
RADAR SOL Colombier (S.O)	SS Plafonnier	TOSHIBA	5 kW	2012	R 410 A -2088	1,400 kg	RAVSM1103ATE	
TRAC 2000 salle radar	Armoire DD	HIROSS	20 kW	2004	R 407 C -1774	4,500 kg	S23UA	311358001
TRAC 2000 salle radar	Armoire DD	HIROSS	20 kW	2004	R 407 C -1774	4,500 kg	S23UA	311358001
TRAC 2000 local onduleur	Split Système	TOSHIBA	5 kW	2012	R 410 A -2088	1,100 kg	RAS18SAV2E	12300486
TRAC 2000 local onduleur	Split Système	Carrier	5 kW	2004	R 410 A -2088	1,200 kg	42PHQ018P	064Y51433
Moniteur lointain	Split système	TOSHIBA	3,5 KW	2011	R 410 A -2088	0,800 kg	RAS137SAVE3	12401002
ILS 35 G	Split système	TOSHIBA	5 kW	2025	R 32 - 675	0,880 kg	RAS 18 J2AVGE	12300887
ILS 35D	Split système	TOSHIBA	5,7 kW	2009	R 410 A -2088	0,980 kg	RAS18SAVE	92300026
ILS 17 D	Split système	TOSHIBA	3,6 KW	2015	R 410 A -2088	1,400 kg	RAS167SAVE5	42600169
ILS 17G	Split système	TOSHIBA	3,6 KW	2015	R 410 A -2088	1,400 kg	RAS167SAVE5	42600165
VOR LES	Split système	TOSHIBA	3,6 KW	2011	R 410 A -2088	1,400 kg	RAVSP564	101P267
VOR LES	Split système	TOSHIBA	3,5 KW	2011	R 410 A -2088	1,400 kg	RAVSP564	101P268
ABRI FH	Split système	TOSHIBA	3,5 KW	2011	R 410 A -2088	0,800 kg	RAS137SAVE3	12401002