

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture de filtres à eaux

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1 GENERALITÉ	3
1.1 IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR PUBLIC	3
1.2 OBJET DES PRESTATIONS	3
2 FOURNITURES	3
2.1 LOT N°1 – Filtrés appareils techniques	3
2.1.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE	3
2.1.2 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON	4
2.1.3 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ	4
2.2 LOT N°2 – Filtrés robinet terminaux lavage chirurgical et traitements dispositifs médicaux	4
2.2.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE	4
2.2.2 TRACABILITEE	5
2.2.3 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON	5
2.2.4 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ	5
2.3 LOT N°3 – Douchettes filtrantes	5
2.3.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE	5
2.3.2 TRACABILITEE	6
2.3.3 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON	6
2.3.4 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ	6
2.4 LOT N°4 – Filtrés service biomédical	6
2.4.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE	6
2.4.2 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON	7
2.4.3 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ	7
BPU	8

GENERALITÉ

1.1 IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR PUBLIC

Centre Hospitalier de Sens
1, Avenue Pierre de Coubertin
B.P. 808
89108 SENS CEDEX

1.2 OBJET DES PRESTATIONS

Le présent marché s'applique pour l'ensemble des sites du Centre Hospitalier et a pour objet :

- Lot N°1 : **Filtres d'appareils techniques** :
 - La fourniture de filtration d'eau nécessaire aux services techniques pour effectuer la maintenance préventive des différents appareils.
- Lot N°2 : **Filtres robinet terminaux lavage chirurgical et dispositifs médicaux** :
 - La fourniture de filtration d'eau nécessaire aux services de soins pour le lavage chirurgical des mains ainsi que pour le rinçage des dispositifs médicaux.
- Lot N°3 : **Douchettes filtrantes** :
 - La fourniture de filtration d'eau nécessaire aux services de soins afin d'équiper les postes de douche pour le lavage corporel des patients à risque.
- Lot N°4 : **Filtres service biomédical** :
 - La fourniture de filtration d'eau nécessaire au service biomédical afin d'effectuer la maintenance préventive des différents appareils biomédicaux.

FOURNITURES

La consultation est composée de quatre lots.

2.1 LOT N°1 – Filtres appareils techniques

2.1.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE

FILTRE N°1 – Filtre mural alimentation d'eau laveur désinfecteur endoscopie :

- Cartouches 100 % polypropylène plissé code DOE double joint plat silicone,
- Température maximale d'utilisation : 80 °C
- Longueur : 10''
- 1 µm absolu

FILTRE N°2 – Filtre alimentation d'eau pailasse consultation externe + lave-vaisselle + local 19 (réseau d'eau froide) :

- Cartouches bobinés
- Température maximale d'utilisation : 80 °C
- Longueur : 9, 3/4''
- 25 µm

FILTRE N°3 – Filtre alimentation d'eau pailasse endoscopie :

- Cartouches polypropylène, double joint plat en silicone ailette de centrage
- Grade pharmaceutique
- Température maximale d'utilisation : 80 °C
- Longueur : 10''
- 1,5 µm absolu

2.1.2 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON

Une première livraison pouvant intervenir dès la notification du marché, sous réserve de l'émission d'un bon de commande et dans la limite des délais de fabrication, lesquels devront être notifiés dans la réponse au marché.

La marchandise devra être livrée au magasin central situé **1 avenue Pierre de Coubertin à Sens**, entre 8H00 et 16H00.

Ce quai dispose d'une plateforme pour les camions avec hayon.

2.1.3 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ

Le marché prendra effet à la notification pour une période d'un an, renouvelable 3 fois par reconduction tacite.

Le marché est résiliable chaque année de son exécution par le pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé réception, envoyée au moins trois mois avant sa date anniversaire.

Chaque filtre présenté devra être accompagné de sa fiche technique détaillée et de son certificat de validation.

2.2 LOT N°2 – Filtres robinet terminaux lavage chirurgical et traitements dispositifs médicaux

2.2.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Raccordement sur robinet
- Raccord à adapter selon le type de robinet
- Jet douchette
- Durée d'utilisation maximale : 31 jours
- Membrane : 0.2 µm
- Protection : anti-légionnelles + anti-tous germes

Le titulaire du lot devra la gratuité et le remplacement de l'ensemble des raccords permettant l'installation du filtre sur le robinet ou le flexible.

2.2.2 TRACABILITEE

Afin de faciliter la traçabilité et la gestion du remplacement des filtres, veuillez détailler le système/principe proposé.

2.2.3 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON

Une première livraison pouvant intervenir dès la notification du marché, sous réserve de l'émission d'un bon de commande et dans la limite des délais de fabrication, lesquels devront être notifiés dans la réponse au marché.

Etant soumis à une date de péremption et ayant une consommation aléatoire, les livraisons se feront à la demande du client. Elles ne pourront excéder 6 livraisons par an.

La marchandise devra être livrée au magasin central situé **1 avenue Pierre de Coubertin à Sens**, entre 8H00 et 16H00.

Ce quai dispose d'une plateforme pour les camions avec hayon.

2.2.4 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ

Le marché prendra effet à la notification pour une période d'un an, renouvelable 3 fois par reconduction tacite.

Le marché est résiliable chaque année de son exécution par le pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé réception, envoyée au moins trois mois avant sa date anniversaire.

Chaque filtre présenté devra être accompagné de sa fiche technique détaillée et de son certificat de validation.

2.3 LOT N°3 – Douchettes filtrantes

2.3.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Raccordement sur flexible de douche ou flexible de robinet
- Jet douchette
- Durée d'utilisation maximale : 31 jours
- Membrane : 0.2 µm
- Protection : anti-légionnelles + anti-tous germes

2.3.2 TRACABILITEE

Afin de faciliter la traçabilité et la gestion du remplacement des filtres, veuillez détailler le système/principe proposé.

2.3.3 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON

Une première livraison pouvant intervenir dès la notification du marché, sous réserve de l'émission d'un bon de commande et dans la limite des délais de fabrication, lesquels devront être notifiés dans la réponse au marché.

Etant soumis à une date de péremption et ayant une consommation aléatoire, les livraisons se feront à la demande du client. Elles ne pourront excéder 6 livraisons par an.

La marchandise devra être livrée au magasin central situé **1 avenue Pierre de Coubertin à Sens**, entre 8H00 et 16H00.

Ce quai dispose d'une plateforme pour les camions avec hayon.

2.3.4 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ

Le marché prendra effet à la notification pour une période d'un an, renouvelable 3 fois par reconduction tacite.

Le marché est résiliable chaque année de son exécution par le pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé réception, envoyée au moins trois mois avant sa date anniversaire.

Chaque filtre présenté devra être accompagné de sa fiche technique détaillée et de son certificat de validation.

2.4 LOT N°4 – Filtres service biomédical

2.4.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE

N°1 - FILTRE CHARBON 20'' 5 µm - 2 TRAITEMENTS D'EAU (stérilisation) :

- Type RF Plus 20'' 5µm
- Cartouche de déchloration préconisée pour le traitement de l'eau avant osmose (dialyse, stérilisation)
- Seuil de filtration nominal de 5 µm. Composée de charbon actif lié à des fibres synthétiques
- Grande capacité de déchloration et de préfiltration (faible P)
- Armature et voile anti-voltigeur interne pour éviter le relargage de fines
- Conforme aux exigences NSF International sous le Standard 42 NSF/ANSI
- Numéro de lot gravé sur chaque cartouche et enregistré avant expédition pour une traçabilité totale

N° 2 - FILTRE 20'' 1µm – 3 TRAITEMENTS D'EAU (stérilisation + Dialyse) :

- Polypropylène
- Plissée PP, DOE Silicone
- Température maximale d'utilisation : 80 °C
- ΔP maximale: 3,4 bar @ 21°C 1,7 bar @ 80°C
- ΔP maximale recommandée : 2,4 bar Dimensions
- Diamètre extérieur : 6,48 cm (2.55")
- Diamètre intérieur : 2,54 cm (1")
- Surface de filtration : 0.4m2

N° 3 - FILTRE 40'' 5µm – 1 TRAITEMENT D'EAU (Dialyse) :

- Polypropylène
- Efficacité de la filtration : absolue
- Diamètre intérieur nominal : 152 mm (6")
- Pression différentielle : 0.17 bar

2.4.2 MODALITES DE LA PRESTATION LIVRAISON

Une première livraison pouvant intervenir dès la notification du marché, sous réserve de l'émission d'un bon de commande et dans la limite des délais de fabrication, lesquels devront être notifiés dans la réponse au marché.

La marchandise devra être livrée au **SERVICE BIOMEDICAL** situé **1 avenue Pierre de Coubertin à Sens**, entre 8H00 et 17H00 pour les camions avec hayon (pas de chariot élévateur sur place).

2.4.3 FORME ET DURÉE DU MARCHÉ

Le marché prendra effet à la notification pour une période d'un an, renouvelable 3 fois par reconduction tacite.

Le marché est résiliable chaque année de son exécution par le pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé réception, envoyée au moins trois mois avant sa date anniversaire.

BPU

LOT N°1		
Désignation	Prix unitaire (hors taxe)	Quantité estimative annuelle
FILTRE N°1 – Filtre mural alimentation d'eau laveur désinfecteur endoscopie		12
FILTRE N°2 – Filtre alimentation d'eau paillasse consultation externe + lave-vaisselle + local 19 : réseau d'eau froide		56
FILTRE N°3 – Filtre alimentation d'eau paillasse endoscopie		12

LOT N°2		
Désignation	Prix unitaire (hors taxe)	Quantité estimative annuelle
FILTRE - Robinet terminaux lavage chirurgical et traitements dispositifs médicaux		600
Raccord a adapter selon le type de robinet		100

LOT N°3		
Désignation	Prix unitaire (hors taxe)	Quantité estimative annuelle
FILTRE - Douchettes filtrantes		700
Raccord male 15/21 (1/2 pouce)		100

LOT N°4		
Désignation	Prix unitaire (hors taxe)	Quantité estimative annuelle
FILTRE N°1 - CHARBON 20" 5 µm - 2 traitements d'eau (stérilisation) :		16
FILTRE N°2 - 20" 1µm – 3 traitements d'eau (stérilisation + Dialyse) :		56
FILTRE N°3 - 40" 5µm – 1 traitement d'eau (Dialyse) :		10