

DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE NON ASSERVIS AU SSI

- **BATIMENT A**
 - 1 Exutoire de fumée 100X100
 - 1 Commande treuil manuel
 - Degré d'ouverture '110° ENV
- **BATIMENT B**
 - 2 Exutoire de fumée 100x100
 - 2 Commande treuil manuel RDC
 - Degré d'ouverture '110° ENV
- **BATIMENT C**
 - 2 Châssis de façade ouverture par 2 vérins double effet CO2
 - 2 Commandes O /F CO2 avec cartouches PM RDC
 - Degré d'ouverture 60° env
- **BATIMENT F2**
 - 1 Châssis de façade ouverture par 1 vérin double effet CO2
 - 1 Commandes O /F CO2 avec cartouches 100g PM RDC
 - Degré d'ouverture 60° env
- **BATIMENT F3. AMPHITHEATRE**
 - 2 Châssis de façade ouverture par 4 vérins ressort gaz. Azote 100 C 200 N
 - 2 Commandes treuils manuels
 - Degré d'ouverture 60" env
- **BATIMENT LGDP**
 - 2 Exutoires de fumée 100X100 équipés. éléments thermo-fusible (chaque étage)
 - 2 Commandes armoires CO2 O/F (circulation étage)
 - 4 Cartouches CO2- 40 g
 - Degré d'ouverture 130° env
 - 1 exutoire de fumée 100x100
 - 2 commandes armoires CO² 40gr
 - 130° env
- **BATIMENT BU LSH**
 - Inventaire du matériel non asservi à faire
- **BATIMENT U**
 - Inventaire du matériel non asservi à faire
- **BATIMENT BU SEE**
 - 3 Exutoires de fumées 100x100
- **BATIMENT Z**
 - 1 Exutoire de fumée 100x100
 - 1 Commande treuil manuel
- **BATIMENT MDS**
 - 1 Exutoire de fumée 100x100
 - 1 Commande treuil manuel RDC
- **BATIMENT Y**
 - 2 Châssis de façade amené d'air frais RDC
 - 2 Verrous à déclenchements pneumatiques
 - 4 Vérins oléopneumatiques gaze azote 100N C 350
 - 2 Châssis de façade évacuation de fumée ouverture par 4 vérins double effet CO²
 - 2 Commandes O/F CO² avec cartouche 150 gr

➤ **BATIMENT Site Carnot**

- 1 exutoire de fumée 100x150
- 1 commande treuil pneumatique
- 1 coffret pneumatique

➤ **BATIMENT R**

- 1 Exutoire de fumée 100x100
- 2 châssis de façade ouverture par 4 vérins gaz azote 100N C 300
- 3 commandes treuils manuels

➤ **BATIMENT M**

- 3 châssis de façade ouverture par 6 vérins ressort gaz azote 100N C 200
- 3 commandes treuils manuels

➤ **BATIMENT Amphi 3**

- 2 Châssis de façade ouverture par 2 vérins ressort gaz azote 200 N C 300
- 2 Commandes treuils manuels

➤ **BATIMENT Narbonne Coubertin**

- 5 Exutoires de fumée 100x100
 - 2 Exutoires de fumée 150x150
 - 5 Commandes de treuil manuel
 - 2 Commandes de treuil pneumatiques
-
-