

76140 LE PETIT QUEVILLY
FRANCE

G E C A L S T H O M

T&D

TRANSFORMATEUR TRIPHASE 50 Hz P 63/45 A

N°

164999

Type

RTHA

Année

1997

Niveau
d'isolement

125-50/10

BRUIT REDUIT

630

Conforme à

HN E2 S 20 (11/93)

Puissance

kVA Couplage

3x11

Réf

Primaire

Secondaire

Tensions

→

1

20500

V

V

400

V

V

2

20000

V

V

410

V

V

3

19500

V

V

V

V

Courants

18.2

A

A

887.1

A

A

Commutateur

Ucc

4

%

Ucc

%

Remplissage

HERMETIQUE A REMPLISSAGE TOTAL

Masse

HUILE 01 490

kg

Nature des
enroulements

ALUMINIUM

Masse totale

2008

kg

Refroidissement

ONAN

040.00434

410 V

SERIE RESIDENCE

76140 LE PETIT QUEVILLY
FRANCE

G E C A L S T H O M

T&D

TRANSFORMATEUR TRIPHASE 50 Hz

N°

165000

Type

RTHA

Année

1997

Niveau

d'isolement 125-50/10

P 89445 A

BRUIT REDUIT

Puissance

630

Conforme à

HN 52 S 20 (11/93)

kVA Couplage

Dyn 11

Réf

Primaire

Secondaire

Tensions

→

1

20500

V

V

400

V

V

2

20000

V

V

410

V

V

3

19500

V

V

V

V

Courants

18.2

A

A

887.1

A

A

Commutateur

Ucc

4

%

Ucc

%

Remplissage

HERMETIQUE A REMPLISSAGE TOTAL

Masse

HUILE 01 490

kg

Nature des
enroulements

ALUMINIUM

Masse totale

2008

kg

Refroidissement

ONAN

410 V

SERIE RESIDENCE

TRES FAIBLE NIVEAU

