

Chap. :	FRANCE TRAVAIL- LOT ELECTRICITE - N°4							
Objet :	Liste des points GTB							
Phase :	DCE							
N° doc :								
Désignation	Localisation	Equipement / fonction	TA Téléalarme	TS Télésignalisation	TC Télécommande	TM télémesure	TR Télérégulé	COM
Comptage								
Comptage EDF SEI	Compteur EDF	Comptages				1		
Tableau électrique								
TGBT et TD (Synthèse OF/SD)	Tableaux électriques	CFO : Alarmes / Etats	3	3				
Réserve eau potable (AEP)								
Comptage consommation d'eau de ville potable	LT Plomberie	AEP : Alarmes / Etats				1		
Niveaux	LT Plomberie	AEP : Alarmes / Etats				1		
Position	LT Plomberie	AEP : Alarmes / Etats				1		
Défaut	LT Plomberie	AEP : Alarmes / Etats	1					
Absence alimentation AEP publique	LT Plomberie	AEP : Alarmes / Etats	1					
DRV- Production Froid								
Communication GTB : Supervision à distance		CVD : Alarmes / Etats						2
Défaut groupe froid								
- DRV01	Zone technique toiture + RDC		7					
- DRV02								
- monosplits		CVD : Alarmes / Etats						
Etat groupe froid								
- DRV01	Zone technique toiture + RDC				7			
- DRV02								
- monosplits		CVD : Alarmes / Etats						
Centrale de traitement d'air - CTA								
Communication GTB : supervision à distance		CVD : Alarmes / Etats						1
T° air extérieur	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats				1		
%HR air extérieur	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats				1		
T° air soufflé	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats				1	1	1
%HR air soufflé	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats				1	1	1
Débit air soufflé	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats				1	1	1
T° air en aval de la batterie froide	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats	1					
%HR en aval de la batterie froide	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats	1					
Encrassement filtres (F4 & M5)	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats	2					
Etat ventilateur (soufflage&reprise)	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats			2			
Défaut ventilateur	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats	2					
Auto/Manu/Arrêt	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats						

Chap. :	FRANCE TRAVAIL- LOT ELECTRICITE - N°4							
Objet :	Liste des points GTB							
Phase :	DCE							
N° doc :								
Désignation	Localisation	Equipement / fonction	TA Téléalarme	TS Télésignalisation	TC Télécommande	TM télémesure	TR Télérégulé	COM
Registres motorisés	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats				2		
VMC								
Défaut VMC	Zone technique toiture	CVD : Alarmes / Etats	1	1				
Ascenseur								
Disjoncteur Ascenseur 1 (synthèse SD)	TGBT	ASC : Alarmes / Etats	1	1				
Info fonctionnement	TGBT	ASC : Alarmes / Etats		1				
Anti-intrusion								
Info fonctionnement	Local Technique	CFA : Alarmes / Etats		1 (reserve)				
Info alarme sur défaut	Local Technique	CFA : Alarmes / Etats	1 (reserve)					
Onduleur								
onduleur de site	Local Technique	CFO : Alarmes / Etats	1	1				1
onduleur de baies	locale VDI RDC/R+1	CFO : Alarmes / Etats	2	2				2

Prévoir une réserve de 20% supplémentaire pour une extension future