

	FICHE METIER	N°1.5
	DETECTION GAZ	
PRESTATIONS FORFAITAIRES		
Le périmètre technique		
Le PRESTATAIRE assure la maintenance préventive de niveau 1 à 5 et corrective de niveau 1 à 4 de la norme FDX 60-000, des systèmes de Sécurité d'Analyse de Détection Gaz. Les prestations forfaitaires concernent la famille d'équipement suivant : ➤ Ensemble des équipements de détection gaz. Le reconditionnement des cartouches tous les 3 ans est prévu au présent marché au titre du forfait.		
Organisation de la prestation		
Pendant toute la durée du contrat, le PRESTATAIRE : - Assure le suivi et la supervision des documents techniques d'exploitation, - Mise à jour des plans pour la GED. Et prend en charge dans le cadre de son forfait les matériels suivants : - Le gaz pour les essais des détecteurs, - Les ampoules, voyants lumineux et leds équipant les armoires et tableaux, - Les fusibles, sans limitation de taille, - Toutes piles et batteries de l'ensemble des installations, - Toute visserie et boulonnerie courante.		
Spécificités de la fiche		
Le PRESTATAIRE intègre dans les prestations forfaitaires les spécificités techniques suivantes : CR : Système de détection gaz : le PRESTATAIRE réalise un contrôle réglementaire une fois par an, par un organisme certifié, des détections de gaz avec étalonnage des détecteurs, test de déclenchement des détecteurs, et vérification de la centrale. Le PRESTATAIRE transmettra au CNRS le rapport de l'organisme ainsi que le certificat de calibrage de la centrale.		

GAMMES DE MAINTENANCE MINIMALES : DETAILS (liste non exhaustive)

Légende :

BM : Bimensuel	S : Semestriel
M : Mensuel	A : Annuel
TR : Trimestriel	SN : Selon Nécessité

La marque « X » indique une périodicité minimale.

Les détails de gammes présentés ci-après ne sont en aucun cas une liste exhaustive. Les actions de maintenances nécessaires doivent être réalisées pour veiller au bon fonctionnement des appareils.

Equipements	Description	SN	M	BM	T	S	A
Détection gaz	Contrôle du fonctionnement						X
Détection gaz	Vérification du bon déroulement du cycle						X
Détection gaz	Vérification des sondes						X
Détection gaz	Vérification des connexions et composants électriques						X
Détection gaz	Etalonnage de l'analyse à l'aide de gaz neutre et calibré						X
Détection gaz	Vérification des actions PV - GV et alarmes						X
Détection gaz	Nettoyage des filtres						X
Détection gaz	Contrôle d'étanchéité des lignes pneumatiques						X
Détection gaz	Vérification de la mise en alarme GV - PV de chaque niveau						X
Détection gaz	Réglage des débitmètres de gaz analysé						X
Détection gaz	Essai des lampes et de la source auxiliaire						X
Détection gaz	Contrôle de l'alarme sur la centrale et vérification des indicateurs d'action						X
Détection gaz	Pose de la vignette						X