

DATE : 26/02/2026

Rapport sondages

**Etude complexe d'étanchéité des
bâtiments B, C et D du CMA
BOULAZAC**

**16 Av. Henri Deluc,
24750 Boulazac Isle Manoire**



Bâtiment D Sondage D1



Complexe d'étanchéité :

- Pare-vapeur bitume sur dalle béton
- Isolant laine de roche 100mm
- Bicouche étanchéité bitume.

Bâtiment D Sondage D2



Complexe d'étanchéité :

- Pare-vapeur bitume sur dalle béton
- Isolant polystyrène 70mm
- Etanchéité bicouche collé au bitume 25mm
- Cailloux 50/60 mm

Bâtiment B Sondage B1



Complexe d'étanchéité :

- Pare-vapeur bitume sur dalle béton
- Isolant polystyrène 70mm
- Etanchéité bicouche collé au bitume 25mm
- Résine

Bâtiment C Sondage C1



Complexe d'étanchéité :

- Etanchéité bitume sur dalle béton
- Isolant polystyrène extrudé 50mm
- Géotextile
- Cailloux 50/60 mm

Bâtiment C Sondage C2



Complexe d'étanchéité :

- Pare-vapeur bitume sur dalle béton
- Isolant polystyrène 70mm
- Etanchéité bicouche collé au bitume 25mm