

AGENCE : IC LORRAINE NANCY
Votre interlocuteur Apave : Victor HUMBERT
Email : victor.humbert@apave.com
Tél : 0664962310

UNIVERSITE DE LORRAINE
A l'attention de : BERTHAUX SEBASTIEN
Email : sebastien.berthaux@univ-lorraine.fr

Mise en conformité SSI et désenfumage de l'établissement IECA – NANCY

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + SEI + Hand-ERP

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
ETABLISSEMENT D'EVEIL, ENSEIGNEMENT, FORMATION, CENTRE DE VACANCES OU DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (type R) Art. R	
CONSTRUCTION (R6 à 12)	
Volumes libres intérieurs (R9)	F Note de calcul justifiant des dimensions des exutoires existants à assurer le désenfumage du hall

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	ETABLISSEMENT D'EVEIL, ENSEIGNEMENT, FORMATION, CENTRE DE VACANCES OU DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (type R)	
	CONSTRUCTION	
n°E56-1	Volumes libres intérieurs	En absence d'informations relative aux dispositions existantes, une note de calcul des ouvrants de désenfumage s'avérera nécessaire afin de justifier de la conformité des exutoires existants par rapport à l'IT n°246. > Disposition à confirmer après calcul

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		Rapport d'étude - désenfumage de DSSI	30/04/2026

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

UNIVERSITE DE LORRAINE
BERTHAUX SEBASTIEN
sebastien.berthaux@univ-lorraine.fr