



SCENARIO ICEA NANCY- Ind1

LEGENDE

Sigles : Dénominations

DSNA: Diffuseurs Sonores Non Autonomes

PCF: Porte coupe feu

VCF: Volet Coupe Feu

OUV: Ouvrant de désenfumage

CTA: Centrale de Traitement de l'Air

DATE : 03 / 11 / 2017

				ALARME GENERALE SELECTIVE/ EVACUATION				COMPARTIMENTAGE		DESENFUMAGE				ASSERVISSEMENTS DIVERS								
Niveau	Local	ZDM	ZDA	Zone d'Alarme (ZA)	Message enregistré arrêt programme (T+0)	Diff, Lumineux (T+0)	Déverrouillage Issues De Secours	Repère Zone Compartimentage (ZC)	PCF	Repère Zone Désenfumage (ZF)	DAC	OUV	Moteurs	Arrêt CTA	INHIBITION	Arrêt programmé et remise en lumière						
R-1	Niveau -1	ZDM 09		ZA 1		X	X	ZC 1	X													
	Parking		ZDA 07																			
	Locaux sous sol		ZDA 08																			
RDC	Niveau RDC	ZDM 02		ZA 1		X	X	ZC 1	X													
	Hall Atrium tous niveaux		ZDA 10														ZF 01	X	X		X	
	Locaux RDC		ZDA 01																			
R+1	Niveau R+1	ZDM 04		ZA 1	Amphithéâtre	X	X	ZC 1	X							Amphithéâtre						
	Hall Atrium tous niveaux		ZDA 10																			
	Locaux R+1		ZDA 03																			
R+2	Niveau R+2	ZDM 06		ZA 1		X	X	ZC 1	X													
	Hall Atrium tous niveaux		ZDA 10																			
	Locaux R+2		ZDA 05																			