



SCENARIO ICPM METZ- Ind1

LEGENDE

Sigles : Dénominations

DSNA: Diffuseurs Sonores Non Autonomes
PCF: Porte coupe feu
VCF: Volet Coupe Feu
OUV: Ouvrant de désenfumage
CTA: Centrale de Traitement de l'Air

DATE : 03 / 11 / 2017

				ALARME GENERALE SELECTIVE/ EVACUATION			COMPARTIMENTAGE		DESENFUMAGE				ASSERVISSEMENTS DIVERS		
Niveau	Local	ZDM	ZDA	Zone d'Alarme (ZA)	Diff, Lumineux (T+0)	Déverrouillage Issues De Secours	Repère Zone Compartimentage (ZC)	PCF	Repère Zone Désenfumage (ZF)	DAC	OUV	Moteurs	Arrêt CTA	INHIBITION	Arrêt programme et remise en lumière
RDJ	Bat A	ZDM 01		ZA 1	X	X	ZC 1	X							
	Bat N	ZDM 06													
	LMSCL		ZDA 12												
	LPMD		ZDA 13												
	BUNKER		ZDA 15												
	Local HP		ZDA 16												
	LMCE		ZDA 17												
	LIMBP		ZDA 18												
	ASC LOC TECH		ZDA 19												
	AITOCOM		ZDA 20												
Hall Atrium tous niveaux		ZDA 30						ZF 01	X	X		X			
RDC	Bat A	ZDM 02		ZA 1	X	X	ZC 1	X							
	Bat N	ZDM 08													
	A, BAT DET		ZDA 09												
	LMSC2		ZDA 21												
	LPMD Rotonde		ZDA 23												
	MOPS		ZDA 24												
	LCME		ZDA 25												
	Hall Atrium tous niveaux		ZDA 30											ZF 01	X
R+1	BAT A	ZDM 03		ZA 1	X	X	ZC 1	X							
	BAT N	ZDM 10													
	LPME		ZDA 26												
	TP CHIMIE		ZDA 27												
	LEM		ZDA 28												
Hall Atrium tous niveaux		ZDA 30							ZF 01	X	X		X		
Combles	Niveau Combles	ZDM 04		ZA 01	X	X	ZC 01								
	Combles		ZDA 05												